P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.61	4.21	65.59	1.73	13.91	14.18	1.36	69451.12
1	3.32	35.29	51.66	1.41	14.19	13.41	1.33	75980.85
2	3.84	31.45	54.42	1.86	13.65	13.67	1.33	75145.29
3	3.29	31.88	50.21	1.08	14.69	13.14	1.31	79589.03
4	3.03	14.24	47.41	1.17	14.42	13.33	1.32	77743.88
5	3.29	5.31	54.91	1.62	13.72	13.58	1.33	76231.91
6	2.37	15.44	60.30	1.88	13.53	13.81	1.28	73937.07
7	2.57	33.71	57.77	1.10	14.65	13.49	1.27	75610.17
8	2.37	9.48	78.84	1.08	14.61	13.69	1.33	73470.36
9	2.19	64.06	70.23	2.02	14.80	14.06	1.39	69514.56
10	1.90	62.67	41.73	0.99	15.37	13.04	1.38	78746.96
11	2.63	32.35	51.66	1.16	14.47	13.15	1.42	77255.72
12	3.20	22.14	45.88	1.24	14.34	13.13	1.39	78233.78
13	4.00	87.66	48.16	3.61	12.09	13.64	1.38	75201.67
14	8.74	44.67	48.67	3.92	11.59	13.85	1.36	73812.35
15	12.83	25.20	46.80	2.92	12.70	13.52	1.32	75309.28
16	15.41	65.98	48.32	3.53	12.28	13.76	1.34	74184.42
17	7.10	9.70	50.42	2.37	13.04	13.68	1.33	73995.97
18	4.41	40.02	45.61	1.61	13.96	13.35	1.32	77944.57
19	4.35	39.01	47.57	1.86	13.47	13.27	1.35	78876.06
20	3.89	25.02	47.08	1.75	13.59	13.34	1.36	77547.77
21	6.21	27.40	52.36	2.12	13.87	13.25	1.40	78214.65
22	7.68	28.60	43.32	2.36	13.01	13.33	1.36	77675.12
23	7.41	7.30	57.68	2.12	13.15	13.83	1.33	73076.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.98	31.78	52.77	1.94	13.71	13.52	1.35	75697.87
最 大 值	15.41	87.66	78.84	3.92	15.37	14.18	1.71	79589.03
發生時間	16	13	8	14	10	0		3
最 小 值	1.90	4.21	41.73	0.99	11.59	13.04	1.21	69451.12
發生時間	10	0	10	10	14	10		0
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.30 %	-0.17 %	-0.02 %	0.14 %		-0.01	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.68	28.38	56.37	0.35	19.10	10.38	1.25	69174.40
1	12.08	7.48	63.20	0.29	19.62	10.49	1.25	68044.47
2	14.00	10.35	61.47	0.54	20.44	10.34	1.25	68395.55
3	13.47	10.45	64.82	0.23	20.61	10.47	1.25	67454.75
4	11.77	9.05	62.40	0.40	19.80	10.54	1.25	68051.99
5	10.07	13.64	67.02	0.30	20.02	10.73	1.26	64553.90
6	10.60	16.33	67.18	0.31	20.38	10.62	1.28	64885.22
7	6.50	12.57	59.79	0.16	19.83	10.11	1.29	69759.31
8	6.14	35.75	84.46	0.12	19.03	12.01	1.28	57567.96
9	6.00	33.11	88.15	0.10	18.77	11.90	1.28	58643.48
10	7.73	37.07	55.60	0.10	19.74	10.29	1.32	68699.42
11	8.34	16.22	54.98	0.18	18.24	10.66	1.30	66985.98
12	9.12	14.58	69.40	0.28	18.04	10.84	1.30	66459.37
13	23.71	49.82	66.55	1.34	17.00	11.18	1.34	64075.68
14	19.12	31.22	71.43	0.56	18.15	10.72	1.32	66963.19
15	22.74	17.16	80.91	0.58	18.02	10.94	1.32	65904.79
16	15.89	21.45	60.25	0.42	18.15	11.17	1.32	63043.04
17	6.28	33.51	73.12	0.17	19.07	11.31	1.33	62212.06
18	6.70	22.74	57.67	0.18	19.46	10.27	1.32	68379.86
19	4.70	7.94	63.37	0.10	19.76	10.69	1.29	66912.97
20	11.57	19.41	62.90	0.15	19.85	10.55	1.29	66826.02
21	11.83	38.14	60.79	0.35	17.89	10.77	1.28	67648.89
22	8.63	33.46	62.29	0.40	19.02	10.92	1.29	64871.60
23	9.02	37.42	68.97	0.18	20.76	10.04	1.36	69013.58
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.15	23.22	65.96	0.32	19.20	10.75	1.29	66021.98
最 大 值	23.71	49.82	88.15	1.34	20.76	12.01	1.39	69759.31
發生時間	13	13	9	13	23	8		7
最 小 值	4.70	7.48	54.98	0.10	17.00	10.04	1.24	57567.96
發生時間	19	1	11	9	13	23		8
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.11	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.54 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.17 %		-0.05	-0.02	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.58	3.54	58.37	1.05	17.44	10.91	1.42	81837.31
1	10.12	2.89	57.39	1.21	17.59	10.57	1.42	85275.75
2	7.75	10.72	52.32	0.91	19.45	10.01	1.44	84719.67
3	11.45	8.30	56.44	1.82	17.52	9.97	1.44	82845.19
4	15.30	5.80	51.23	1.87	16.89	10.43	1.44	79452.88
5	14.86	3.21	66.42	1.63	18.93	10.04	1.44	87762.87
6	10.16	10.13	59.56	1.19	19.62	10.03	1.44	83428.85
7	16.09	3.28	55.56	1.86	18.21	10.03	1.44	87149.80
8	14.93	11.20	36.06	1.15	18.62	9.90	1.47	83106.37
9	10.25	11.55	62.72	1.11	17.66	10.77	1.48	78399.48
10	5.59	3.36	57.06	0.82	18.36	10.87	1.46	79667.42
11	10.11	5.86	51.90	0.99	17.53	10.22	1.46	84808.46
12	12.86	5.13	52.64	1.29	16.06	10.85	1.47	80671.44
13	15.22	16.81	62.40	2.45	14.87	10.44	1.48	73535.54
14	22.14	17.78	55.10	2.77	15.12	10.05	1.47	77028.95
15	21.00	52.55	47.13	2.27	16.61	9.53	1.47	78155.18
16	22.38	56.65	49.64	2.67	16.32	9.34	1.48	78252.46
17	22.69	14.16	45.30	1.97	16.46	10.05	1.47	77269.92
18	19.57	22.71	47.23	1.15	20.17	9.30	1.46	83790.47
19	18.78	32.73	41.12	1.27	17.99	9.92	1.46	80919.82
20	17.09	34.35	48.77	1.76	18.11	9.37	1.46	82270.70
21	24.27	15.68	63.11	2.12	17.42	10.15	1.44	82215.23
22	32.37	22.40	42.72	2.31	17.97	9.85	1.44	79502.40
23	27.32	10.68	61.33	2.30	18.31	9.78	1.44	88253.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.29	15.89	53.40	1.66	17.63	10.10	1.45	81680.00
最 大 值	32.37	56.65	66.42	2.77	20.17	10.91	1.48	88253.85
發生時間	22	16	5	14	18	0		23
最 小 值	5.59	2.89	36.06	0.82	14.87	9.30	1.40	73535.54
發生時間	10	1	8	10	13	18		13
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.02 %	0.01 %	0.17 %	0.01 %		-0.02	0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %