

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年01月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	22.40	8.1	58.60	2.40	13.09	13.09	1.32	74907.13
1	14.20	8.71	51.58	1.52	13.63	12.80	1.30	77310.75
2	7.94	10.41	55.20	1.68	13.23	12.75	1.31	75522.27
3	8.82	38.56	50.70	2.29	12.97	12.81	1.30	73986.16
4	20.09	23.22	56.23	3.18	12.68	12.84	1.31	75310.43
5	9.85	45.96	54.81	1.88	13.07	12.65	1.31	76099.46
6	7.60	13.14	56.12	1.39	13.29	13.17	1.27	73954.13
7	8.90	4.96	81.96	0.47	14.93	12.90	1.24	76147.39
8	5.60	3.39	76.15	0.36	14.96	13.12	1.23	76768.68
9	4.12	32.99	68.33	0.08	16.40	11.99	1.32	80905.74
10	5.57	無效	69.50	1.35	14.53	12.07	1.37	74302.46
11	17.50	83.37	65.79	3.85	12.49	12.59	1.34	71055.48
12	9.79	無效	47.21	2.19	12.97	12.41	1.34	71460.33
13	3.95	63.76	42.37	1.02	13.22	12.52	1.36	72174.15
14	3.03	64.54	38.87	0.58	14.31	12.34	1.35	73343.76
15	2.74	24.97	44.16	0.84	13.54	12.62	1.37	71319.57
16	5.03	10.73	56.27	1.12	13.72	12.81	1.33	77201.77
17	4.90	27.22	51.41	0.99	13.94	12.81	1.31	75292.56
18	3.99	12.43	52.09	0.55	14.61	12.59	1.32	74969.51
19	4.26	8.61	57.31	0.69	14.26	12.89	1.34	74463.49
20	6.52	8.83	62.97	1.00	13.51	13.18	1.32	76298.94
21	5.34	11.57	56.83	0.69	14.12	12.74	1.31	78881.36
22	5.12	4.35	57.92	0.49	14.89	12.83	1.30	77100.27
23	4.31	2.85	81.40	0.24	14.93	13.29	1.26	74944.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	22	24	24	24	24	24	24
平均值	7.98	23.30	58.07	1.29	13.89	12.74	1.31	75155.03
最大值	22.40	83.37	81.96	3.85	16.40	13.29	1.43	80905.74
發生時間	0	11	7	11	9	23		9
最小值	2.74	2.85	38.87	0.08	12.49	11.99	1.21	71055.48
發生時間	15	23	14	9	11	9		11
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	0.00 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.02 %	0.07 %	-0.04 %	0.01 %		0.23	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	91.67 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年01月25日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年01月25日

[illegible]