P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.15	18.87	70.81	9.71	16.17	11.53	0.86	86796.11
1	4.34	4.02	80.75	9.75	17.69	11.54	0.81	85311.30
2	3.19	2.14	96.00	9.82	17.75	11.60	0.78	83883.86
3	4.19	6.79	95.56	9.35	16.21	11.49	0.77	88254.92
4	5.18	7.57	88.51	9.33	15.42	11.55	0.79	86598.53
5	6.15	10.56	81.64	9.11	14.85	11.40	0.82	87074.31
6	10.99	12.23	75.60	9.93	13.81	11.67	0.82	88001.16
7	4.28	2.99	93.57	10.01	15.53	11.84	0.79	83463.76
8	3.14	3.05	91.74	9.83	16.08	11.55	0.79	85645.93
9	3.69	43.01	77.81	9.51	16.91	10.64	0.85	93030.76
10	4.98	54.29	74.60	9.95	15.23	11.38	0.90	86497.75
11	3.63	26.02	73.93	10.48	15.66	11.37	0.85	87055.51
12	9.04	5.59	72.76	9.57	14.71	11.45	0.89	85930.13
13	4.02	9.49	68.84	9.50	15.20	11.34	0.90	84925.00
14	5.32	1.54	93.94	9.66	15.88	11.47	0.89	85137.06
15	7.99	31.36	66.95	9.32	14.72	10.93	0.89	87334.91
16	10.58	48.78	72.38	9.87	13.30	11.44	0.89	83063.96
17	12.05	9.90	83.27	9.64	15.09	11.46	0.86	85760.93
18	4.18	2.35	84.81	9.63	15.68	11.48	0.81	85983.25
19	6.27	3.10	76.72	9.71	15.78	11.46	0.79	85987.14
20	3.48	3.49	76.97	9.84	16.29	11.59	0.85	82436.72
21	11.20	19.16	76.92	9.81	15.39	11.39	0.84	86679.36
22	9.73	2.97	83.39	9.86	15.22	11.52	0.79	86655.60
23	9.46	1.80	88.78	9.95	15.49	11.72	0.75	85665.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.59	13.79	81.09	9.71	15.59	11.45	0.83	86132.21
最 大 值	12.05	54.29	96.00	10.48	17.75	11.84	1.02	93030.76
發生時間	17	10	2	11	2	7		9
最 小 值	3.14	1.54	66.95	9.11	13.30	10.64	0.71	82436.72
發生時間	8	14	15	5	16	9		20
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.12 %		-0.19	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.36 %	-0.22 %	0.13 %	-0.18 %		-0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.71	1.99	84.85	5.04	15.07	12.12	0.55	70767.40
1	1.99	1.03	90.54	5.22	14.29	12.39	0.58	71559.90
2	1.82	2.35	81.88	5.36	12.48	12.66	0.45	70235.23
3	2.24	0.65	102.85	5.39	13.41	12.73	0.47	67497.37
4	2.06	9.32	74.41	4.85	14.71	11.70	0.49	73124.45
5	2.13	16.51	64.78	4.79	14.15	11.60	0.54	72390.38
6	2.33	4.73	71.74	4.84	13.43	11.75	0.55	73906.98
7	2.28	2.43	88.59	5.10	14.67	11.86	0.50	72448.83
8	2.27	3.29	82.66	4.91	15.06	11.54	0.46	74142.04
9	2.90	12.34	71.88	4.98	13.48	11.77	0.48	72960.68
10	4.22	27.49	77.41	4.99	14.07	11.64	0.50	73245.22
11	4.37	2.92	75.36	4.96	14.16	11.61	0.49	72909.88
12	3.74	1.67	79.43	4.87	14.75	11.49	0.48	72877.65
13	3.36	16.18	68.48	4.84	14.70	11.32	0.51	74059.62
14	3.36	44.18	63.81	5.00	13.64	11.63	0.51	72516.07
15	6.18	64.12	76.66	5.19	12.21	11.76	0.56	74002.34
16	5.59	6.35	88.68	5.30	12.68	12.16	0.49	73353.11
17	3.94	0.48	128.38	5.69	13.09	12.85	0.45	67752.94
18	2.49	1.12	100.68	5.29	14.11	12.21	0.43	73375.96
19	2.81	6.15	72.30	4.95	14.89	11.57	0.47	75366.78
20	3.18	13.66	81.06	5.13	14.62	11.86	0.45	74800.81
21	4.31	3.91	91.34	5.47	12.66	12.34	0.41	72991.22
22	3.69	0.61	93.50	5.15	14.11	11.96	0.39	75596.48
23	3.45	1.79	88.21	5.16	13.71	11.94	0.43	75740.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.23	10.22	83.31	5.10	13.92	11.94	0.49	72817.56
最 大 值	6.18	64.12	128.38	5.69	15.07	12.85	0.92	75740.02
發生時間	15	15	17	17	0	17		23
最 小 值	1.82	0.48	63.81	4.79	12.21	11.32	0.38	67497.37
發生時間	2	17	14	5	15	13		3
零點偏移	-0.02 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.13	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	0.17 %	0.09 %		-0.05	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.97	4.82	67.58	8.39	12.88	11.70	1.43	94712.44
1	2.75	13.75	65.86	8.20	13.42	11.59	1.41	95714.41
2	2.83	22.67	72.23	8.82	11.87	11.99	1.38	92896.20
3	2.98	4.37	86.17	9.29	12.99	12.41	1.37	87845.00
4	2.75	2.89	86.96	9.36	12.69	12.40	1.39	88582.29
5	2.77	18.33	81.33	9.24	12.49	12.29	1.39	90407.20
6	2.87	24.50	87.32	9.86	11.08	12.94	1.39	84519.38
7	2.74	55.44	71.17	8.80	12.25	11.92	1.40	94032.05
8	2.90	1.37	95.51	10.15	12.65	12.65	1.46	85313.63
9	2.78	3.65	95.09	10.20	11.98	12.77	1.52	83693.80
10	2.68	2.23	76.39	8.55	13.75	11.64	1.47	92858.64
11	2.85	8.07	71.21	8.70	12.84	11.65	1.48	93557.32
12	3.01	6.63	73.95	8.80	12.97	11.79	1.45	91809.26
13	2.79	64.24	60.59	8.33	13.18	11.43	1.47	95121.79
14	2.95	40.61	66.98	8.76	12.19	11.76	1.45	91592.12
15	3.27	48.98	60.80	8.48	12.02	11.43	1.47	93823.72
16	3.61	16.57	68.06	8.80	11.13	11.90	1.45	91454.09
17	3.81	10.65	79.46	9.25	11.88	12.10	1.42	89414.62
18	3.11	29.67	88.23	9.42	12.68	12.12	1.41	89031.59
19	3.05	8.24	79.23	8.88	12.73	11.68	1.41	93177.99
20	3.84	45.60	70.15	8.79	12.70	11.64	1.39	93418.37
21	4.64	11.12	74.07	9.11	12.47	11.91	1.39	91239.89
22	4.64	7.30	72.23	8.99	11.77	11.86	1.39	92476.47
23	3.99	4.66	79.78	9.45	11.46	12.32	1.37	88295.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.19	19.02	76.26	9.03	12.42	12.00	1.42	91041.15
最 大 值	4.64	64.24	95.51	10.20	13.75	12.94	1.55	95714.41
發生時間	21	13	8	9	10	6		1
最 小 值	2.68	1.37	60.59	8.20	11.08	11.43	1.36	83693.80
發生時間	10	8	13	1	6	13		9
零點偏移	0.00 %	-0.03 %	-0.30 %	-0.37 %		0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.10 %	-0.02 %	0.12 %		-0.02	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %