P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年08月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	14.88	29.64	58.16	3.66	13.56	12.09	1.16	67622.67
11	15.84	44.76	68.82	8.31	11.07	13.75	1.14	54299.34
12	12.29	33.04	64.00	7.09	12.41	12.84	1.13	61527.79
13	13.86	28.40	56.66	3.47	13.10	12.11	1.14	65665.83
14	14.31	27.86	65.50	3.70	13.14	12.49	1.16	63038.57
15	14.39	28.98	62.67	3.64	13.13	12.65	1.16	62671.92
16	15.65	27.25	55.77	3.32	13.01	12.32	1.13	63518.00
17	14.09	26.84	59.87	3.16	12.85	12.30	1.12	62395.71
18	14.91	30.95	66.11	5.45	12.76	12.68	1.12	60669.01
19	19.15	28.05	70.75	6.06	12.85	12.49	1.16	62443.12
20	13.91	27.77	84.54	1.79	15.84	11.22	1.16	68465.22
21	22.77	23.01	83.74	4.80	14.42	11.10	1.14	71035.69
22	13.02	60.93	70.05	8.08	14.02	11.73	1.15	65887.35
23	23.67	10.01	80.94	3.74	15.11	11.57	1.13	64286.92
監測時數	14	14	14	14	14	14	14	14
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	14	14	14	14	14	14	14	14
平 均 值	15.91	30.53	67.68	4.73	13.38	12.24	1.14	63823.37
最 大 值	23.67	60.93	84.54	8.31	15.84	13.75	1.25	71035.69
發生時間	23	22	20	11	20	11		21
最 小 值	12.29	10.01	55.77	1.79	11.07	11.10	1.08	54299.34
發生時間	12	23	16	20	11	21		11
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.05 %	-0.00 %	-0.09 %		0.13	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年08月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.72	17.09	87.32	0.24	17.63	10.25	1.27	62548.58
1	12.74	13.00	93.81	0.53	15.00	11.17	1.30	60839.22
2	12.74	12.80	90.68	0.40	16.12	10.89	1.28	58478.67
3	8.22	12.55	89.61	0.19	18.13	10.39	1.27	63338.24
4	10.50	2.67	90.75	0.35	16.27	10.49	1.25	57844.09
5	13.57	8.46	93.26	0.57	17.03	9.77	1.26	63952.86
6	11.91	3.10	113.44	0.50	15.10	11.24	1.31	56712.40
7	12.20	6.28	107.24	0.59	16.06	11.42	1.33	56305.35
8	14.50	19.06	103.82	0.52	17.22	9.92	1.36	69183.22
9	12.38	7.86	92.49	0.64	15.37	11.10	1.33	58263.06
10	13.46	50.80	89.46	0.81	15.56	11.12	1.30	58103.10
11	10.42	13.20	92.07	0.55	14.86	11.57	1.30	55071.48
12	11.20	9.08	97.03	0.74	15.02	11.38	1.31	55822.19
13	11.82	15.60	89.55	0.55	14.56	11.41	1.32	54553.84
14	10.93	18.07	86.25	0.28	14.85	11.74	1.35	53008.25
15	10.62	14.57	99.43	0.18	17.49	10.00	1.33	63810.17
16	10.89	17.58	95.16	0.21	14.05	11.72	1.34	54174.90
17	11.25	12.55	108.69	0.52	13.97	11.76	1.31	52591.15
18	7.31	28.44	116.78	0.70	14.52	11.75	1.32	51778.95
19	12.18	1.03	128.36	1.18	15.66	11.38	1.32	54466.49
20	11.02	1.75	104.60	0.60	15.36	11.27	1.30	52685.09
21	12.84	2.65	84.97	0.39	15.66	10.93	1.28	53189.39
22	10.04	8.70	88.90	0.83	15.22	11.12	1.29	52589.77
23	10.05	1.00	88.34	0.75	15.96	10.81	1.26	55843.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.40	12.41	97.17	0.53	15.69	11.03	1.30	57298.07
最 大 值	14.50	50.80	128.36	1.18	18.13	11.76	1.40	69183.22
發生時間	8	10	19	19	3	17		8
最 小 值	7.31	1.00	84.97	0.18	13.97	9.77	1.25	51778.95
發生時間	18	23	21	15	17	5		18
零點偏移	-0.02 %	-0.01 %	-0.05 %	-0.05 %		0.01	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.26 %	0.18 %	0.03 %	0.10 %		0.22	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年08月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.48	8.94	66.81	2.79	16.49	9.85	1.17	76330.82
1	14.65	22.88	55.39	1.02	16.50	10.32	1.19	76721.29
2	13.81	20.47	64.40	1.09	15.50	11.12	1.20	74763.15
3	16.45	16.73	66.30	1.29	16.29	10.57	1.20	79091.35
4	12.66	12.81	65.41	0.91	19.18	9.59	1.19	83296.98
5	12.55	11.47	59.22	0.87	16.84	10.57	1.19	72284.80
6	9.37	4.87	69.65	0.66	19.98	9.37	1.19	79502.98
7	11.71	16.62	58.16	1.03	17.21	10.10	1.19	76275.04
8	11.45	55.25	69.99	20.73	21.20	9.06	1.22	77310.71
9	8.61	36.59	35.09	28.92	20.03	6.96	1.22	89496.06
10	7.39	14.61	50.32	1.72	16.36	10.32	1.21	69697.92
11	10.34	8.60	54.51	1.61	16.32	11.02	1.22	70842.89
12	13.07	13.48	57.16	1.31	15.99	10.96	1.21	71543.79
13	16.78	8.84	59.61	1.54	15.43	11.11	1.18	69646.86
14	13.80	4.78	66.00	1.10	16.50	10.82	1.17	69414.37
15	14.23	4.88	60.94	1.00	15.93	11.02	1.16	68786.07
16	12.10	4.71	59.92	0.71	17.07	11.05	1.18	68475.86
17	10.71	2.87	72.60	1.10	17.08	10.38	1.17	69604.93
18	13.15	6.40	68.02	1.93	14.81	11.22	1.17	65241.62
19	21.08	5.91	62.04	2.25	16.27	10.79	1.17	68179.14
20	11.16	4.15	90.66	1.24	16.49	11.53	1.19	60958.07
21	10.63	3.53	111.75	1.54	18.18	10.31	1.17	69085.93
22	12.71	2.79	99.69	3.19	17.95	10.03	1.19	72103.37
23	10.54	23.80	69.75	1.09	17.02	10.35	1.17	70882.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.60	13.17	66.39	3.36	17.11	10.35	1.19	72897.37
最 大 值	21.08	55.25	111.75	28.92	21.20	11.53	1.24	89496.06
發生時間	19	8	21	9	8	20		9
最 小 值	7.39	2.79	35.09	0.66	14.81	6.96	1.14	60958.07
發生時間	10	22	9	6	18	9		20
零點偏移	-0.05 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	0.09 %	0.01 %		0.18	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %