

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年09月26日

報表日期: 111年09月26日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	11.69	3.86	45.36	0.19	20.59	11.34	1.37	70618.63
1	12.56	3.24	46.17	0.14	20.26	11.47	1.36	69244.37
2	11.67	3.90	38.85	0.13	18.40	11.46	1.35	71570.56
3	12.01	3.74	49.30	0.16	19.49	11.39	1.34	70974.57
4	10.69	6.79	48.14	0.17	18.40	11.78	1.34	68872.14
5	14.70	4.06	51.00	0.14	19.30	11.49	1.36	74638.82
6	9.33	5.38	58.06	0.16	18.85	12.08	1.37	67093.41
7	12.71	2.82	50.82	0.13	19.51	11.40	1.36	71589.29
8	13.08	3.64	44.08	0.10	19.09	11.21	1.36	72644.39
9	10.29	9.57	44.12	0.13	19.96	11.12	1.34	72461.25
10	10.95	4.38	38.51	0.08	17.57	11.92	1.35	68000.16
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	7.89	3.30	50.94	0.14	17.87	11.75	1.41	68349.40
15	6.46	4.05	50.62	0.16	17.80	11.62	1.41	69672.90
16	10.71	4.83	46.87	0.18	17.84	11.69	1.41	69475.43
17	11.81	3.32	51.66	0.12	19.41	11.22	1.38	71410.16
18	9.08	4.09	51.21	0.09	19.19	11.32	1.37	71204.71
19	12.12	5.07	48.85	0.08	18.91	11.33	1.40	71694.73
20	11.71	7.17	50.77	0.19	17.28	11.78	1.41	69376.39
21	10.40	15.95	64.18	0.17	17.18	12.74	1.43	62493.09
22	11.87	5.47	59.05	0.19	18.21	11.87	1.41	68133.04
23	11.29	4.90	58.56	0.11	18.49	11.92	1.41	67703.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	21	21
平 均 值	11.10	5.22	49.86	0.14	18.74	11.61	1.38	69867.66
最 大 值	14.70	15.95	64.18	0.19	20.59	12.74	1.52	74638.82
發生時間	5	21	21	0	0	21		5
最 小 值	6.46	2.82	38.51	0.08	17.18	11.12	1.33	62493.09
發生時間	15	7	10	10	21	9		21
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.03 %	-0.05 %	-0.02 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.77 %	0.60 %	-0.27 %	-0.15 %		-0.02	0.00	0.30 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %
備註								

報表日期: 111年09月26日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月26日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.96	3.04	50.45	0.67	17.56	11.09	1.28	73454.01
1	12.93	4.29	45.13	1.14	17.17	10.91	1.26	75563.83
2	11.50	4.93	46.14	1.35	15.61	11.07	1.25	72700.39
3	11.95	4.58	51.36	1.25	16.41	11.01	1.25	72833.03
4	11.18	3.51	52.80	0.90	16.57	11.33	1.25	70001.49
5	12.38	3.59	53.17	0.82	16.19	11.39	1.25	71680.66
6	11.70	2.74	52.25	0.74	17.69	10.99	1.25	75369.29
7	9.08	6.80	50.35	1.11	18.00	10.04	1.28	80174.46
8	12.68	0.84	40.21	1.43	16.67	10.47	1.28	77072.99
9	11.36	3.37	46.60	1.47	16.94	10.76	1.27	74171.37
10	12.67	5.19	49.26	1.67	16.75	10.72	1.26	74107.59
11	8.05	3.83	55.63	0.83	17.17	11.31	無效	68951.05
12	13.18	3.52	51.15	1.21	18.59	9.99	無效	79962.84
13	11.55	3.05	44.86	1.34	17.14	10.67	無效	74954.23
14	11.76	6.71	39.51	1.77	15.50	11.11	1.25	71694.09
15	10.87	5.85	42.99	1.22	15.92	11.11	1.25	72949.80
16	10.33	1.42	55.06	0.74	17.05	10.92	1.23	76660.82
17	11.70	8.16	48.71	1.00	15.47	10.94	1.22	77958.65
18	11.04	3.58	49.42	0.50	16.35	11.30	1.23	74116.64
19	10.60	3.02	56.65	0.58	16.71	11.26	1.25	76864.21
20	11.69	2.92	45.42	0.46	16.68	10.79	1.25	79840.74
21	11.12	3.02	52.00	0.63	16.11	11.42	1.25	74114.65
22	10.90	5.11	50.85	0.74	16.30	11.35	1.25	70484.75
23	6.52	8.89	69.62	0.65	15.91	12.60	1.23	60191.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	21	24
平 均 值	11.20	4.25	49.98	1.01	16.69	11.02	1.25	73994.72
最 大 值	13.18	8.89	69.62	1.77	18.59	12.60	1.30	80174.46
發生時間	12	23	23	14	12	23		7
最 小 值	6.52	0.84	39.51	0.46	15.47	9.99	1.20	60191.70
發生時間	23	8	14	20	17	12		23
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.41 %	0.15 %	-0.28 %	0.08 %		0.26	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	87.50 %	100.00 %
備註								