P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.14	1.05	93.41	9.56	13.76	11.66	1.44	100572.41
1	11.42	1.26	92.40	9.65	13.66	11.76	1.42	102069.79
2	4.76	1.60	89.87	9.70	14.06	12.02	1.42	99969.42
3	10.92	0.81	105.45	10.14	14.22	11.67	1.39	104955.47
4	15.33	2.02	102.58	12.54	13.52	11.71	1.39	105418.33
5	12.35	1.38	105.02	10.46	12.57	11.87	1.40	104047.68
6	8.16	1.24	111.21	9.93	13.36	11.62	1.38	105632.62
7	11.67	0.96	108.08	10.08	13.42	11.73	1.40	103293.20
8	11.37	1.84	102.76	9.95	13.11	11.86	1.39	100866.18
9	6.45	2.02	108.50	9.31	14.13	11.80	1.38	99822.42
10	7.09	1.59	103.55	8.95	14.39	11.44	1.41	104569.50
11	11.14	1.72	99.85	9.33	13.74	11.60	1.41	103348.54
12	11.53	1.68	94.66	9.67	13.28	11.82	1.45	101149.92
13	8.01	2.21	94.84	9.34	13.49	11.78	1.44	100098.60
14	6.50	1.32	111.23	8.95	13.99	11.50	1.43	101326.91
15	11.65	1.96	86.71	9.20	13.38	11.41	1.47	103388.08
16	12.75	2.68	78.70	9.37	12.36	11.64	1.46	100092.68
17	8.59	2.27	82.69	9.27	12.92	11.79	1.43	100110.68
18	9.47	2.19	106.48	9.57	12.83	12.08	1.41	97035.39
19	5.07	1.38	114.37	9.38	12.89	12.10	1.40	97319.13
20	4.39	2.83	92.34	8.99	14.60	11.70	1.39	102527.67
21	5.05	2.75	99.59	9.44	14.36	11.96	1.39	101415.88
22	14.27	2.49	83.16	9.85	12.78	11.57	1.44	101462.60
23	16.13	3.42	82.13	9.93	11.83	11.82	1.45	96771.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.76	1.86	97.90	9.69	13.44	11.75	1.42	101552.69
最 大 值	16.13	3.42	114.37	12.54	14.60	12.10	1.53	105632.62
發生時間	23	23	19	4	20	19		6
最 小 值	4.39	0.81	78.70	8.95	11.83	11.41	1.35	96771.41
發生時間	20	3	16	10	23	15		23
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.03 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.04 %	-0.03 %	-0.12 %		0.13	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.23	3.52	76.67	5.83	11.97	12.21	0.92	73693.32
1	6.81	3.31	75.38	5.54	12.96	12.30	0.92	72854.92
2	3.05	1.40	77.84	5.15	16.45	12.02	0.92	73917.55
3	3.84	0.80	89.08	5.27	12.61	12.09	0.97	71405.87
4	4.28	0.85	92.95	5.08	12.47	12.28	0.99	67847.73
5	4.52	2.21	110.47	5.40	12.08	12.69	0.98	65488.93
6	4.77	0.54	104.78	5.24	12.78	12.40	0.96	70208.62
7	4.39	1.09	79.91	5.00	11.91	12.12	0.93	71977.19
8	4.49	1.74	77.36	5.06	12.20	12.26	0.94	68951.99
9	5.23	1.54	89.78	5.48	11.97	12.67	0.92	66245.65
10	5.92	0.97	116.77	5.34	11.99	12.44	0.94	67852.61
11	5.27	14.26	85.06	5.13	12.21	11.94	0.91	72938.73
12	5.41	1.91	90.06	4.99	12.31	12.03	0.91	73147.59
13	4.55	1.02	92.95	4.81	12.48	12.01	0.95	71089.24
14	4.41	13.22	87.05	4.78	13.06	11.72	0.94	73918.92
15	5.33	7.90	81.62	4.75	12.71	11.66	0.92	75248.39
16	6.65	12.08	85.27	4.96	12.40	11.87	0.91	75078.28
17	8.84	4.72	85.61	5.34	12.04	11.98	0.92	72338.03
18	6.97	4.98	78.94	5.20	11.47	12.02	0.93	70815.53
19	5.67	3.89	86.15	5.12	12.22	12.29	0.92	68492.40
20	4.07	2.31	99.89	5.54	15.64	12.81	0.85	67155.16
21	4.90	19.57	85.70	5.64	12.09	12.57	0.91	67230.02
22	8.15	4.60	93.94	5.47	11.77	12.42	0.83	73600.62
23	6.41	5.17	81.27	5.29	11.33	12.31	0.82	74770.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.59	4.73	88.52	5.23	12.55	12.21	0.92	71094.50
最 大 值	10.23	19.57	116.77	5.83	16.45	12.81	1.03	75248.39
發生時間	0	21	10	0	2	20		15
最 小 值	3.05	0.54	75.38	4.75	11.33	11.66	0.79	65488.93
發生時間	2	6	1	15	23	15		5
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.24	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.25 %	0.05 %	0.04 %	0.03 %		0.12	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.52	4.11	73.06	8.83	11.28	11.94	2.13	92280.53
1	4.00	10.48	74.05	8.49	13.09	11.52	2.13	97114.00
2	3.12	8.05	68.35	8.38	14.53	11.71	2.13	96204.36
3	2.93	2.67	73.43	8.45	12.98	11.51	2.15	96995.40
4	3.17	3.14	73.38	8.53	11.48	11.46	2.17	99024.74
5	3.33	12.77	64.02	8.40	11.35	11.55	2.15	97619.68
6	4.88	2.89	68.24	8.85	10.66	12.10	2.13	92942.86
7	6.38	5.91	78.82	9.58	11.60	12.09	2.13	92996.40
8	5.48	1.65	84.87	9.20	11.00	12.16	2.07	93162.24
9	4.50	0.59	106.92	9.34	10.76	12.38	2.07	90130.28
10	3.82	2.39	95.07	8.85	11.68	11.70	2.12	96145.17
11	4.00	5.40	88.33	8.83	11.27	11.91	2.15	94795.51
12	3.77	2.00	94.77	9.31	11.02	12.38	2.13	88984.41
13	3.82	9.40	84.79	9.19	10.80	12.30	2.10	89892.45
14	4.22	8.38	114.94	10.25	9.71	13.26	2.12	82074.95
15	3.70	2.99	114.06	9.24	11.64	11.99	2.11	95001.88
16	4.57	3.93	103.01	9.22	10.92	12.23	2.09	94807.43
17	5.53	19.08	85.39	9.37	11.03	12.48	2.13	92909.78
18	7.08	19.76	82.78	9.30	10.10	12.69	2.13	91276.79
19	5.13	8.20	83.20	9.62	10.98	12.87	2.09	89021.86
20	3.82	17.53	95.08	10.41	12.88	13.30	2.07	83143.84
21	4.55	4.32	82.93	9.09	11.04	12.35	2.07	94743.99
22	7.34	2.34	76.35	8.76	10.06	12.11	2.08	97576.31
23	5.47	4.98	89.55	9.90	9.30	13.22	2.08	86502.88
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.51	6.79	85.64	9.14	11.30	12.22	2.11	92722.82
最 大 值	7.34	19.76	114.94	10.41	14.53	13.30	2.17	99024.74
發生時間	22	18	14	20	2	20		4
最 小 值	2.93	0.59	64.02	8.38	9.30	11.46	2.04	82074.95
發生時間	3	9	5	2	23	4		14
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.08 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.20 %	0.10 %	0.01 %		-0.33	-0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %