P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.81	6.57	94.93	10.86	15.17	11.63	0.50	98593.58
1	3.46	3.39	84.74	10.70	16.75	11.29	0.46	102655.49
2	2.75	4.21	87.98	11.11	16.78	11.64	0.44	99906.86
3	2.85	3.57	88.05	10.82	16.13	11.46	0.44	101373.66
4	3.86	37.93	84.26	11.32	14.20	11.59	0.45	100420.53
5	13.18	51.66	83.99	12.53	12.11	11.66	0.45	103748.15
6	6.62	34.32	86.63	10.65	13.21	11.40	0.43	101719.20
7	9.84	13.76	89.51	11.09	14.18	11.42	0.41	102015.52
8	8.53	4.51	82.38	10.75	14.90	11.08	0.46	102520.79
9	15.98	4.35	81.86	11.49	14.00	11.24	0.49	102318.96
10	9.34	4.67	82.47	10.93	13.94	11.26	0.45	102921.76
11	6.57	3.82	87.06	10.55	14.50	11.21	0.48	101532.24
12	5.60	5.68	81.05	10.56	14.17	11.11	0.48	100416.98
13	11.02	6.95	85.56	11.20	14.58	11.19	0.45	102678.06
14	9.58	22.76	79.65	10.65	14.37	10.99	0.46	100218.09
15	7.83	3.77	78.00	10.52	13.93	11.13	0.49	97980.87
16	9.03	8.08	82.12	10.92	13.35	11.44	0.46	98421.15
17	15.12	31.12	77.71	11.00	13.75	11.18	0.44	101154.25
18	17.86	30.84	79.47	12.63	14.21	10.69	0.47	100659.52
19	18.61	11.97	86.79	11.30	13.12	11.65	0.46	99396.19
20	14.80	3.59	81.07	10.64	15.30	11.03	0.44	107169.57
21	10.08	2.22	89.03	10.66	16.11	11.26	0.44	102663.65
22	7.75	4.42	79.07	10.56	14.28	11.35	0.46	100901.14
23	10.12	6.72	87.58	10.59	14.14	11.37	0.42	101895.61
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.34	12.95	84.21	11.00	14.47	11.30	0.46	101386.74
最 大 值	18.61	51.66	94.93	12.63	16.78	11.66	0.53	107169.57
發生時間	19	5	0	18	2	5		20
最 小 值	2.75	2.22	77.71	10.52	12.11	10.69	0.38	97980.87
發生時間	2	21	17	15	5	18		15
零點偏移	-0.02 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.14 %	-0.01 %	0.03 %		-0.02	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.09	1.47	83.29	4.90	15.48	11.63	0.42	76840.38
1	4.44	29.50	71.55	5.04	14.24	11.63	0.41	78213.33
2	4.53	7.22	81.11	4.99	15.21	11.60	0.43	77281.71
3	9.02	8.71	76.76	5.86	12.84	11.71	0.40	78466.91
4	12.49	13.08	80.23	6.19	11.60	12.08	0.34	76827.39
5	12.64	33.85	90.89	6.59	11.26	12.11	0.34	76494.15
6	7.69	4.49	90.50	5.59	12.77	12.37	0.32	74348.10
7	5.43	1.06	87.20	5.43	12.76	12.36	0.40	73179.38
8	7.54	8.03	82.50	5.30	12.84	11.86	0.39	77228.84
9	10.77	13.85	78.17	5.70	13.08	11.72	0.40	78321.78
10	11.96	2.18	81.50	5.63	12.88	11.75	0.42	77397.37
11	9.04	30.13	80.69	5.16	13.96	11.43	0.42	79300.42
12	8.82	22.25	78.65	5.35	13.42	11.59	0.40	78193.04
13	12.66	19.44	87.56	5.75	13.02	11.78	0.41	77197.99
14	11.19	13.59	82.60	5.52	13.85	11.46	0.42	79266.66
15	17.31	23.14	73.72	6.06	13.09	11.54	0.48	79481.14
16	15.80	23.82	93.23	6.07	12.68	11.84	0.41	77819.84
17	14.97	1.15	98.99	5.73	13.18	11.58	0.40	79436.14
18	11.69	1.36	106.42	5.50	12.44	12.01	0.42	75401.11
19	7.74	0.21	108.62	4.95	13.65	11.76	0.45	76151.18
20	7.40	7.52	84.42	5.00	14.46	11.63	0.41	78095.86
21	13.45	11.05	79.38	5.89	12.40	11.96	0.34	77624.55
22	12.10	11.88	82.17	5.18	13.28	11.78	0.37	78755.22
23	8.97	4.98	81.57	4.98	13.69	11.67	0.38	78913.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.07	12.25	85.07	5.51	13.25	11.79	0.40	77509.85
最 大 值	17.31	33.85	108.62	6.59	15.48	12.37	0.52	79481.14
發生時間	15	5	19	5	0	6		15
最 小 值	4.09	0.21	71.55	4.90	11.26	11.43	0.29	73179.38
發生時間	0	19	1	0	5	11		7
零點偏移	-0.11 %	0.00 %	-0.11 %	-0.28 %		-0.02	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.04 %	-0.07 %	-0.01 %		-0.24	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.83	4.55	110.27	8.89	19.43	9.99	1.38	86605.45
1	11.01	26.78	90.54	8.76	18.84	9.43	1.38	90013.36
2	8.43	20.23	95.05	8.61	19.04	9.75	1.38	85320.75
3	13.41	28.60	98.00	8.84	18.00	9.61	1.36	88092.41
4	21.61	47.52	91.61	10.47	15.99	9.67	1.35	88014.11
5	20.52	31.66	86.53	10.54	16.41	9.39	1.35	86153.56
6	19.14	50.68	89.54	11.00	15.75	9.90	1.36	78783.72
7	25.55	56.79	95.06	10.31	15.82	9.98	1.36	85524.87
8	16.35	27.70	93.48	8.87	19.17	8.97	1.41	94543.19
9	18.45	24.37	93.49	9.13	17.71	9.19	1.44	93773.26
10	12.44	54.80	77.51	11.20	18.22	8.61	1.45	85090.92
11	14.25	10.75	78.52	9.52	18.30	8.59	1.41	83813.77
12	15.72	7.18	83.93	9.26	18.49	8.74	1.43	88836.21
13	20.23	9.71	88.81	9.29	18.32	8.87	1.44	87624.79
14	16.08	19.50	82.20	9.03	18.51	8.82	1.46	87055.28
15	19.06	5.53	89.12	9.19	18.20	9.14	1.37	87726.53
16	15.87	48.78	67.97	15.46	18.59	7.67	1.36	88302.92
17	16.51	8.91	64.31	15.78	18.22	7.67	1.36	86708.62
18	17.15	2.69	71.74	9.88	17.19	8.99	1.36	82884.97
19	10.92	35.26	112.81	9.77	18.92	10.70	1.40	78320.78
20	5.78	9.24	114.02	8.60	20.07	9.72	1.43	92996.32
21	14.56	27.46	88.91	8.60	18.69	9.12	1.39	97605.02
22	11.90	33.57	77.81	8.85	18.50	8.87	1.38	85306.25
23	8.73	7.70	79.26	8.44	19.26	8.68	1.36	84229.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.23	25.00	88.35	9.93	18.15	9.17	1.39	87221.95
最 大 值	25.55	56.79	114.02	15.78	20.07	10.70	1.49	97605.02
發生時間	7	7	20	17	20	19		21
最 小 值	5.78	2.69	64.31	8.44	15.75	7.67	1.34	78320.78
發生時間	20	18	17	23	6	16		19
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.09 %	0.15 %	0.04 %	-0.02 %		0.03	-0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %