

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月21日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)								
全幅偏移(率)								
有效比率								
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月21日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	15.04	6.17	46.65	0.09	17.82	10.28	1.49	95890.82
1	21.93	14.39	51.68	0.25	20.07	10.33	1.49	97481.62
2	13.66	2.58	48.60	0.52	19.21	10.95	1.45	95221.93
3	15.33	3.70	51.98	0.43	18.78	11.53	1.43	88952.69
4	13.47	2.96	56.84	0.17	18.48	12.10	1.42	85811.94
5	11.08	4.94	56.03	0.51	16.80	12.89	1.42	84121.88
6	11.41	40.39	69.09	0.15	16.83	13.43	1.38	70584.65
7	11.95	4.22	59.60	0.17	19.51	10.98	1.38	95182.31
8	15.11	4.01	50.91	0.24	19.46	11.05	1.38	95699.48
9	12.58	12.43	63.16	0.16	17.73	12.27	1.40	86072.45
10	14.70	12.63	55.71	0.16	19.32	11.45	1.41	93216.17
11	13.73	5.85	51.18	0.14	18.67	11.76	1.41	89629.28
12	13.98	2.02	60.04	0.12	18.97	11.11	1.40	91784.23
13	15.64	7.47	53.98	0.38	17.91	11.22	1.41	93646.55
14	14.59	12.72	61.54	0.25	19.55	10.74	1.43	98874.47
15	13.31	5.13	61.25	0.63	16.51	11.61	1.41	91454.04
16	16.81	1.39	64.04	0.33	18.10	11.38	1.41	94255.96
17	14.23	10.49	57.97	0.15	18.90	11.00	1.47	93896.64
18	14.42	2.06	63.60	0.14	18.67	11.46	1.39	88787.58
19	14.49	7.39	54.46	0.11	17.65	11.26	1.38	92860.40
20	13.77	3.48	62.16	0.19	18.68	11.58	1.39	92071.79
21	13.87	10.87	55.09	0.15	19.00	11.31	1.41	95464.26
22	13.39	10.19	58.06	0.18	19.95	11.44	1.43	88653.30
23	12.97	3.12	53.46	0.19	21.25	10.90	1.43	96369.65
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.23	7.94	56.96	0.24	18.66	11.42	1.42	91499.34
最 大 值	21.93	40.39	69.09	0.63	21.25	13.43	1.53	98874.47
發生時間	1	6	6	15	23	6		14
最 小 值	11.08	1.39	46.65	0.09	16.51	10.28	1.37	70584.65
發生時間	5	16	0	0	15	0		6
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-0.02 %		-0.23	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	3.35 %	-0.01 %	-0.08 %	0.78 %		-0.09	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年05月21日

報表日期: 111年05月21日

[illegible]