P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.73	1.79	84.07	9.70	15.50	10.84	1.40	100418.43
1	6.68	1.48	87.59	9.21	16.54	10.97	1.40	100228.38
2	4.38	1.67	94.86	9.14	16.44	10.81	1.40	100880.88
3	5.40	0.90	105.31	9.16	15.47	11.09	1.40	96168.40
4	2.68	1.58	106.14	8.76	15.98	10.83	1.40	101325.65
5	4.73	2.93	93.38	8.90	14.96	11.01	1.41	106596.78
6	2.79	1.81	90.36	9.54	14.78	11.33	1.33	103334.88
7	7.19	1.57	86.37	9.91	14.57	11.37	1.31	102850.57
8	3.07	0.83	121.95	9.91	15.34	11.74	1.30	98222.86
9	6.10	2.09	100.84	9.89	14.85	11.40	1.30	105381.78
10	6.22	1.77	92.64	10.06	14.54	11.64	1.34	101397.64
11	7.26	1.12	102.45	9.79	15.35	11.25	1.32	104225.23
12	7.57	1.12	97.05	9.90	15.19	11.19	1.33	105163.36
13	11.41	1.40	95.92	10.32	14.82	11.37	1.37	103390.91
14	7.61	1.34	92.83	9.95	14.99	11.18	1.36	104626.94
15	9.26	1.01	97.69	9.97	15.79	11.02	1.36	105991.87
16	8.88	1.02	97.73	10.02	15.23	11.28	1.33	103769.31
17	8.83	1.19	94.65	9.96	14.59	11.41	1.35	103075.67
18	4.95	1.42	94.78	9.76	14.78	11.39	1.36	104220.36
19	4.78	1.42	93.65	10.11	15.78	11.55	1.36	100865.08
20	4.44	1.07	107.57	9.97	15.76	11.20	1.35	103602.95
21	8.05	1.10	97.30	10.35	14.63	11.11	1.37	105305.27
22	14.24	1.34	95.24	11.35	13.58	11.58	1.35	101315.55
23	14.02	1.25	101.54	10.67	14.70	11.25	1.32	104215.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.22	1.43	97.16	9.85	15.17	11.24	1.35	102773.92
最 大 值	14.24	2.93	121.95	11.35	16.54	11.74	1.46	106596.78
發生時間	22	5	8	22	1	8		5
最 小 值	2.68	0.83	84.07	8.76	13.58	10.81	1.25	96168.40
發生時間	4	8	0	4	22	2		3
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.13	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.01 %	0.02 %	0.15 %		0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.48	1.67	74.98	5.84	14.64	11.86	1.12	73092.50
1	2.84	30.70	69.65	5.06	19.11	11.21	1.10	75610.37
2	3.89	7.83	84.64	5.68	14.79	11.77	1.09	74799.23
3	4.01	2.13	91.66	5.44	14.81	11.72	1.08	75370.73
4	3.88	4.92	78.22	5.43	14.24	11.45	1.08	77738.18
5	5.64	4.14	71.40	5.86	13.12	11.86	1.06	75765.22
6	4.70	2.61	84.99	5.66	12.43	12.52	1.10	69368.52
7	4.01	2.65	91.76	5.73	13.15	12.43	1.09	69166.12
8	4.04	0.46	95.56	5.54	14.54	11.90	1.09	73731.10
9	4.96	1.60	80.46	5.85	14.51	11.55	1.08	76402.83
10	6.49	11.07	80.57	6.19	13.49	12.03	1.07	73292.34
11	4.06	0.91	90.02	5.50	14.35	11.87	1.15	72908.41
12	5.70	7.17	99.96	5.53	13.60	11.52	1.13	77061.83
13	6.16	2.33	78.53	5.87	14.00	11.69	1.09	74910.43
14	6.49	2.45	77.85	6.01	13.57	11.64	1.10	74748.58
15	5.64	1.66	82.66	5.73	13.96	11.77	1.12	72970.51
16	7.74	14.64	92.91	6.02	13.67	11.64	1.10	75827.83
17	7.34	0.19	93.01	5.71	13.34	11.80	1.13	75692.62
18	4.12	5.19	74.97	5.17	16.93	11.52	1.11	74616.67
19	2.58	0.90	80.36	5.32	17.43	11.67	1.08	72681.25
20	5.28	1.79	78.65	6.28	13.20	11.72	1.08	76725.20
21	7.01	1.22	79.28	6.40	13.15	11.83	1.11	75849.75
22	7.05	1.83	81.29	6.55	13.24	11.72	1.12	76531.21
23	8.55	0.60	93.25	6.37	13.68	11.84	1.13	74995.04
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.44	4.61	83.61	5.78	14.29	11.77	1.10	74577.35
最 大 值	8.55	30.70	99.96	6.55	19.11	12.52	1.35	77738.18
發生時間	23	1	12	22	1	6		4
最 小 值	2.58	0.19	69.65	5.06	12.43	11.21	1.04	69166.12
發生時間	19	17	1	1	6	1		7
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.31	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.35 %	0.03 %	0.00 %	0.06 %		-0.12	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.06	5.01	74.85	8.71	14.11	11.67	2.31	96842.43
1	3.58	14.05	54.69	8.13	17.04	10.88	2.30	101996.15
2	4.24	4.08	64.51	8.33	13.63	11.26	2.28	101389.04
3	4.75	1.14	82.35	8.95	13.10	11.62	2.27	98070.82
4	4.33	2.03	75.69	8.97	12.91	11.78	2.28	96420.56
5	4.82	2.61	72.85	8.58	13.52	11.36	2.29	100094.03
6	4.91	12.69	77.31	8.55	13.05	11.19	2.30	101791.30
7	5.32	16.31	61.18	8.23	13.57	10.99	2.32	103593.08
8	4.10	0.32	123.57	10.63	12.47	12.27	2.27	91421.31
9	4.01	0.81	123.91	10.67	12.17	12.37	2.24	89570.36
10	3.98	1.10	92.63	9.56	13.27	11.69	2.25	95797.80
11	4.23	2.58	75.23	9.20	12.94	11.36	2.27	98231.73
12	4.93	2.25	85.24	9.55	12.94	11.60	2.26	95659.27
13	5.78	0.42	115.64	10.26	12.38	11.99	2.27	92326.82
14	5.47	1.22	91.53	9.52	12.75	11.48	2.29	97165.03
15	7.04	4.97	79.09	9.34	12.82	11.32	2.29	98099.28
16	5.03	2.70	90.49	9.43	13.34	11.46	2.28	95553.25
17	4.86	7.36	74.36	8.92	13.32	11.12	2.28	100423.80
18	4.42	30.78	67.11	8.72	15.51	11.00	2.29	100924.97
19	3.75	12.06	77.00	9.33	15.35	11.55	2.29	93938.85
20	4.10	2.96	83.88	9.44	13.03	11.51	2.28	95553.00
21	5.95	4.23	76.12	9.23	12.96	11.14	2.28	99459.62
22	7.32	2.71	76.66	9.36	12.85	11.13	2.30	99875.45
23	8.35	14.25	59.24	8.96	12.96	10.79	2.33	102995.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.97	6.19	81.46	9.19	13.42	11.44	2.28	97799.71
最 大 值	8.35	30.78	123.91	10.67	17.04	12.37	2.37	103593.08
發生時間	23	18	9	9	1	9		7
最 小 值	3.58	0.32	54.69	8.13	12.17	10.79	2.22	89570.36
發生時間	1	8	1	1	9	23		9
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.61 %	-2.36 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.25 %	-0.10 %	0.00 %		-0.14	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %