P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月01日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 9.58 | 11.49 | 69.63 | 6.19 | 14.43 | 11.42 | 0.81 | 108772.40 |
| 1 | 6.03 | 4.99 | 64.60 | 6.00 | 16.24 | 11.46 | 0.81 | 105211.14 |
| 2 | 5.49 | 14.71 | 64.33 | 6.23 | 15.09 | 11.51 | 0.79 | 106147.16 |
| 3 | 10.30 | 7.05 | 66.01 | 6.96 | 13.04 | 11.65 | 0.80 | 104253.19 |
| 4 | 14.14 | 6.37 | 69.59 | 7.17 | 12.47 | 11.57 | 0.82 | 103541.63 |
| 5 | 14.03 | 11.95 | 65.15 | 6.69 | 12.98 | 11.45 | 0.85 | 103976.81 |
| 6 | 6.51 | 10.64 | 52.23 | 5.72 | 14.13 | 11.22 | 0.89 | 104741.41 |
| 7 | 14.62 | 7.29 | 58.25 | 6.06 | 13.94 | 11.45 | 0.90 | 101556.43 |
| 8 | 12.93 | 13.31 | 57.22 | 6.15 | 13.60 | 11.41 | 0.88 | 100606.31 |
| 9 | 21.42 | 20.83 | 57.03 | 6.74 | 13.92 | 11.32 | 0.91 | 102742.85 |
| 10 | 21.73 | 22.84 | 58.70 | 6.70 | 13.45 | 11.35 | 0.90 | 101309.32 |
| 11 | 9.11 | 6.67 | 57.20 | 5.19 | 15.25 | 10.87 | 0.94 | 102352.81 |
| 12 | 13.83 | 4.76 | 57.58 | 5.68 | 14.64 | 11.06 | 0.97 | 101479.18 |
| 13 | 12.96 | 5.44 | 53.76 | 5.73 | 14.91 | 10.89 | 0.93 | 106008.26 |
| 14 | 10.57 | 5.35 | 53.67 | 5.70 | 15.41 | 10.87 | 0.92 | 106745.56 |
| 15 | 42.02 | 9.70 | 61.97 | 9.34 | 15.15 | 11.29 | 0.91 | 105237.70 |
| 16 | 18.94 | 14.01 | 53.32 | 10.57 | 13.80 | 11.45 | 0.91 | 105184.49 |
| 17 | 6.82 | 3.22 | 58.93 | 5.69 | 15.66 | 11.36 | 0.90 | 103614.61 |
| 18 | 7.71 | 5.10 | 58.07 | 5.11 | 15.84 | 11.19 | 0.86 | 104621.29 |
| 19 | 13.67 | 4.22 | 55.93 | 6.61 | 15.18 | 10.93 | 0.87 | 104246.99 |
| 20 | 12.90 | 5.31 | 56.62 | 6.08 | 15.13 | 10.98 | 0.87 | 105552.17 |
| 21 | 9.56 | 10.04 | 53.13 | 5.26 | 15.54 | 11.11 | 0.89 | 104621.51 |
| 22 | 9.54 | 10.60 | 50.96 | 5.58 | 15.11 | 11.43 | 0.86 | 105938.49 |
| 23 | 7.45 | 2.54 | 69.09 | 4.88 | 16.76 | 11.32 | 0.87 | 105375.74 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 12.99 | 9.10 | 59.29 | 6.33 | 14.65 | 11.27 | 0.88 | 104326.56 |
| 最 大 值 | 42.02 | 22.84 | 69.63 | 10.57 | 16.76 | 11.65 | 0.98 | 108772.40 |
| 發生時間 | 15 | 10 | 0 | 16 | 23 | 3 | | 0 |
| 最 小 值 | 5.49 | 2.54 | 50.96 | 4.88 | 12.47 | 10.87 | 0.77 | 100606.31 |
| 發生時間 | 2 | 23 | 22 | 23 | 4 | 11 | | 8 |
| 零點偏移 | -0.01 % | 0.00 % | -0.00 % | -0.00 % | | -0.07 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | -0.07 % | 0.19 % | -0.09 % | | -0.09 | -0.00 | 0.12 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月01日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 4.45 | 12.79 | 80.79 | 4.74 | 13.26 | 11.70 | 0.56 | 81626.12 |
| 1 | 3.26 | 37.97 | 83.06 | 6.61 | 14.88 | 11.59 | 0.58 | 80583.31 |
| 2 | 2.80 | 18.43 | 86.43 | 4.84 | 12.29 | 11.86 | 0.56 | 79553.34 |
| 3 | 3.56 | 0.87 | 93.74 | 4.81 | 12.65 | 11.91 | 0.54 | 79243.55 |
| 4 | 4.03 | 2.14 | 87.85 | 4.95 | 11.88 | 12.02 | 0.52 | 79174.36 |
| 5 | 3.53 | 20.38 | 82.95 | 4.79 | 12.38 | 11.78 | 0.53 | 81095.90 |
| 6 | 3.61 | 15.40 | 83.92 | 4.96 | 12.07 | 11.95 | 0.51 | 79462.67 |
| 7 | 3.03 | 2.08 | 70.09 | 4.65 | 13.85 | 11.63 | 0.96 | 78926.45 |
| 8 | 2.55 | 30.16 | 66.59 | 4.84 | 14.19 | 11.30 | 0.69 | 80649.49 |
| 9 | 2.48 | 9.23 | 75.12 | 4.51 | 14.22 | 11.50 | 0.57 | 82060.04 |
| 10 | 2.59 | 9.45 | 70.44 | 4.65 | 12.72 | 11.79 | 0.56 | 80551.18 |
| 11 | 3.16 | 2.06 | 78.62 | 4.67 | 13.13 | 11.80 | 0.75 | 79814.42 |
| 12 | 2.86 | 11.65 | 74.78 | 4.58 | 14.10 | 11.64 | 0.80 | 80532.11 |
| 13 | 3.32 | 5.48 | 71.11 | 4.63 | 13.78 | 11.50 | 0.80 | 82132.98 |
| 14 | 3.19 | 11.55 | 72.11 | 4.49 | 14.64 | 11.29 | 0.79 | 83215.86 |
| 15 | 3.12 | 3.81 | 70.46 | 4.52 | 14.33 | 11.51 | 0.76 | 81305.09 |
| 16 | 3.65 | 4.39 | 78.10 | 4.74 | 14.50 | 11.56 | 0.76 | 80800.19 |
| 17 | 2.92 | 12.05 | 72.91 | 4.48 | 14.60 | 11.37 | 0.72 | 82360.29 |
| 18 | 3.02 | 10.91 | 75.82 | 4.57 | 14.46 | 11.55 | 0.65 | 81382.48 |
| 19 | 3.12 | 22.66 | 76.12 | 4.74 | 13.84 | 11.79 | 0.57 | 79338.44 |
| 20 | 3.56 | 3.67 | 73.50 | 4.62 | 14.59 | 11.41 | 0.54 | 82611.39 |
| 21 | 2.84 | 9.14 | 77.84 | 4.62 | 14.22 | 11.73 | 0.55 | 80113.93 |
| 22 | 2.47 | 2.11 | 79.79 | 4.47 | 14.91 | 11.52 | 0.57 | 81307.72 |
| 23 | 2.52 | 15.23 | 85.45 | 4.54 | 14.73 | 11.54 | 0.65 | 81535.73 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 3.15 | 11.40 | 77.82 | 4.75 | 13.76 | 11.64 | 0.64 | 80807.38 |
| 最 大 值 | 4.45 | 37.97 | 93.74 | 6.61 | 14.91 | 12.02 | 1.48 | 83215.86 |
| 發生時間 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4 | | 14 |
| 最 小 值 | 2.47 | 0.87 | 66.59 | 4.47 | 11.88 | 11.29 | 0.46 | 78926.45 |
| 發生時間 | 22 | 3 | 8 | 22 | 4 | 14 | | 7 |
| 零點偏移 | -0.01 % | -0.00 % | -0.04 % | -0.04 % | | -0.05 | -0.00 | -0.14 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | 0.16 % | 0.05 % | 0.02 % | | -0.05 | -0.00 | -0.07 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月01日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 13.28 | 4.52 | 86.09 | 8.18 | 19.15 | 8.84 | 1.23 | 90006.24 |
| 1 | 15.46 | 17.53 | 85.34 | 8.39 | 18.49 | 9.16 | 1.23 | 86336.83 |
| 2 | 15.54 | 8.22 | 80.36 | 8.74 | 17.59 | 9.10 | 1.23 | 86699.60 |
| 3 | 24.34 | 18.37 | 81.44 | 9.45 | 16.55 | 9.31 | 1.23 | 85389.81 |
| 4 | 21.93 | 17.68 | 82.20 | 9.23 | 16.53 | 9.20 | 1.22 | 87934.31 |
| 5 | 27.72 | 38.08 | 75.94 | 8.80 | 16.07 | 8.90 | 1.23 | 86903.14 |
| 6 | 22.41 | 21.11 | 76.92 | 8.44 | 17.30 | 8.85 | 1.23 | 86155.24 |
| 7 | 8.89 | 17.46 | 76.90 | 8.42 | 18.81 | 8.63 | 1.23 | 87117.18 |
| 8 | 13.67 | 23.45 | 75.62 | 9.02 | 19.85 | 8.22 | 1.23 | 89414.95 |
| 9 | 11.63 | 22.95 | 67.27 | 7.19 | 20.01 | 8.14 | 1.23 | 90086.46 |
| 10 | 18.35 | 22.03 | 70.20 | 7.79 | 17.63 | 8.68 | 1.24 | 86793.10 |
| 11 | 8.26 | 2.61 | 76.84 | 6.91 | 19.11 | 8.59 | 1.27 | 86691.58 |
| 12 | 9.91 | 23.13 | 77.36 | 8.25 | 20.31 | 8.12 | 1.27 | 91315.44 |
| 13 | 13.58 | 46.50 | 64.58 | 10.72 | 18.05 | 8.51 | 1.25 | 81043.29 |
| 14 | 9.29 | 4.31 | 69.08 | 8.10 | 19.97 | 8.12 | 1.26 | 86937.40 |
| 15 | 6.56 | 10.44 | 66.46 | 6.69 | 20.60 | 8.12 | 1.25 | 89199.94 |
| 16 | 6.83 | 45.30 | 59.60 | 8.84 | 17.80 | 8.32 | 1.25 | 85019.55 |
| 17 | 6.83 | 11.34 | 71.16 | 8.27 | 19.90 | 8.13 | 1.25 | 89513.71 |
| 18 | 6.37 | 4.00 | 72.73 | 6.73 | 20.25 | 8.06 | 1.25 | 90469.71 |
| 19 | 8.29 | 17.63 | 69.89 | 7.34 | 19.17 | 8.34 | 1.24 | 87825.95 |
| 20 | 8.64 | 40.32 | 70.75 | 7.51 | 19.15 | 8.39 | 1.22 | 87004.10 |
| 21 | 7.82 | 20.02 | 70.03 | 8.36 | 19.97 | 8.15 | 1.21 | 86763.59 |
| 22 | 5.79 | 10.16 | 67.69 | 6.36 | 21.57 | 7.96 | 1.22 | 87833.74 |
| 23 | 5.48 | 18.08 | 78.29 | 7.63 | 19.92 | 8.83 | 1.20 | 83266.70 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 12.37 | 19.38 | 73.86 | 8.14 | 18.91 | 8.53 | 1.23 | 87321.73 |
| 最 大 值 | 27.72 | 46.50 | 86.09 | 10.72 | 21.57 | 9.31 | 1.28 | 91315.44 |
| 發生時間 | 5 | 13 | 0 | 13 | 22 | 3 | | 12 |
| 最 小 值 | 5.48 | 2.61 | 59.60 | 6.36 | 16.07 | 7.96 | 1.19 | 81043.29 |
| 發生時間 | 23 | 11 | 16 | 22 | 5 | 22 | | 13 |
| 零點偏移 | -0.00 % | 0.00 % | -0.01 % | -0.00 % | | -0.01 | -0.00 | -0.01 % |
| 全幅偏移 | 0.15 % | 0.04 % | 0.14 % | 0.01 % | | 0.22 | -0.02 | -0.01 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |