P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.34	3.13	78.95	10.19	15.55	10.74	0.47	109235.56
1	4.71	2.80	80.31	10.20	16.40	10.75	0.45	109602.16
2	5.51	3.81	82.31	10.84	17.03	11.12	0.41	107624.58
3	6.06	2.59	81.12	10.73	17.42	10.87	0.42	109583.30
4	6.58	2.73	80.54	10.72	15.21	11.00	0.44	106888.86
5	6.77	2.35	83.36	10.62	15.48	10.86	0.43	110327.62
6	8.55	7.25	73.50	12.78	14.07	11.04	0.46	105796.22
7	12.08	14.99	77.31	12.48	14.54	10.80	0.49	106504.01
8	7.52	4.32	84.13	10.90	15.42	10.80	0.52	106148.99
9	5.29	13.38	79.97	10.20	15.25	10.82	0.45	106045.82
10	4.96	4.53	71.62	9.89	14.88	10.66	0.52	104506.89
11	4.35	4.78	75.36	9.83	15.42	10.65	0.51	103564.24
12	5.45	18.36	71.82	10.20	14.04	10.86	0.52	103338.32
13	5.65	3.38	85.75	10.29	15.53	11.01	0.52	103776.33
14	3.67	27.57	76.00	10.27	15.89	10.76	0.48	109606.37
15	12.03	14.44	81.22	14.20	14.42	11.05	0.46	107794.66
16	16.67	19.48	80.18	11.66	13.81	11.17	0.47	105561.10
17	14.17	4.46	83.84	10.94	14.34	11.21	0.48	107215.26
18	21.10	23.62	85.94	11.67	14.19	11.02	0.49	107799.71
19	32.41	27.71	78.37	13.72	13.34	11.02	0.51	106847.33
20	17.38	11.41	78.10	10.46	15.40	10.80	0.49	107105.85
21	10.72	7.10	83.06	10.58	14.82	11.17	0.47	102345.27
22	9.26	4.67	78.61	10.38	15.42	10.95	0.48	105140.08
23	13.20	7.99	76.25	10.92	15.40	10.76	0.50	107826.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.06	9.87	79.48	11.03	15.14	10.91	0.48	106674.36
最 大 值	32.41	27.71	85.94	14.20	17.42	11.21	0.65	110327.62
發生時間	19	19	18	15	3	17		5
最 小 值	3.67	2.35	71.62	9.83	13.34	10.65	0.39	102345.27
發生時間	14	5	10	11	19	11		21
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	0.00 %	-0.02 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	-0.02 %	-0.06 %		-0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.40	5.99	95.78	5.41	14.00	12.42	0.36	74671.86
1	2.19	19.42	74.71	4.87	14.87	11.44	0.34	82351.17
2	2.26	10.96	77.57	5.01	15.15	11.71	0.43	79637.91
3	1.93	2.40	75.20	4.99	14.31	11.69	0.41	80225.70
4	2.00	1.78	79.00	4.87	14.33	11.57	0.41	81227.06
5	2.24	20.71	81.54	5.08	13.52	11.83	0.38	80315.89
6	3.49	31.63	77.20	5.74	14.00	11.47	0.36	82599.51
7	4.39	9.73	83.54	5.65	13.62	11.72	0.39	81161.21
8	4.22	3.52	88.28	5.35	13.69	11.78	0.46	80161.48
9	3.13	2.00	87.83	5.23	13.43	12.26	0.44	76258.62
10	3.06	16.40	76.05	5.02	13.59	11.77	0.43	79969.91
11	3.29	21.14	81.38	4.97	13.93	11.56	0.48	80264.05
12	3.18	12.74	82.21	4.80	14.24	11.56	0.48	80620.33
13	2.93	17.96	78.22	4.86	13.87	11.65	0.41	80290.76
14	3.25	23.39	76.43	4.92	13.49	11.62	0.38	80611.76
15	4.27	22.33	78.07	4.93	13.89	11.68	0.39	79859.95
16	3.47	9.68	79.82	4.97	13.80	11.74	0.46	79769.24
17	3.25	9.47	82.11	4.98	13.72	11.85	0.43	78028.95
18	7.00	33.37	81.50	5.28	12.59	11.94	0.38	78111.88
19	17.06	46.39	81.32	5.88	12.17	11.90	0.41	78571.70
20	11.41	15.44	74.24	6.07	11.80	11.97	0.37	77625.57
21	7.56	7.87	79.09	5.36	12.50	11.96	0.29	78397.28
22	5.22	13.70	76.96	4.98	13.21	11.81	0.28	79310.98
23	4.34	11.43	76.25	5.12	12.90	11.95	0.27	78853.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.48	15.39	80.18	5.18	13.61	11.79	0.39	79537.35
最 大 值	17.06	46.39	95.78	6.07	15.15	12.42	0.70	82599.51
發生時間	19	19	0	20	2	0		6
最 小 值	1.93	1.78	74.24	4.80	11.80	11.44	0.22	74671.86
發生時間	3	4	20	12	20	1		0
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.04 %	0.19 %	0.13 %		-0.49	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.67	8.26	102.77	10.05	19.65	9.38	1.41	96493.62
1	12.79	23.00	88.08	9.56	17.99	9.37	1.40	91593.85
2	12.31	14.96	89.31	9.74	18.55	9.45	1.38	88394.10
3	19.85	4.90	97.32	10.04	20.27	8.98	1.38	96386.56
4	22.20	4.68	95.37	10.37	18.90	9.18	1.38	95842.06
5	16.60	20.10	89.16	9.88	18.03	9.10	1.38	91508.08
6	19.05	8.86	102.63	10.58	18.48	9.68	1.38	93584.62
7	19.53	4.16	96.05	10.49	18.79	9.04	1.40	95054.63
8	21.76	20.37	85.32	10.95	17.47	8.92	1.45	89303.07
9	12.42	3.19	94.21	9.99	19.04	9.15	1.44	87125.37
10	14.86	4.95	89.78	9.80	19.20	8.71	1.46	90456.81
11	26.60	44.86	82.77	10.76	15.70	9.46	1.48	80179.34
12	10.67	5.38	50.69	5.45	9.41	14.40	1.45	89012.04
13	14.49	24.79	87.73	9.62	18.34	8.88	1.44	90213.91
14	13.29	20.80	86.36	9.45	17.89	9.18	1.47	88609.53
15	14.85	14.20	91.52	9.13	18.58	8.95	1.48	91510.23
16	22.31	57.88	92.30	12.57	17.45	9.48	1.51	85256.56
17	12.98	5.58	87.00	10.17	18.93	8.80	1.47	85192.31
18	16.97	10.89	87.12	9.60	18.08	9.08	1.45	84134.80
19	40.94	53.24	82.82	11.89	16.11	9.16	1.43	82690.89
20	18.43	23.73	79.06	12.05	17.33	8.95	1.46	80410.65
21	8.19	5.43	102.43	10.42	18.96	9.70	1.44	84213.99
22	16.42	5.59	88.51	9.35	19.06	9.06	1.42	91614.78
23	22.58	41.11	85.84	10.11	17.75	9.20	1.43	88733.00
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.66	17.95	88.92	10.08	17.91	9.39	1.43	89063.12
最 大 值	40.94	57.88	102.77	12.57	20.27	14.40	1.59	96493.62
發生時間	19	16	0	16	3	12		0
最 小 值	8.19	3.19	50.69	5.45	9.41	8.71	1.38	80179.34
發生時間	21	9	12	12	12	10		11
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.18 %	-0.29 %	0.00 %		-0.03	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %