P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.60	1.52	94.53	9.34	15.13	12.02	1.11	86090.88
1	4.80	1.58	94.70	9.33	14.84	12.08	1.09	85504.65
2	3.16	1.25	94.14	9.87	18.14	11.83	1.10	84803.33
3	3.28	2.18	97.68	9.93	15.24	12.35	1.13	82588.89
4	6.06	3.15	92.66	9.67	13.32	12.31	1.07	84493.67
5	7.04	4.72	94.80	9.39	13.84	11.97	1.06	87424.92
6	5.97	4.95	94.61	9.29	13.82	12.16	1.07	84759.77
7	15.20	2.21	95.99	10.53	14.36	12.01	1.07	85974.51
8	19.92	2.03	91.53	11.15	14.24	11.84	1.08	87763.78
9	22.43	2.46	84.16	9.24	13.60	11.40	1.04	82395.28
10	16.24	4.98	90.97	9.49	13.80	11.75	1.10	85247.58
11	25.29	11.63	82.86	9.83	12.64	11.94	1.16	88000.17
12	14.08	1.99	89.12	8.70	14.99	11.58	1.13	89338.62
13	21.86	8.65	82.04	8.94	14.57	11.49	1.12	91298.74
14	23.49	20.15	85.22	9.53	12.93	11.99	1.11	86294.69
15	18.24	15.01	85.93	9.46	13.02	11.93	1.10	86817.12
16	6.42	2.80	94.53	8.67	16.04	11.42	1.07	90208.29
17	4.67	2.59	98.05	8.99	14.80	11.87	1.09	87936.46
18	4.95	12.65	88.55	9.19	14.89	12.03	1.07	85921.63
19	3.05	4.75	84.82	9.47	16.86	11.96	1.11	83422.67
20	2.83	2.02	83.04	9.01	17.24	11.45	1.17	87107.92
21	4.71	1.94	84.99	8.96	15.95	11.49	1.10	90063.67
22	4.53	2.03	93.31	9.00	14.88	11.93	1.09	87119.19
23	3.44	1.43	99.89	8.89	15.71	11.75	1.09	88481.30
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.30	4.94	90.75	9.41	14.79	11.86	1.10	86627.41
最 大 值	25.29	20.15	99.89	11.15	18.14	12.35	1.24	91298.74
發生時間	11	14	23	8	2	3		13
最 小 值	2.83	1.25	82.04	8.67	12.64	11.40	0.72	82395.28
發生時間	20	2	13	16	11	9		9
零點偏移	-0.06 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.12	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	0.18 %		0.13	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.50	2.65	101.56	5.34	13.58	12.82	0.57	67890.53
1	2.60	3.23	78.79	4.84	14.62	11.95	0.58	74134.49
2	2.45	3.53	72.06	4.75	16.62	11.69	0.57	74410.23
3	2.76	4.18	73.19	5.15	14.41	12.16	0.58	72048.22
4	3.19	1.37	89.45	5.16	13.88	12.27	0.56	71822.10
5	3.63	3.03	79.17	5.16	13.18	12.23	0.54	72272.14
6	4.97	3.27	84.80	5.22	13.92	12.19	0.54	72659.48
7	3.42	20.30	87.41	5.07	14.06	12.29	0.54	71577.29
8	6.71	4.73	83.23	5.68	12.82	12.50	0.52	70618.55
9	10.25	4.62	79.83	6.25	12.20	12.09	0.50	64881.11
10	6.36	4.90	85.69	5.35	13.45	11.95	0.52	70784.98
11	8.01	15.32	81.92	5.79	12.98	12.16	0.55	72312.95
12	8.89	4.26	82.62	5.65	13.47	12.03	0.56	73284.06
13	9.07	7.85	82.32	5.60	13.39	12.01	0.54	73870.99
14	7.62	17.26	79.83	5.22	12.24	12.29	0.53	72673.27
15	11.04	18.72	81.58	5.11	12.52	12.29	0.56	72163.30
16	6.96	1.93	81.44	4.89	14.34	11.93	0.55	73749.11
17	5.40	5.29	76.34	4.88	13.39	12.09	0.56	73750.15
18	6.05	4.26	75.24	4.95	13.35	12.22	0.54	72731.62
19	3.09	1.67	80.99	4.69	16.99	11.84	0.54	72344.78
20	3.98	7.48	74.41	5.03	13.78	12.00	0.53	73418.21
21	4.02	1.72	75.31	5.00	14.35	11.93	0.52	74026.49
22	3.13	10.14	79.00	4.83	15.10	11.90	0.51	73792.82
23	3.18	3.65	73.97	5.01	13.97	12.13	0.50	72792.17
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.39	6.47	80.84	5.19	13.86	12.12	0.54	72250.38
最 大 值	11.04	20.30	101.56	6.25	16.99	12.82	0.62	74410.23
發生時間	15	7	0	9	19	0		2
最 小 值	2.45	1.37	72.06	4.69	12.20	11.69	0.37	64881.11
發生時間	2	4	2	19	9	2		9
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.05 %		-0.06	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.05 %	-0.01 %	-0.19 %		0.00	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.05	1.60	96.11	10.14	12.73	13.22	1.56	83470.39
1	1.82	0.38	96.52	8.83	14.06	12.21	1.58	93523.49
2	1.79	1.78	64.52	7.88	14.99	11.73	1.57	97084.74
3	2.09	5.61	60.69	8.26	13.36	11.92	1.55	95688.43
4	2.42	4.31	63.66	8.36	13.06	11.84	1.54	95859.81
5	2.16	1.22	73.04	8.99	13.09	12.48	1.52	89675.03
6	2.10	1.54	76.82	8.95	13.07	12.42	1.51	89530.20
7	2.13	2.27	77.01	8.95	13.14	12.43	1.52	90305.56
8	1.92	3.04	73.88	9.38	12.03	12.85	1.54	85451.65
9	1.80	3.31	58.39	7.88	12.61	11.61	1.43	86050.71
10	1.79	2.11	66.97	8.08	13.33	11.89	1.59	88511.89
11	1.85	8.34	79.71	8.84	13.81	12.61	1.57	85699.82
12	1.80	1.67	91.16	9.92	13.06	13.28	1.57	77991.90
13	1.66	6.29	70.70	8.56	13.80	12.29	1.56	91006.50
14	2.39	22.59	64.13	8.55	12.54	12.09	1.56	91824.25
15	3.43	30.60	65.00	8.65	11.89	12.11	1.52	89090.75
16	2.82	9.46	73.85	9.01	11.59	12.59	1.52	85547.71
17	2.00	1.94	80.64	8.99	13.23	12.55	1.50	88322.68
18	1.88	2.09	64.84	7.99	14.10	11.91	1.51	94520.15
19	1.77	4.64	56.34	7.62	15.05	11.75	1.51	95090.39
20	1.79	2.08	64.75	8.00	14.03	11.93	1.52	94434.24
21	1.85	1.49	66.67	8.29	13.68	12.15	1.51	91746.47
22	1.83	2.93	71.76	8.64	13.11	12.32	1.50	90900.94
23	1.91	3.96	73.38	9.03	12.87	12.67	1.49	87459.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.04	5.22	72.11	8.66	13.26	12.29	1.53	89949.46
最 大 值	3.43	30.60	96.52	10.14	15.05	13.28	1.61	97084.74
發生時間	15	15	1	0	19	12		2
最 小 值	1.66	0.38	56.34	7.62	11.59	11.61	1.05	77991.90
發生時間	13	1	19	19	16	9		12
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.11	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.01 %	0.20 %	0.08 %		-0.54	-9979.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %