

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年06月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.11	28.91	63.76	2.96	13.85	13.66	1.45	71564.17
1	6.30	49.14	64.18	1.77	15.20	13.47	1.44	72140.81
2	5.71	17.76	57.19	2.64	13.67	13.51	1.42	73113.26
3	5.49	25.82	50.68	2.82	13.36	13.69	1.43	71398.13
4	5.14	50.30	46.61	1.98	15.10	13.30	1.41	73902.20
5	4.72	無效	49.55	1.79	15.34	13.36	1.42	73915.15
6	4.22	5.96	50.51	1.76	14.42	13.32	1.47	73257.29
7	5.66	47.33	48.45	2.49	14.03	13.46	1.45	73145.78
8	5.72	36.73	45.66	1.68	15.11	13.37	1.41	71978.59
9	5.06	23.81	39.58	6.12	14.71	12.94	1.48	76873.24
10	8.00	13.41	37.87	2.37	14.59	13.07	1.45	74867.17
11	5.69	6.56	50.61	2.10	14.08	13.32	1.42	74184.65
12	4.34	4.67	55.69	1.41	15.39	13.42	1.43	72297.67
13	5.03	16.91	66.04	1.85	15.06	14.18	1.43	65562.52
14	4.28	37.53	51.61	1.46	15.15	13.38	1.49	74161.40
15	4.27	31.06	56.06	2.71	13.36	13.78	1.48	70726.59
16	4.21	16.51	59.73	2.31	14.16	13.66	1.46	71548.54
17	6.08	15.85	71.61	4.30	14.21	13.88	1.48	68493.77
18	4.88	14.54	52.64	2.38	15.10	12.86	1.49	77933.69
19	6.41	35.49	58.96	1.78	14.86	12.94	1.44	78418.75
20	9.73	19.46	53.68	8.06	14.52	12.98	1.45	76775.80
21	8.27	17.21	60.89	1.73	15.80	12.89	1.40	78045.63
22	6.75	61.90	49.32	1.24	16.11	12.94	1.40	77306.16
23	5.39	16.90	47.00	1.38	15.81	12.91	1.38	77762.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	5.89	25.81	53.66	2.55	14.71	13.35	1.44	73723.88
最大值	10.11	61.9	71.61	8.06	16.11	14.18	1.75	78418.75
發生時間	0	22	17	20	22	13		19
最小值	4.21	4.67	37.87	1.24	13.36	12.86	1.35	65562.52
發生時間	16	12	10	22	3	18		13
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.05 %	0.00 %		-0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.04 %	-0.05 %	0.10 %	0.10 %		-0.05	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年06月05日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年06月05日

[illegible]