P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.80	1.22	96.84	3.85	12.83	14.39	1.36	56300.40
1	2.58	1.35	90.12	3.47	13.27	14.06	1.44	58171.37
2	2.61	1.32	92.30	3.69	13.23	14.43	1.42	55320.55
3	2.57	1.41	92.39	3.58	13.20	14.23	1.41	56924.51
4	2.72	2.30	102.05	3.92	13.07	14.73	1.42	53708.02
5	2.81	2.38	109.62	4.12	13.20	14.97	1.47	50759.52
6	1.95	1.39	103.32	3.54	13.78	14.46	1.49	54754.37
7	1.92	1.26	98.39	3.42	13.76	14.17	1.47	56738.54
8	2.02	1.67	96.65	3.14	14.17	14.14	1.52	57004.48
9	1.92	2.77	87.33	3.10	13.69	13.76	1.53	60269.45
10	2.04	1.98	98.52	3.48	13.62	14.22	1.53	56954.76
11	2.46	7.70	72.44	3.69	12.78	13.64	1.52	61423.90
12	3.56	4.68	89.65	3.98	12.94	14.34	1.46	55847.17
13	3.09	1.44	90.16	3.02	14.12	13.85	1.43	59581.07
14	2.99	1.95	77.50	3.00	13.90	13.45	1.49	62765.58
15	5.44	5.86	76.60	4.04	12.70	14.13	1.50	58343.80
16	6.30	11.10	65.54	3.95	12.61	13.85	1.40	60250.93
17	5.16	8.72	76.30	3.99	13.01	14.36	1.43	56191.25
18	4.12	4.37	82.48	3.89	13.61	14.58	1.51	53745.06
19	3.05	2.77	80.72	3.21	14.12	13.96	1.50	59307.16
20	4.46	3.40	69.52	3.19	13.84	13.66	1.48	61343.06
21	6.36	4.28	95.24	3.61	13.83	14.64	1.44	52815.54
22	8.00	1.65	88.03	2.89	14.37	13.71	1.36	60010.87
23	17.63	1.98	85.54	4.28	12.65	14.40	1.36	55451.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.11	3.29	88.22	3.59	13.43	14.17	1.45	57249.29
最 大 值	17.63	11.10	109.62	4.28	14.37	14.97	1.96	62765.58
發生時間	23	16	5	23	22	5		14
最 小 值	1.92	1.22	65.54	2.89	12.61	13.45	1.31	50759.52
發生時間	7	0	16	22	16	14		5
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.37 %	-0.19 %	0.12 %	0.11 %		0.15	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.08	10.11	71.72	0.13	17.84	11.55	1.39	61782.03
1	2.33	8.18	77.16	0.16	19.33	11.64	1.39	60039.17
2	2.43	17.40	75.41	0.15	16.61	12.03	1.40	58095.48
3	2.60	5.68	78.57	0.11	17.98	11.64	1.37	61487.84
4	3.93	2.18	70.25	0.17	20.18	10.39	1.35	67584.90
5	4.27	3.63	67.23	0.16	19.56	10.58	1.34	67057.87
6	3.32	3.79	80.42	0.17	19.48	11.22	1.34	63659.24
7	0.48	4.60	85.42	0.18	19.01	11.64	1.34	60783.94
8	0.90	4.39	86.49	0.15	18.47	11.42	1.39	61567.69
9	4.90	5.30	83.16	0.14	18.91	10.91	1.40	65597.11
10	5.71	5.59	65.79	0.10	18.27	10.65	1.40	67878.61
11	6.21	43.84	60.46	0.33	15.94	11.64	1.39	59575.05
12	3.43	6.08	59.43	0.50	15.09	11.64	1.36	61276.59
13	8.90	12.86	63.55	0.78	15.66	11.93	1.37	58877.67
14	7.99	9.32	68.88	0.42	16.55	12.00	1.38	59123.79
15	10.81	64.66	65.12	1.54	14.77	12.00	1.37	59630.75
16	11.99	18.91	62.99	0.94	16.03	11.51	1.37	60135.95
17	16.88	4.88	62.52	0.88	17.10	11.04	1.38	65024.63
18	13.78	55.12	72.55	1.11	15.76	12.42	1.39	55406.63
19	6.48	11.19	74.55	0.12	17.62	11.90	1.39	57801.57
20	2.73	11.17	86.23	0.13	17.88	12.13	1.40	56573.14
21	1.80	21.52	89.42	0.16	18.49	12.23	1.40	56431.13
22	3.44	1.91	79.53	0.20	20.56	11.04	1.39	63390.62
23	6.69	3.53	61.71	0.15	19.55	10.52	1.39	67499.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.59	13.99	72.86	0.37	17.78	11.49	1.38	61511.71
最 大 值	16.88	64.66	89.42	1.54	20.56	12.42	1.42	67878.61
發生時間	17	15	21	15	22	18		10
最 小 值	0.48	1.91	59.43	0.10	14.77	10.39	1.33	55406.63
發生時間	7	22	12	10	15	4		18
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	-0.05 %		0.00	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.00 %	0.21 %	0.15 %	0.10 %		0.11	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.74	3.01	60.81	2.69	15.94	10.62	1.43	82015.03
1	3.52	2.71	62.03	2.59	18.21	10.72	1.44	81735.03
2	4.33	2.31	66.00	2.64	17.23	10.96	1.43	79310.34
3	3.62	2.87	62.35	2.67	18.07	10.44	1.40	84971.80
4	3.85	2.23	57.41	2.74	18.82	9.95	1.41	90022.57
5	3.53	4.23	55.65	2.53	19.79	9.95	1.42	87943.21
6	2.62	2.22	66.43	2.63	20.74	9.94	1.43	89356.23
7	3.19	5.28	52.10	2.40	20.04	9.45	1.43	95483.29
8	2.64	3.34	56.93	2.37	20.92	9.34	1.45	93344.47
9	4.87	5.98	50.22	2.41	17.66	10.16	1.44	86400.35
10	9.26	36.24	48.96	3.05	16.00	10.83	1.45	74129.55
11	7.38	3.42	51.65	2.87	16.11	11.39	1.45	67260.20
12	5.69	6.03	47.99	2.60	15.93	10.89	1.46	71687.25
13	8.28	13.80	41.56	3.07	15.64	10.60	1.46	74400.03
14	11.39	10.16	49.46	3.63	15.58	11.02	1.45	71369.44
15	17.00	26.16	49.66	4.23	14.00	11.24	1.46	69355.01
16	16.19	5.89	56.09	3.69	16.61	10.75	1.46	73665.74
17	12.32	5.29	50.93	3.25	15.44	10.49	1.46	77789.35
18	7.48	3.81	60.04	2.86	17.21	10.93	1.45	74141.14
19	5.27	3.41	58.88	2.64	17.67	10.76	1.45	78970.63
20	4.91	2.04	56.90	2.65	18.65	10.27	1.44	83534.57
21	5.88	4.59	65.80	2.77	17.18	11.44	1.44	74759.13
22	6.25	4.14	60.90	2.84	17.61	10.72	1.44	81109.50
23	5.76	3.23	56.33	2.70	18.14	10.48	1.45	81962.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.71	6.77	56.05	2.86	17.47	10.56	1.44	80196.51
最 大 值	17.00	36.24	66.43	4.23	20.92	11.44	1.49	95483.29
發生時間	15	10	6	15	8	21		7
最 小 值	2.62	2.04	41.56	2.37	14.00	9.34	1.39	67260.20
發生時間	6	20	13	8	15	8		11
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		0.03	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.10 %	0.06 %	0.02 %	-0.14 %		0.33	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %