

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年06月22日

報表日期: 111年06月22日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年06月22日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年06月22日

項目 單位	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
0	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
1	14.21	11.40	52.23	2.04	16.79	10.01	1.43	72091.42
2	13.84	7.71	44.28	1.68	18.38	9.79	1.43	72725.14
3	13.83	5.01	53.43	2.77	15.41	10.37	1.40	69378.58
4	10.92	2.42	48.58	3.22	14.67	9.94	1.39	72660.03
5	14.04	10.12	52.41	2.24	16.48	10.26	1.42	71282.39
6	12.15	8.78	54.38	2.19	17.41	9.88	1.42	74884.02
7	15.77	15.83	56.83	3.01	15.39	10.54	1.42	77148.21
8	16.70	13.07	49.98	4.52	14.43	11.14	1.40	71197.97
9	15.86	8.27	52.72	2.98	15.83	10.43	1.40	75171.51
10	17.92	5.27	54.30	3.50	14.00	11.23	1.41	74762.19
11	13.00	2.06	54.32	2.04	16.99	10.55	1.43	75554.89
12	13.87	4.08	45.80	1.80	16.83	9.90	1.39	73415.86
13	12.67	5.13	53.18	1.82	16.91	10.05	1.38	73115.02
14	12.92	6.61	50.62	1.94	17.75	9.68	1.38	74082.74
15	15.28	2.23	53.69	2.17	18.31	9.64	1.41	75096.27
16	13.81	6.35	51.60	2.21	16.23	10.09	1.43	72484.65
17	13.65	5.21	57.19	2.26	17.79	10.00	1.41	70985.33
18	14.51	4.13	50.82	1.98	18.12	9.61	1.38	73247.53
19	13.06	6.59	49.27	2.15	16.55	10.04	1.38	74744.68
20	13.56	2.00	57.64	2.01	18.73	9.76	1.39	72915.06
21	14.44	3.78	55.41	2.08	19.01	9.84	1.43	71994.13
22	15.48	9.04	52.97	2.56	17.37	9.64	1.40	76691.82
23	14.50	6.31	59.83	2.23	17.53	9.91	1.38	75961.89
24	14.94	10.80	65.57	2.51	16.79	9.60	1.38	76264.81
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.21	6.76	53.21	2.41	16.82	10.08	1.40	73660.67
最 大 值	17.92	15.83	65.57	4.52	19.01	11.23	1.44	77148.21
發生時間	9	6	23	7	20	9		6
最 小 值	10.92	2.00	44.28	1.68	14.00	9.60	1.38	69378.58
發生時間	3	19	1	1	9	23		2
零點偏移(率)	0.00 %	-0.04 %	-0.05 %	-0.01 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.05 %	-0.70 %	-0.46 %	0.04 %		0.30	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								