P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年06月03日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.09	3.95	71.45	0.11	18.83	11.78	1.43	79739.73
1	10.98	4.72	55.10	0.13	19.02	11.95	1.44	77693.98
2	13.20	6.82	56.41	0.11	20.52	11.32	1.46	81903.69
3	14.75	6.41	56.73	0.47	19.12	11.66	1.46	80367.33
4	14.61	8.81	50.22	0.98	17.98	11.36	1.46	83352.04
5	16.16	8.75	48.11	1.27	17.22	11.52	1.48	78867.65
6	13.11	10.23	43.98	1.32	16.65	11.66	1.49	79593.12
7	14.02	3.06	49.99	0.78	17.71	11.68	1.50	77448.21
8	14.33	5.01	61.48	0.48	17.98	11.83	1.46	78613.92
9	12.76	5.79	56.42	0.37	17.99	11.79	1.47	79826.09
10	13.40	8.08	50.07	0.53	17.43	11.66	1.49	80017.21
11	13.64	10.84	49.84	0.70	17.43	11.37	1.45	77593.55
12	14.56	6.22	46.36	0.93	17.98	11.14	1.42	78770.41
13	13.63	8.32	43.51	1.44	15.43	11.50	1.43	76741.47
14	13.43	5.17	43.19	0.90	15.92	11.56	1.43	77433.15
15	14.72	4.55	42.19	1.02	15.79	11.67	1.44	78270.21
16	14.61	7.95	45.96	1.19	15.53	11.80	1.43	77832.00
17	13.15	14.75	50.07	1.14	15.82	11.70	1.47	77809.13
18	15.84	16.05	52.32	2.39	15.81	12.14	1.48	73427.98
19	12.92	7.56	59.35	1.06	17.53	11.63	1.48	79841.64
20	13.17	8.44	60.74	0.70	16.74	12.32	1.49	74571.54
21	13.59	6.62	54.73	0.77	17.31	11.63	1.49	80934.06
22	14.26	5.48	59.70	0.53	17.26	11.77	1.48	79809.99
23	12.92	9.70	69.94	0.53	16.41	12.98	1.46	69091.61
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.74	7.64	53.24	0.83	17.31	11.73	1.46	78314.57
最 大 值	16.16	16.05	71.45	2.39	20.52	12.98	1.51	83352.04
發生時間	5	18	0	18	2	23		4
最 小 值	10.98	3.06	42.19	0.11	15.43	11.14	1.42	69091.61
發生時間	1	7	15	0	13	12		23
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.17	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.37 %	-0.17 %	-0.21 %	0.02 %		-0.03	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年06月03日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.64	11.68	56.80	0.17	18.47	12.43	1.52	73165.24
1	14.40	4.89	44.90	0.16	22.37	9.39	1.46	98094.31
2	15.95	9.58	58.08	0.33	19.43	10.19	1.45	94552.14
3	11.51	1.51	45.13	0.21	17.87	10.60	1.43	85607.48
4	13.43	2.47	44.82	0.31	17.43	10.70	1.43	85062.92
5	15.38	3.05	49.12	0.28	18.45	10.18	1.46	93973.90
6	14.86	11.39	64.00	0.43	18.42	10.54	1.46	90366.59
7	13.49	5.06	44.15	0.17	18.59	10.38	1.44	87502.51
8	13.45	3.83	53.17	0.14	19.46	10.40	1.45	91533.47
9	15.47	2.45	51.99	0.12	19.36	10.29	1.48	93993.98
10	15.02	9.07	52.36	0.12	18.84	10.31	1.50	94547.42
11	14.48	3.82	55.29	0.11	18.36	10.44	1.49	94033.99
12	13.37	4.47	58.47	0.14	17.04	11.37	1.48	90862.50
13	14.18	7.15	50.24	0.65	15.54	12.12	1.46	89925.29
14	14.48	3.30	52.43	0.43	16.42	11.32	1.46	91090.59
15	12.26	8.81	55.13	0.88	14.90	11.80	1.46	89846.16
16	14.45	5.91	51.21	0.33	16.83	10.94	1.46	88539.41
17	13.97	3.41	57.17	1.48	18.46	10.73	1.47	89072.55
18	14.41	2.95	60.61	0.23	18.67	10.79	1.46	87743.76
19	13.53	5.23	50.14	0.15	18.38	10.66	1.46	90537.86
20	12.68	15.96	52.55	0.13	18.00	11.17	1.46	86364.72
21	14.62	10.17	45.68	0.13	19.15	10.45	1.46	89896.84
22	13.03	11.12	49.60	0.14	19.42	10.57	1.46	88930.48
23	12.10	2.98	42.77	0.16	19.64	10.36	1.46	89227.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.55	6.26	51.91	0.31	18.31	10.76	1.46	89769.65
最 大 值	15.95	15.96	64.00	1.48	22.37	12.43	1.73	98094.31
發生時間	2	20	6	17	1	0		1
最 小 值	4.64	1.51	42.77	0.11	14.90	9.39	1.42	73165.24
發生時間	0	3	23	11	15	1		0
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.05 %		-0.34	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.75 %	0.04 %	0.12 %	0.16 %		0.10	-0.03	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年06月03日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.76	3.09	60.56	1.72	18.91	10.64	1.25	68662.49
1	12.58	3.78	66.33	1.79	19.26	11.15	1.25	67871.71
2	13.48	3.00	59.37	1.47	21.01	10.70	1.25	72179.86
3	15.24	5.02	43.37	2.16	19.13	9.30	1.25	80297.99
4	16.04	4.98	48.25	2.62	17.22	10.08	1.26	74991.23
5	15.30	6.97	48.95	2.64	17.62	9.64	1.25	77583.77
6	14.56	9.26	49.00	2.38	16.00	10.18	1.25	72962.48
7	14.53	6.30	43.43	2.19	18.14	9.74	1.27	70389.75
8	15.36	9.46	44.98	2.16	18.72	9.79	1.29	74671.88
9	14.38	8.44	40.56	1.79	17.47	9.83	1.26	74967.83
10	14.40	6.35	44.42	1.94	17.00	10.04	1.29	73598.27
11	14.28	7.94	48.28	2.03	17.36	9.87	1.30	75272.95
12	15.06	13.12	47.59	2.10	16.90	9.81	1.30	74301.14
13	14.09	2.06	42.29	1.87	16.63	10.07	1.30	70681.71
14	14.00	6.94	47.29	2.21	15.64	10.20	1.30	72257.11
15	15.29	15.71	45.78	2.75	15.23	10.46	1.30	70374.06
16	14.90	15.88	47.24	2.61	14.87	10.47	1.27	72191.71
17	13.97	4.37	51.18	4.17	13.65	11.97	1.25	74214.12
18	13.53	3.98	48.87	3.18	16.08	10.74	1.25	70979.28
19	12.21	4.77	45.14	2.24	15.99	11.03	1.25	73458.64
20	13.86	5.52	48.59	2.11	16.06	10.73	1.25	74207.14
21	13.68	7.32	45.59	1.82	16.40	10.32	1.26	74303.54
22	12.99	3.19	53.31	2.24	15.81	11.50	1.27	71701.87
23	14.88	3.72	51.14	1.84	18.68	9.95	1.26	71087.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.18	6.72	48.81	2.25	17.07	10.34	1.27	73050.33
最 大 值	16.04	15.88	66.33	4.17	21.01	11.97	1.31	80297.99
發生時間	4	16	1	17	2	17		3
最 小 值	11.76	2.06	40.56	1.47	13.65	9.30	1.24	67871.71
發生時間	0	13	9	2	17	3		1
零點偏移(率)	-0.04 %	0.00 %	0.00 %	-0.01 %		-0.11	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.86 %	0.09 %	-0.48 %	0.04 %		0.04	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								