P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	25.27	3.13	71.50	2.68	15.12	12.06	1.28	67919.76
1	20.54	2.40	69.14	2.09	15.90	11.66	1.30	68285.84
2	24.08	1.56	77.17	2.02	16.39	11.54	1.30	69171.64
3	21.88	4.34	68.28	2.17	15.21	11.84	1.31	68976.32
4	15.71	8.84	72.90	1.94	15.44	11.74	1.31	69193.64
5	23.09	4.19	79.79	2.27	15.22	11.59	1.32	69740.08
6	31.61	14.71	78.22	3.17	14.21	12.24	1.31	66520.42
7	24.23	16.41	84.25	2.20	15.45	11.93	1.30	68084.74
8	23.59	17.31	89.40	1.52	16.51	11.21	1.31	71022.92
9	8.28	31.04	68.33	1.36	15.56	11.37	1.32	69213.39
10	5.43	22.49	77.43	1.32	15.53	11.51	1.32	68851.72
11	4.16	11.19	82.49	1.16	16.13	11.64	1.28	67201.33
12	3.31	19.78	77.64	1.15	15.86	11.45	1.25	69772.80
13	2.73	12.24	97.51	1.25	15.83	12.15	1.25	64648.35
14	4.59	89.50	74.74	1.57	15.56	11.66	1.26	68462.16
15	16.26	51.07	69.90	2.23	14.50	11.78	1.27	68433.28
16	12.60	5.48	105.41	1.31	16.01	12.26	1.37	64102.81
17	16.90	4.97	120.17	1.03	16.57	11.79	1.44	67258.10
18	15.82	4.36	106.51	1.24	16.16	12.03	1.42	66591.86
19	15.25	12.24	85.74	0.98	17.87	11.28	1.37	70297.40
20	15.07	5.58	79.11	1.34	16.44	11.73	1.34	68354.88
21	15.31	7.05	93.20	1.06	17.33	11.88	1.34	66508.08
22	17.65	4.71	94.63	1.11	17.86	11.17	1.33	71045.66
23	16.50	5.21	99.36	1.03	18.31	10.89	1.34	72465.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.83	14.99	84.28	1.63	16.04	11.68	1.32	68421.77
最 大 值	31.61	89.50	120.17	3.17	18.31	12.26	1.48	72465.35
發生時間	6	14	17	6	23	16		23
最 小 值	2.73	1.56	68.28	0.98	14.21	10.89	1.25	64102.81
發生時間	13	2	3	19	6	23		16
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.05 %	0.06 %	-0.03 %		0.03	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.42	1.55	95.90	0.18	18.28	10.41	1.40	61757.38
1	13.86	0.58	85.10	0.34	17.46	10.42	1.42	63656.75
2	23.63	1.72	107.48	0.99	16.27	10.73	1.44	64771.23
3	18.62	2.46	87.83	0.95	16.86	10.73	1.44	64056.95
4	27.73	6.70	90.13	2.03	15.28	11.26	1.44	62830.71
5	23.68	6.07	84.02	1.57	15.42	11.20	1.44	58649.76
6	16.11	21.99	83.13	0.98	15.45	10.97	1.44	60127.51
7	18.46	8.48	84.44	0.96	16.52	10.82	1.46	58123.65
8	14.23	9.08	85.89	0.50	16.17	10.99	1.46	57068.83
9	13.65	48.06	89.10	3.28	16.98	10.59	1.45	59854.23
10	15.26	50.52	92.55	0.74	16.83	10.19	1.44	65547.29
11	16.75	7.79	97.02	1.26	14.82	11.05	1.41	61859.66
12	13.31	31.09	84.31	0.85	15.67	10.69	1.39	59510.03
13	13.58	13.10	80.95	0.47	15.74	10.86	1.39	58939.65
14	12.39	32.30	71.41	0.24	16.05	11.06	1.39	58043.12
15	14.92	39.06	76.60	0.27	16.29	10.97	1.40	60918.27
16	15.23	43.21	77.55	0.37	16.18	10.76	1.40	59419.01
17	13.00	10.91	103.29	0.20	16.59	11.43	1.42	56909.38
18	17.89	27.95	83.53	0.15	17.90	10.21	1.46	64570.96
19	18.14	18.98	73.52	0.16	17.48	10.44	1.47	60874.46
20	10.84	3.83	91.68	0.12	17.57	11.27	1.47	55086.55
21	11.68	3.81	103.52	0.13	17.51	11.70	1.50	53388.24
22	11.87	5.66	75.64	0.13	19.44	9.86	1.48	63671.18
23	14.28	13.42	72.41	0.14	18.90	9.98	1.47	63139.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.94	17.01	86.54	0.71	16.74	10.77	1.43	60532.27
最 大 值	27.73	50.52	107.48	3.28	19.44	11.70	1.54	65547.29
發生時間	4	10	2	9	22	21		10
最 小 值	10.84	0.58	71.41	0.12	14.82	9.86	1.38	53388.24
發生時間	20	1	14	20	11	22		21
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		0.02	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.19 %	0.30 %	0.13 %		-0.01	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.88	12.67	72.24	3.58	14.91	10.62	1.30	76854.53
1	20.39	28.44	81.29	4.43	14.71	11.03	1.29	79064.71
2	23.12	18.07	84.72	4.49	15.40	10.69	1.28	76753.33
3	15.62	17.86	97.41	3.50	16.26	10.51	1.29	80501.19
4	15.13	4.24	88.22	3.54	15.41	10.45	1.28	79380.67
5	13.29	3.31	90.94	3.23	16.31	10.53	1.26	80436.23
6	14.71	15.34	92.21	3.75	15.09	10.85	1.27	77915.56
7	18.10	14.24	91.82	4.10	14.43	11.08	1.28	75713.83
8	23.44	13.20	71.71	3.72	15.62	10.43	1.30	76567.37
9	21.89	19.30	85.58	3.68	17.09	9.86	1.30	83146.39
10	13.40	16.70	91.39	3.61	14.18	10.67	1.31	76755.06
11	13.42	2.92	86.86	3.02	16.97	9.97	1.32	78150.70
12	13.37	4.58	82.48	3.20	15.40	10.34	1.32	76836.07
13	13.53	2.07	94.50	3.17	16.22	10.26	1.34	77308.79
14	12.26	11.79	84.96	3.20	15.45	10.29	1.33	77207.71
15	13.55	22.29	97.76	3.16	15.61	10.22	1.32	78452.89
16	12.50	16.25	94.67	3.68	14.08	10.77	1.32	74356.58
17	13.63	32.90	75.19	3.09	14.80	10.61	1.30	76681.04
18	14.01	7.59	96.64	3.01	15.94	10.83	1.33	80270.32
19	13.52	9.99	106.32	2.98	15.37	11.47	1.34	76652.62
20	12.88	6.20	91.99	2.76	16.30	10.98	1.35	76019.75
21	14.63	15.98	77.10	2.92	16.29	10.54	1.35	76890.63
22	12.86	15.34	82.67	2.62	17.45	10.07	1.34	81581.93
23	12.24	3.60	86.39	2.73	15.86	11.06	1.34	76433.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.31	13.12	87.71	3.38	15.63	10.59	1.31	77913.82
最 大 值	23.44	32.90	106.32	4.49	17.45	11.47	1.37	83146.39
發生時間	8	17	19	2	22	19		9
最 小 值	12.24	2.07	71.71	2.62	14.08	9.86	1.26	74356.58
發生時間	23	13	8	22	16	9		16
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.04 %		0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.28 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		0.29	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %