P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.74	12.58	71.46	1.43	14.09	13.58	1.33	73233.43
1	5.50	8.29	56.02	1.06	13.99	13.24	1.38	77128.17
2	7.17	30.86	49.16	1.12	14.13	13.00	1.39	78415.64
3	7.70	4.36	61.35	1.91	12.99	13.65	1.37	74243.83
4	5.59	31.13	52.77	1.01	14.36	12.97	1.43	78752.94
5	7.58	23.43	45.09	1.36	14.17	13.10	1.42	77945.46
6	6.81	9.36	53.70	1.30	14.64	12.94	1.40	77493.44
7	7.33	45.79	44.59	3.74	14.30	12.99	1.40	76662.74
8	6.62	62.77	43.36	1.22	14.62	13.09	1.39	76469.54
9	11.51	26.11	41.39	2.57	13.73	13.18	1.36	77210.32
10	14.30	28.84	53.86	2.16	14.24	13.01	1.44	76545.77
11	11.38	8.71	58.65	1.66	14.31	12.80	1.45	79260.51
12	11.56	19.22	49.72	2.20	13.02	13.46	1.45	73957.65
13	7.26	47.99	46.56	1.68	13.38	13.10	1.48	77112.42
14	7.91	33.96	56.20	1.59	14.00	13.61	1.42	72360.09
15	14.08	41.58	49.71	1.49	13.81	13.08	1.42	76713.09
16	12.81	32.50	49.43	1.79	13.35	13.36	1.37	75198.07
17	8.73	14.95	50.85	2.19	13.03	13.40	1.36	75231.24
18	8.43	13.74	52.17	1.85	13.20	13.07	1.37	77886.82
19	10.85	3.95	56.87	1.63	13.55	13.32	1.39	76308.93
20	17.25	10.68	51.25	2.25	13.74	13.17	1.43	76428.84
21	8.54	10.88	74.80	0.98	14.45	13.27	1.42	74557.87
22	15.75	15.27	59.60	2.10	13.33	13.53	1.42	73516.33
23	14.75	13.90	57.73	2.00	13.31	13.25	1.36	76880.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.96	22.95	53.60	1.76	13.82	13.22	1.40	76229.74
最 大 值	17.25	62.77	74.80	3.74	14.64	13.65	1.61	79260.51
發生時間	20	8	21	7	6	3		11
最 小 值	5.50	3.95	41.39	0.98	12.99	12.80	1.29	72360.09
發生時間	1	19	9	21	3	11		14
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.11	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.24 %	-0.09 %	0.00 %	0.05 %		-0.05	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.96	2.63	132.81	0.37	16.22	11.32	1.40	59682.76
1	7.96	3.09	108.72	0.39	15.92	11.26	1.40	59841.32
2	4.31	5.77	122.64	0.49	14.34	12.28	1.42	53785.62
3	2.46	2.61	109.58	0.16	16.25	10.94	1.41	60044.49
4	6.65	5.29	86.40	0.42	16.31	10.62	1.40	63189.42
5	6.11	5.33	91.77	0.35	16.06	10.78	1.39	61303.10
6	6.26	2.99	98.73	0.40	15.82	11.01	1.39	61462.66
7	0.65	4.78	103.54	0.23	15.28	11.70	1.37	58815.24
8	2.05	5.03	94.44	0.22	15.91	10.90	1.36	67135.55
9	9.28	9.52	96.76	0.89	14.66	11.35	1.40	64292.50
10	19.28	3.25	100.96	1.16	17.00	10.71	1.37	68458.13
11	10.52	20.43	100.32	0.27	17.41	10.43	1.41	67070.68
12	16.73	18.61	89.55	1.08	15.87	10.66	1.39	65874.15
13	20.87	11.64	93.31	2.44	15.45	10.87	1.39	64187.68
14	19.66	15.44	86.69	2.83	14.95	10.87	1.40	63906.82
15	14.13	9.20	86.88	1.58	15.77	10.52	1.39	65437.92
16	12.35	6.82	90.00	3.02	13.98	11.24	1.40	63613.54
17	12.49	15.27	97.17	3.74	14.90	10.94	1.41	61531.21
18	14.63	3.23	102.87	0.96	16.96	10.33	1.40	65324.33
19	12.97	4.17	96.81	1.26	16.35	10.72	1.38	63058.22
20	17.55	5.17	84.12	0.89	16.30	10.81	1.35	64257.28
21	12.34	2.80	104.59	0.32	16.45	11.14	1.37	60212.79
22	14.68	3.16	115.40	0.23	16.92	10.68	1.40	62865.86
23	16.90	16.76	87.33	0.65	17.22	10.33	1.40	65733.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.49	7.62	99.22	1.01	15.93	10.93	1.39	62961.86
最 大 值	20.87	20.43	132.81	3.74	17.41	12.28	1.44	68458.13
發生時間	13	11	0	17	11	2		10
最 小 值	0.65	2.61	84.12	0.16	13.98	10.33	1.34	53785.62
發生時間	7	3	20	3	16	18		2
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.00 %	0.07 %	0.17 %	0.05 %		-0.05	-0.00	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.92	4.26	58.66	1.18	15.25	10.74	1.44	79123.31
1	9.93	9.13	60.10	1.23	15.64	10.81	1.41	77719.22
2	8.19	3.37	70.14	1.19	16.43	10.63	1.40	79167.58
3	9.64	2.20	63.84	1.11	16.65	10.31	1.42	81782.56
4	4.90	16.56	65.13	1.35	16.02	10.77	1.44	78507.95
5	4.84	5.29	62.83	0.95	17.62	9.84	1.44	86156.63
6	5.22	24.97	61.70	1.17	16.14	10.38	1.44	79127.31
7	7.28	16.10	65.09	1.40	16.45	9.88	1.46	85712.91
8	3.94	5.19	56.83	1.01	16.35	10.17	1.45	78976.75
9	4.12	13.92	51.91	0.93	15.77	10.28	1.45	76477.00
10	6.77	7.66	56.19	1.24	15.62	10.21	1.49	79932.42
11	10.33	14.51	56.36	1.58	15.76	10.04	1.50	79956.24
12	13.83	12.39	66.75	2.01	14.49	10.78	1.48	75557.80
13	8.18	7.84	76.87	1.19	16.23	10.81	1.48	72955.28
14	7.15	7.75	61.18	1.07	16.40	9.84	1.48	81054.51
15	9.03	16.92	51.76	1.02	16.42	10.05	1.51	80090.32
16	14.24	5.09	52.67	2.45	15.78	9.93	1.49	82100.51
17	8.95	3.50	62.32	1.79	15.00	10.41	1.49	77963.16
18	8.37	2.66	62.34	1.04	17.08	9.89	1.48	82572.71
19	12.31	4.48	60.54	1.46	15.27	10.61	1.48	77547.12
20	11.75	2.88	72.27	1.19	16.33	10.53	1.47	79349.70
21	8.28	3.28	61.58	0.96	16.84	10.30	1.45	81058.19
22	13.72	4.10	60.81	1.30	17.11	10.16	1.44	81360.67
23	14.74	5.00	64.37	1.66	15.22	10.78	1.44	76881.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.90	8.29	61.76	1.31	16.08	10.34	1.46	79630.47
最 大 值	14.74	24.97	76.87	2.45	17.62	10.81	1.53	86156.63
發生時間	23	6	13	16	5	1		5
最 小 值	3.94	2.20	51.76	0.93	14.49	9.84	1.39	72955.28
發生時間	8	3	15	9	12	5		13
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.00	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.48 %	0.27 %	-0.07 %	0.01 %		-0.01	0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %