P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.01	2.70	81.42	9.39	17.27	11.40	0.87	83823.94
1	3.45	2.95	93.53	9.69	18.00	11.35	0.84	87981.66
2	3.09	3.33	103.59	9.22	15.45	11.61	0.87	86368.41
3	3.87	3.14	88.94	9.16	15.48	11.51	0.89	91030.92
4	2.52	2.90	99.47	9.82	14.63	12.21	0.89	83217.47
5	3.41	3.60	80.73	9.62	14.53	12.00	0.86	86493.12
6	2.23	2.62	91.91	9.75	15.13	12.09	0.86	83914.61
7	3.08	1.97	106.81	9.51	15.96	11.81	0.83	87673.20
8	2.60	1.72	104.15	9.31	16.58	11.50	0.86	85842.30
9	4.19	2.06	88.20	9.27	16.29	11.57	0.84	86602.50
10	6.27	12.81	75.58	9.04	16.14	10.99	0.87	91335.36
11	19.12	15.93	77.99	9.71	13.05	11.87	0.87	87326.28
12	14.97	3.46	78.17	9.56	13.30	11.88	0.80	88345.75
13	7.32	2.40	79.36	9.53	12.88	11.89	0.82	87202.76
14	10.49	2.15	94.92	9.89	14.47	12.18	0.80	83577.11
15	4.17	2.45	106.58	9.56	15.34	12.00	0.83	82757.61
16	4.07	3.59	87.16	8.89	16.16	11.17	0.89	91432.54
17	4.78	4.39	78.29	8.85	15.70	11.23	0.89	90295.32
18	4.34	3.89	71.14	9.13	15.70	11.47	0.82	88807.27
19	2.72	3.94	69.94	9.34	18.35	11.03	0.83	90510.30
20	4.13	15.96	72.10	9.42	16.37	11.43	0.82	88445.55
21	20.17	23.97	73.81	9.92	12.64	11.90	0.82	88267.28
22	10.27	6.16	79.10	9.40	13.21	11.84	0.81	87162.51
23	14.30	4.68	79.05	9.38	13.66	11.75	0.84	88756.36
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.65	5.53	85.91	9.43	15.26	11.65	0.84	87382.09
最 大 值	20.17	23.97	106.81	9.92	18.35	12.21	1.00	91432.54
發生時間	21	21	7	21	19	4		16
最 小 值	2.23	1.72	69.94	8.85	12.64	10.99	0.75	82757.61
發生時間	6	8	19	17	21	10		15
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.03 %	0.00 %		-0.17	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.12 %	-0.05 %	-0.09 %	0.05 %		-0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.85	1.07	96.28	5.05	15.49	12.06	0.54	73055.42
1	1.56	2.02	99.65	5.07	14.66	12.00	0.53	74296.65
2	1.69	2.19	87.25	5.21	14.04	12.34	0.54	72065.58
3	1.73	1.48	87.02	5.30	13.71	12.46	0.53	70986.31
4	1.60	0.97	85.95	5.08	14.34	12.10	0.53	74284.25
5	1.68	0.95	89.80	5.10	14.50	12.07	0.52	73647.42
6	1.65	0.80	100.29	5.09	14.42	12.12	0.53	73425.76
7	1.55	0.74	109.34	5.36	14.03	12.59	0.55	70107.08
8	1.41	0.88	114.46	5.11	14.41	12.21	0.51	72563.62
9	1.36	1.87	75.68	4.89	14.94	11.84	0.53	75266.14
10	1.45	26.83	70.27	4.96	13.07	11.89	0.56	76162.76
11	2.19	2.77	80.22	5.01	12.20	12.07	0.55	75230.68
12	1.97	0.86	80.50	4.97	13.20	11.99	0.50	75305.14
13	2.15	1.81	84.06	4.97	12.94	12.07	0.50	74507.46
14	2.88	17.99	77.41	5.25	11.78	12.27	0.50	74051.79
15	2.53	5.79	81.65	4.90	13.25	12.00	0.51	75135.94
16	2.08	1.67	82.65	4.97	13.83	11.96	0.54	75433.81
17	1.70	1.00	87.83	5.14	14.40	12.14	0.51	73386.13
18	1.54	1.49	81.00	4.94	14.79	11.92	0.48	74418.18
19	1.53	1.15	77.87	4.93	16.33	11.75	0.48	74145.85
20	1.48	2.15	71.57	5.02	14.80	11.87	0.48	74429.86
21	2.39	33.69	73.00	5.33	11.65	12.30	0.48	74015.18
22	4.75	22.49	80.93	5.51	10.58	12.35	0.47	73978.56
23	4.50	20.75	87.67	5.41	11.54	12.37	0.47	72858.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.05	6.39	85.93	5.11	13.70	12.11	0.51	73864.92
最 大 值	4.75	33.69	114.46	5.51	16.33	12.59	0.61	76162.76
發生時間	22	21	8	22	19	7		10
最 小 值	1.36	0.74	70.27	4.89	10.58	11.75	0.44	70107.08
發生時間	9	7	10	9	22	19		7
零點偏移	-0.02 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.12	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.16 %	-0.03 %	0.08 %		-0.05	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.15	3.25	94.82	10.21	11.62	13.17	1.41	82565.92
1	2.76	2.29	92.13	9.65	12.18	12.75	1.43	86585.54
2	2.85	1.50	97.90	9.94	11.73	12.80	1.44	86297.87
3	2.66	2.56	87.08	9.16	12.27	12.24	1.43	91168.22
4	2.77	4.60	81.78	9.20	12.81	12.34	1.41	89278.02
5	2.74	1.11	89.30	9.52	12.26	12.50	1.42	88730.01
6	2.63	3.85	89.55	9.27	12.54	12.29	1.43	90510.11
7	2.63	3.78	86.16	9.15	12.58	12.22	1.41	90535.69
8	2.33	1.30	117.47	10.47	11.61	13.15	1.50	81285.68
9	2.19	1.05	105.55	9.28	13.11	12.36	1.53	88080.12
10	2.24	1.11	100.72	9.17	13.10	12.24	1.50	88994.95
11	2.20	3.34	78.64	8.47	12.68	11.62	1.46	95244.75
12	4.23	8.42	73.73	8.61	12.19	11.73	1.46	94477.01
13	6.24	55.21	63.26	8.41	11.44	11.76	1.47	94977.21
14	4.83	72.74	59.12	9.10	11.68	11.72	1.49	94830.33
15	3.71	29.42	68.33	8.50	12.25	11.69	1.47	94634.81
16	3.29	15.21	65.72	8.04	13.07	11.40	1.48	96856.64
17	2.65	3.19	90.93	8.10	14.08	11.50	1.48	94949.67
18	2.63	19.43	81.05	8.75	13.20	12.05	1.47	90602.23
19	2.45	7.17	73.46	8.74	12.90	12.07	1.46	91618.18
20	2.34	33.79	71.29	8.62	12.28	11.83	1.44	94415.62
21	2.76	76.46	75.45	8.77	10.68	12.13	1.43	92507.76
22	4.90	12.82	75.21	8.70	10.66	12.04	1.43	93690.87
23	6.09	11.18	72.18	8.52	10.52	11.99	1.43	93951.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.22	15.62	82.95	9.01	12.23	12.15	1.45	91116.18
最 大 值	6.24	76.46	117.47	10.47	14.08	13.17	1.72	96856.64
發生時間	13	21	8	8	17	0		16
最 小 值	2.19	1.05	59.12	8.04	10.52	11.40	1.38	81285.68
發生時間	9	9	14	16	23	16		8
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.06 %		0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.07 %	-0.16 %	-0.46 %		0.31	-0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %