P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.27	4.49	84.89	0.56	13.96	13.18	1.16	79455.13
1	3.35	6.91	78.38	0.40	14.40	13.11	1.16	80690.14
2	3.42	7.26	78.19	0.62	14.11	13.41	1.16	78129.72
3	3.33	4.49	72.09	0.30	14.63	13.00	1.15	81233.93
4	4.15	14.55	67.01	1.11	13.25	13.53	1.15	77021.09
5	3.33	6.10	67.29	0.83	13.39	13.27	1.16	78534.37
6	2.44	9.05	61.65	1.37	13.27	13.53	1.21	77663.11
7	2.92	5.14	69.10	0.94	13.82	13.52	1.19	76868.26
8	2.47	12.41	75.09	0.59	14.11	13.15	1.22	77805.25
9	2.54	4.14	72.55	0.85	13.62	13.15	1.26	76546.36
10	2.72	5.44	81.74	1.53	12.73	13.84	1.28	68605.44
11	2.59	20.87	82.48	1.49	12.86	13.75	1.27	68136.49
12	3.06	3.06	89.62	0.70	13.92	13.00	1.27	80420.16
13	3.56	3.55	83.87	1.20	13.41	13.46	1.25	78057.15
14	4.09	30.67	72.29	1.43	13.12	13.32	1.23	80380.95
15	4.90	17.01	80.99	2.10	12.47	14.00	1.23	73521.33
16	4.33	48.14	97.11	2.77	11.45	14.93	1.27	62008.55
17	3.83	34.63	108.11	2.72	11.62	14.87	1.25	63630.44
18	3.67	3.12	78.32	1.60	12.66	13.79	1.22	76115.20
19	3.52	5.13	65.57	1.38	13.00	13.65	1.20	76888.12
20	3.22	4.30	65.34	1.24	13.15	13.66	1.20	75641.08
21	3.12	21.41	59.01	1.90	11.79	13.42	1.27	73622.60
22	3.31	52.92	68.87	1.88	12.17	13.60	1.28	71724.68
23	2.79	6.91	88.16	0.88	13.65	13.62	1.25	72348.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.33	13.82	76.99	1.27	13.19	13.57	1.22	75210.35
最 大 值	4.90	52.92	108.11	2.77	14.63	14.93	1.35	81233.93
發生時間	15	22	17	16	3	16		3
最 小 值	2.44	3.06	59.01	0.30	11.45	13.00	0.96	62008.55
發生時間	6	12	21	3	16	3		16
零點偏移	-0.01 %	-0.02 %	-0.00 %	-0.00 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.09 %	-0.12 %	0.02 %	0.10 %		0.25	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.42	10.24	84.27	0.99	13.91	11.30	1.46	64615.73
1	12.21	7.76	73.06	0.66	14.96	10.96	1.45	67005.28
2	8.22	4.17	67.40	0.48	14.77	10.94	1.44	66051.76
3	8.68	3.67	75.46	0.51	14.89	11.02	1.44	65095.67
4	7.35	3.66	79.38	0.48	14.59	11.36	1.44	62870.46
5	9.92	5.14	72.91	0.87	14.42	11.11	1.44	63704.20
6	15.53	9.08	77.26	1.20	14.04	11.39	1.45	63445.67
7	13.28	6.39	70.89	0.77	14.50	10.74	1.49	65116.12
8	12.15	3.76	76.93	0.93	14.40	10.98	1.50	63998.54
9	8.99	3.45	55.14	0.40	15.76	10.82	1.49	67513.92
10	9.70	44.22	79.29	1.31	12.81	12.65	1.51	54476.33
11	15.51	32.36	73.08	2.92	11.38	13.99	1.51	6431.88
12	15.12	29.26	75.48	2.25	13.34	12.80	1.48	21273.98
13	14.75	9.38	64.83	1.05	15.07	11.62	1.50	62670.69
14	15.73	32.07	53.37	1.39	13.93	11.67	1.51	63624.80
15	19.05	29.26	58.60	2.21	13.35	12.24	1.51	60708.46
16	11.76	11.67	53.90	0.57	15.20	11.54	1.49	64437.25
17	8.79	19.79	56.98	0.41	15.34	11.59	1.48	62396.55
18	16.04	16.25	58.65	1.12	14.37	11.63	1.53	61683.66
19	13.92	6.06	68.02	0.76	15.28	10.73	1.53	65613.23
20	14.60	7.88	63.49	0.90	14.27	10.75	1.51	67462.04
21	17.78	18.32	67.33	0.91	15.44	10.86	1.48	62482.80
22	12.09	3.64	70.64	0.54	16.17	10.65	1.51	67128.58
23	13.78	3.09	69.35	0.33	17.09	10.56	1.52	65110.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.85	13.36	68.57	1.00	14.55	11.41	1.48	59788.25
最 大 值	19.05	44.22	84.27	2.92	17.09	13.99	1.58	67513.92
發生時間	15	10	0	11	23	11		9
最 小 值	7.35	3.09	53.37	0.33	11.38	10.56	1.18	6431.88
發生時間	4	23	14	23	11	23		11
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.00 %	0.04 %	0.13 %	0.09 %		-0.05	-0.04	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.84	3.17	77.73	2.42	14.08	11.24	1.53	80064.47
1	9.77	4.38	65.40	1.19	15.77	10.59	1.52	83822.17
2	10.81	7.82	56.21	1.96	13.97	11.06	1.52	79980.84
3	18.66	5.40	60.60	2.72	14.62	10.87	1.50	83636.16
4	15.22	9.07	59.25	2.85	13.17	11.26	1.48	79920.08
5	13.23	4.14	62.95	2.63	13.39	11.38	1.47	78798.75
6	11.17	4.03	66.76	2.57	13.53	11.19	1.46	82805.31
7	11.82	4.64	70.70	1.83	14.37	10.73	1.47	85334.46
8	19.29	7.28	56.15	3.48	13.12	10.99	1.46	80679.79
9	12.46	6.10	42.34	1.69	15.47	10.49	1.48	84623.11
10	9.03	16.62	57.65	2.51	12.21	12.30	1.49	65613.63
11	8.29	25.58	52.79	3.06	10.48	13.04	1.48	55724.99
12	7.50	7.64	57.52	2.62	12.17	12.68	1.48	60406.08
13	7.95	3.90	68.76	2.03	13.96	11.68	1.47	76276.99
14	11.47	5.16	62.02	2.18	14.20	11.12	1.48	81480.10
15	13.18	22.87	52.34	3.36	11.89	11.75	1.48	75754.57
16	12.05	20.72	57.37	2.64	12.84	11.52	1.47	75397.46
17	11.66	8.68	52.36	2.65	12.62	11.35	1.48	77688.89
18	13.10	7.20	65.34	2.22	13.66	11.30	1.46	79472.24
19	13.52	8.45	54.12	2.56	13.24	11.19	1.46	81223.04
20	12.18	5.78	61.15	2.27	13.33	11.50	1.44	77095.34
21	11.23	5.20	56.62	2.37	13.50	10.80	1.45	81987.88
22	10.34	6.69	59.82	2.31	13.42	11.61	1.47	76189.56
23	11.42	4.60	63.07	1.77	14.69	11.17	1.44	81301.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.01	8.55	59.96	2.41	13.49	11.37	1.47	77719.89
最 大 值	19.29	25.58	77.73	3.48	15.77	13.04	1.53	85334.46
發生時間	8	11	0	8	1	11		7
最 小 值	7.50	3.17	42.34	1.19	10.48	10.49	1.15	55724.99
發生時間	12	0	9	1	11	9		11
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.04 %	-0.10 %	0.11 %	-0.01 %		-0.05	0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %