P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.50	3.24	76.08	1.69	13.27	14.27	1.23	70241.79
1	4.71	3.12	94.26	2.02	12.91	14.39	1.26	68268.15
2	6.07	4.90	57.13	1.49	13.27	13.47	1.28	77431.08
3	6.35	4.15	73.14	1.53	13.18	13.67	1.25	76151.67
4	8.52	27.06	68.67	2.59	11.47	13.87	1.25	75884.70
5	9.20	16.27	61.10	2.44	12.00	13.90	1.22	75722.37
6	5.45	2.27	86.99	1.75	13.17	13.78	1.25	75993.97
7	6.22	4.09	80.46	2.10	12.13	13.53	1.26	78349.94
8	9.39	9.51	79.96	2.55	11.88	13.92	1.28	74195.87
9	6.42	4.23	93.01	2.58	11.95	14.44	1.31	67837.72
10	4.70	2.53	93.27	1.36	13.47	13.53	1.29	76800.42
11	4.51	3.95	83.58	1.68	13.27	14.13	1.28	70656.65
12	4.43	3.40	83.39	2.03	12.51	13.89	1.26	73572.40
13	4.43	7.22	63.61	2.43	12.15	14.24	1.31	70122.85
14	3.74	6.72	63.84	1.91	13.11	14.27	1.30	68301.28
15	3.46	3.81	57.90	1.29	13.60	13.45	1.27	77426.62
16	4.21	7.92	52.46	1.19	13.89	13.52	1.26	75953.48
17	3.84	4.04	57.38	1.19	13.72	13.23	1.26	79070.56
18	3.69	4.45	52.31	1.52	13.09	13.36	1.28	79138.33
19	3.41	6.95	51.33	1.57	12.99	13.51	1.31	75979.09
20	4.20	6.20	54.80	1.90	12.64	13.71	1.31	75871.51
21	4.08	12.39	54.49	1.32	13.50	13.54	1.28	77571.08
22	3.94	7.16	55.91	1.47	13.28	13.52	1.25	77471.95
23	4.74	12.04	55.74	2.07	12.42	13.73	1.23	75853.45
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.26	6.98	68.78	1.82	12.87	13.79	1.27	74744.46
最 大 值	9.39	27.06	94.26	2.59	13.89	14.44	1.38	79138.33
發生時間	8	4	1	4	16	9		18
最 小 值	3.41	2.27	51.33	1.19	11.47	13.23	1.20	67837.72
發生時間	19	6	19	16	4	17		9
零點偏移	-0.08 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.06 %	-0.10 %	0.07 %	0.02 %		0.06	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	32.01	9.35	69.48	1.46	18.20	10.48	1.32	64292.55
1	25.71	16.67	58.17	1.09	18.39	10.48	1.32	64430.85
2	30.06	3.62	72.41	1.04	19.18	10.37	1.32	66306.70
3	24.37	31.80	64.52	2.10	15.77	11.02	1.33	65906.02
4	23.88	38.45	65.53	1.73	14.86	11.17	1.36	64210.22
5	20.90	28.70	65.76	1.37	15.38	11.27	1.37	63601.03
6	17.47	16.85	71.29	0.96	16.20	11.41	1.37	60556.65
7	28.96	16.66	60.02	2.53	16.77	10.81	1.36	64151.65
8	29.16	11.55	62.34	1.69	16.72	10.83	1.34	64081.90
9	22.96	7.03	72.43	0.70	17.52	10.84	1.32	63479.07
10	17.37	28.45	81.50	0.66	18.67	9.90	1.31	65405.70
11	19.30	39.16	71.90	0.88	16.64	10.56	1.36	65011.08
12	14.76	15.37	72.73	0.32	17.19	11.28	1.37	61343.18
13	15.62	5.23	71.64	0.59	16.91	11.05	1.34	65090.44
14	16.62	3.05	70.92	0.79	16.94	10.84	1.35	64302.02
15	17.98	6.60	61.46	1.01	16.80	10.73	1.36	62213.15
16	13.07	4.21	68.73	0.28	18.18	10.46	1.36	64646.00
17	16.23	3.12	65.83	0.21	18.32	10.17	1.33	66751.05
18	11.98	3.92	73.32	0.26	17.79	10.71	1.31	65500.53
19	13.53	28.65	70.89	0.34	16.52	10.88	1.31	66556.13
20	13.19	14.57	65.59	0.28	17.72	10.65	1.30	66941.03
21	15.91	2.40	64.59	0.26	18.25	10.49	1.32	66334.91
22	19.73	9.02	62.74	0.76	17.26	10.56	1.35	66868.82
23	22.30	6.16	57.04	1.11	17.08	10.64	1.35	62945.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	20.13	14.61	67.53	0.93	17.22	10.73	1.34	64621.94
最 大 值	32.01	39.16	81.50	2.53	19.18	11.41	1.38	66941.03
發生時間	0	11	10	7	2	6		20
最 小 值	11.98	2.40	57.04	0.21	14.86	9.90	1.29	60556.65
發生時間	18	21	23	17	4	10		6
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.03 %		-0.07	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.00 %	-0.30 %	-0.05 %	-0.16 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	37.12	7.20	51.69	2.87	15.25	11.05	1.41	79268.22
1	16.14	10.71	63.70	1.38	17.42	10.36	1.40	81871.11
2	20.17	5.80	51.36	1.55	16.12	10.43	1.39	83029.82
3	23.06	9.50	46.86	2.62	13.98	10.90	1.41	78610.18
4	24.30	10.32	49.41	2.92	13.75	11.02	1.41	77167.62
5	27.67	6.48	52.03	3.39	13.20	10.84	1.40	79144.09
6	27.27	6.39	56.22	2.65	14.63	11.12	1.39	79044.37
7	23.74	5.44	51.92	2.04	15.16	10.73	1.38	82071.18
8	22.35	4.63	53.52	2.28	14.08	10.65	1.43	83198.76
9	15.03	3.17	75.39	1.80	14.74	11.88	1.43	72642.52
10	24.05	6.04	58.84	2.02	14.76	10.87	1.42	81002.94
11	15.64	11.02	65.64	1.61	14.88	10.92	1.43	80464.31
12	21.78	6.47	86.33	2.81	12.72	11.78	1.44	75744.21
13	8.21	6.62	70.32	1.95	13.80	12.16	1.44	73208.98
14	11.12	2.96	62.96	1.25	15.18	11.21	1.43	82593.03
15	19.93	10.73	60.58	2.23	13.75	11.45	1.42	84384.56
16	24.77	12.78	66.65	2.11	14.05	11.69	1.41	82408.38
17	9.65	4.12	71.82	1.31	15.48	11.38	1.40	84072.26
18	10.05	5.65	63.07	1.46	14.86	11.13	1.39	82570.90
19	12.46	5.30	58.60	1.53	14.91	11.01	1.39	86022.18
20	15.27	3.84	61.41	1.63	14.55	11.18	1.39	86286.79
21	11.24	4.05	62.57	1.43	14.59	11.45	1.41	83479.25
22	13.44	5.90	60.86	1.51	15.00	11.07	1.44	82300.24
23	18.42	8.64	63.07	1.91	14.58	11.29	1.41	81993.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.87	6.82	61.03	2.01	14.64	11.15	1.41	80940.81
最 大 值	37.12	12.78	86.33	3.39	17.42	12.16	1.46	86286.79
發生時間	0	16	12	5	1	13		20
最 小 值	8.21	2.96	46.86	1.25	12.72	10.36	1.38	72642.52
發生時間	13	14	3	14	12	1		9
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.08 %	-0.05 %		-0.07	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.16 %	-0.14 %	-0.03 %	-0.17 %		-0.05	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %