P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月11日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 4.05 | 3.54 | 116.75 | 10.37 | 12.11 | 13.01 | 1.11 | 74046.83 |
| 1 | 4.33 | 9.54 | 104.21 | 10.58 | 11.06 | 13.21 | 1.09 | 75083.96 |
| 2 | 3.37 | 27.72 | 102.21 | 10.16 | 11.64 | 12.80 | 1.09 | 78199.08 |
| 3 | 6.61 | 4.11 | 99.76 | 9.03 | 13.72 | 11.59 | 1.08 | 89761.58 |
| 4 | 3.52 | 22.11 | 93.99 | 8.09 | 16.06 | 10.22 | 1.16 | 96526.57 |
| 5 | 10.55 | 2.15 | 100.97 | 9.10 | 13.87 | 11.28 | 1.17 | 92191.09 |
| 6 | 10.02 | 2.52 | 80.08 | 8.96 | 13.53 | 11.32 | 1.17 | 92942.62 |
| 7 | 13.66 | 5.75 | 89.60 | 9.52 | 13.09 | 11.67 | 1.13 | 89854.47 |
| 8 | 10.97 | 3.45 | 83.25 | 9.01 | 13.73 | 11.45 | 1.12 | 88516.71 |
| 9 | 6.34 | 2.31 | 81.91 | 8.57 | 14.29 | 11.49 | 1.12 | 89990.98 |
| 10 | 4.34 | 1.80 | 92.41 | 8.39 | 15.07 | 11.40 | 1.06 | 91244.42 |
| 11 | 4.76 | 2.28 | 77.88 | 8.42 | 14.53 | 11.35 | 1.07 | 93741.50 |
| 12 | 5.18 | 2.66 | 84.18 | 8.58 | 14.35 | 11.46 | 1.08 | 92151.13 |
| 13 | 3.72 | 2.03 | 92.09 | 8.44 | 14.95 | 11.46 | 1.06 | 91544.76 |
| 14 | 3.46 | 2.66 | 93.74 | 8.41 | 14.70 | 11.40 | 1.11 | 92180.13 |
| 15 | 5.11 | 1.97 | 88.29 | 8.73 | 14.54 | 11.50 | 1.06 | 91351.62 |
| 16 | 5.69 | 2.32 | 83.70 | 8.75 | 13.32 | 11.57 | 1.09 | 91671.79 |
| 17 | 10.99 | 2.83 | 82.82 | 9.15 | 13.19 | 11.68 | 1.04 | 90867.80 |
| 18 | 7.19 | 1.96 | 83.64 | 8.85 | 14.51 | 11.59 | 1.02 | 90944.53 |
| 19 | 3.12 | 1.35 | 84.38 | 8.60 | 18.19 | 11.02 | 1.03 | 92285.11 |
| 20 | 6.29 | 1.55 | 84.11 | 8.65 | 15.35 | 11.32 | 1.11 | 93123.10 |
| 21 | 11.43 | 1.70 | 89.29 | 8.75 | 14.32 | 11.51 | 1.08 | 91616.63 |
| 22 | 5.76 | 1.65 | 89.10 | 8.46 | 15.09 | 11.35 | 1.07 | 92353.93 |
| 23 | 11.66 | 2.14 | 83.80 | 9.03 | 13.86 | 11.54 | 1.09 | 91629.66 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 6.75 | 4.67 | 90.09 | 8.94 | 14.13 | 11.59 | 1.09 | 89742.50 |
| 最 大 值 | 13.66 | 27.72 | 116.75 | 10.58 | 18.19 | 13.21 | 1.25 | 96526.57 |
| 發生時間 | 7 | 2 | 0 | 1 | 19 | 1 | | 4 |
| 最 小 值 | 3.12 | 1.35 | 77.88 | 8.09 | 11.06 | 10.22 | 0.98 | 74046.83 |
| 發生時間 | 19 | 19 | 11 | 4 | 1 | 4 | | 0 |
| 零點偏移 | 0.00 % | -0.01 % | -0.02 % | -0.00 % | | -0.05 | 0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | 0.00 % | -0.08 % | -0.04 % | | 0.13 | 0.02 | 0.25 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月11日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 1.53 | 3.52 | 95.23 | 6.16 | 10.69 | 13.35 | 0.44 | 62496.50 |
| 1 | 1.48 | 0.91 | 100.77 | 6.12 | 10.64 | 13.34 | 0.45 | 62763.61 |
| 2 | 1.43 | 1.09 | 98.08 | 6.05 | 10.71 | 13.25 | 0.44 | 64220.91 |
| 3 | 1.56 | 0.83 | 86.02 | 5.51 | 11.35 | 12.65 | 0.43 | 70262.33 |
| 4 | 1.45 | 1.35 | 82.11 | 4.80 | 13.74 | 11.74 | 0.42 | 78549.39 |
| 5 | 1.92 | 4.95 | 75.52 | 4.93 | 12.89 | 11.59 | 0.42 | 79864.79 |
| 6 | 2.09 | 17.55 | 73.06 | 4.79 | 13.82 | 11.55 | 0.41 | 79522.03 |
| 7 | 2.16 | 2.29 | 76.25 | 5.19 | 11.96 | 12.02 | 0.42 | 77224.63 |
| 8 | 2.17 | 1.33 | 74.31 | 4.93 | 13.37 | 11.91 | 0.44 | 76774.64 |
| 9 | 2.08 | 1.26 | 78.62 | 4.94 | 12.95 | 12.12 | 0.43 | 75533.42 |
| 10 | 1.96 | 0.63 | 90.23 | 5.01 | 13.16 | 12.33 | 0.44 | 73504.23 |
| 11 | 1.88 | 1.11 | 77.70 | 4.79 | 13.37 | 11.67 | 0.42 | 78511.01 |
| 12 | 2.87 | 15.87 | 60.73 | 5.06 | 12.17 | 11.84 | 0.41 | 77484.43 |
| 13 | 5.81 | 39.84 | 72.74 | 5.66 | 11.63 | 12.06 | 0.40 | 76224.34 |
| 14 | 2.36 | 1.56 | 87.02 | 4.89 | 13.53 | 12.04 | 0.41 | 74979.57 |
| 15 | 1.86 | 9.19 | 82.86 | 4.75 | 13.72 | 11.71 | 0.40 | 77656.35 |
| 16 | 2.03 | 10.62 | 64.91 | 4.86 | 12.29 | 11.94 | 0.42 | 76484.49 |
| 17 | 2.45 | 7.77 | 68.69 | 4.92 | 12.06 | 11.97 | 0.43 | 76871.41 |
| 18 | 3.00 | 14.16 | 76.69 | 4.94 | 13.02 | 11.90 | 0.43 | 76296.87 |
| 19 | 1.71 | 9.68 | 70.37 | 4.76 | 15.98 | 11.66 | 0.43 | 76097.58 |
| 20 | 1.40 | 2.95 | 66.69 | 4.73 | 13.57 | 11.74 | 0.43 | 76702.42 |
| 21 | 1.50 | 35.63 | 71.95 | 4.78 | 13.59 | 11.75 | 0.44 | 75621.19 |
| 22 | 1.67 | 18.11 | 63.39 | 4.72 | 13.14 | 11.61 | 0.44 | 76874.12 |
| 23 | 2.18 | 15.56 | 72.72 | 5.04 | 12.16 | 11.96 | 0.45 | 74087.28 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 2.11 | 9.07 | 77.78 | 5.10 | 12.73 | 12.07 | 0.43 | 74775.31 |
| 最 大 值 | 5.81 | 39.84 | 100.77 | 6.16 | 15.98 | 13.35 | 0.50 | 79864.79 |
| 發生時間 | 13 | 13 | 1 | 0 | 19 | 0 | | 5 |
| 最 小 值 | 1.40 | 0.63 | 60.73 | 4.72 | 10.64 | 11.55 | 0.38 | 62496.50 |
| 發生時間 | 20 | 10 | 12 | 22 | 1 | 6 | | 0 |
| 零點偏移 | -0.00 % | 0.00 % | -0.04 % | -0.08 % | | -0.04 | -0.00 | -0.14 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | -0.03 % | 0.00 % | 0.33 % | | 0.01 | -0.04 | -0.07 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月11日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 1.60 | 8.26 | 96.18 | 9.94 | 9.27 | 13.54 | 1.50 | 71194.62 |
| 1 | 1.74 | 2.03 | 104.11 | 10.26 | 9.11 | 13.68 | 1.49 | 77359.62 |
| 2 | 1.71 | 6.01 | 91.03 | 10.05 | 9.76 | 13.59 | 1.51 | 78307.39 |
| 3 | 1.70 | 1.96 | 89.77 | 9.82 | 10.43 | 13.28 | 1.48 | 81221.78 |
| 4 | 1.69 | 1.24 | 82.42 | 9.32 | 11.38 | 12.81 | 1.47 | 88975.10 |
| 5 | 1.68 | 1.25 | 85.41 | 9.20 | 12.06 | 12.62 | 1.45 | 90534.95 |
| 6 | 1.54 | 2.23 | 86.20 | 8.38 | 13.12 | 11.77 | 1.47 | 98765.52 |
| 7 | 1.61 | 14.59 | 70.50 | 8.25 | 12.07 | 11.70 | 1.46 | 100232.31 |
| 8 | 1.52 | 21.23 | 53.44 | 7.63 | 12.23 | 11.59 | 1.49 | 100524.62 |
| 9 | 1.84 | 12.36 | 61.27 | 7.91 | 11.65 | 11.99 | 1.47 | 93819.83 |
| 10 | 1.54 | 1.59 | 85.87 | 8.24 | 12.77 | 12.11 | 1.47 | 93478.64 |
| 11 | 1.50 | 3.61 | 85.72 | 7.91 | 12.88 | 11.57 | 1.50 | 98510.29 |
| 12 | 1.71 | 68.53 | 54.87 | 7.21 | 13.22 | 11.14 | 1.47 | 103103.59 |
| 13 | 1.96 | 48.60 | 53.78 | 7.59 | 11.96 | 11.56 | 1.44 | 96902.54 |
| 14 | 1.76 | 16.93 | 58.59 | 7.43 | 13.18 | 11.50 | 1.44 | 98338.38 |
| 15 | 2.34 | 23.38 | 64.45 | 7.62 | 13.29 | 11.63 | 1.46 | 98391.74 |
| 16 | 1.69 | 20.70 | 59.83 | 7.42 | 13.23 | 11.50 | 1.49 | 100181.40 |
| 17 | 1.65 | 44.73 | 47.05 | 7.05 | 13.37 | 11.20 | 1.51 | 103394.91 |
| 18 | 2.19 | 43.19 | 53.42 | 7.43 | 12.61 | 11.48 | 1.49 | 98101.44 |
| 19 | 1.66 | 17.43 | 60.39 | 7.16 | 14.11 | 11.50 | 1.48 | 99959.31 |
| 20 | 1.54 | 1.49 | 80.06 | 7.42 | 14.10 | 11.48 | 1.49 | 100519.16 |
| 21 | 1.62 | 23.40 | 55.70 | 6.96 | 14.53 | 11.24 | 1.48 | 101980.52 |
| 22 | 1.62 | 14.78 | 52.34 | 7.22 | 13.31 | 11.45 | 1.48 | 100468.57 |
| 23 | 1.73 | 12.33 | 56.74 | 7.59 | 12.88 | 11.68 | 1.49 | 98835.83 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 1.71 | 17.16 | 70.38 | 8.13 | 12.36 | 11.98 | 1.48 | 94712.59 |
| 最 大 值 | 2.34 | 68.53 | 104.11 | 10.26 | 14.53 | 13.68 | 1.53 | 103394.91 |
| 發生時間 | 15 | 12 | 1 | 1 | 21 | 1 | | 17 |
| 最 小 值 | 1.50 | 1.24 | 47.05 | 6.96 | 9.11 | 11.14 | 1.44 | 71194.62 |
| 發生時間 | 11 | 4 | 17 | 21 | 1 | 12 | | 0 |
| 零點偏移 | 0.00 % | 0.00 % | -0.01 % | -0.00 % | | -0.02 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.41 % | -0.14 % | -0.06 % | -0.00 % | | 0.47 | -0.00 | 0.12 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |