

報表日期: 2020年07月23日

[illegible]

報表日期: 2020年07月23日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年07月23日

項目	氫化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	22.11	19.10	85.26	8.55	19.01	8.76	1.40	85136.12
1	25.74	32.68	84.16	8.62	18.58	9.08	1.41	91725.02
2	18.81	7.00	98.31	8.32	20.35	8.91	1.41	93915.54
3	13.95	5.55	96.77	8.71	19.26	9.72	1.39	87633.83
4	19.02	19.28	86.94	8.95	19.35	8.65	1.39	93291.05
5	14.40	8.59	85.59	8.51	19.67	8.50	1.41	92308.85
6	12.53	2.94	89.32	8.26	20.33	8.60	1.42	95425.53
7	13.64	2.14	96.19	8.47	19.60	8.90	1.43	90067.74
8	12.03	27.30	84.42	10.09	20.39	8.29	1.44	93044.55
9	16.91	8.53	79.25	9.21	18.03	8.69	1.42	85694.62
10	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.44	91462.51
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.47	123825.32
12	19.00	6.45	86.75	13.83	19.22	8.44	1.46	90117.87
13	10.61	6.52	93.54	9.74	21.94	8.38	1.44	89335.57
14	11.48	9.99	89.20	9.88	19.36	8.47	1.43	92326.70
15	29.37	25.00	86.15	11.41	18.16	8.84	1.43	91674.50
16	24.30	5.69	93.39	10.22	18.36	9.20	1.42	87624.01
17	10.33	19.40	86.40	9.83	18.41	9.19	1.38	89293.37
18	7.70	3.63	98.25	9.56	20.41	8.79	1.38	95673.68
19	7.49	4.41	96.47	9.76	18.96	9.31	1.40	92638.69
20	11.98	15.46	90.57	9.47	17.31	9.48	1.39	91479.15
21	18.98	48.24	90.17	10.05	16.88	9.52	1.38	88303.34
22	18.25	28.86	93.85	10.59	17.83	9.42	1.38	88556.37
23	16.26	8.13	106.68	10.17	18.49	9.94	1.39	84575.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	24	24
平均值	16.13	14.31	90.80	9.65	19.09	8.96	1.41	91880.40
最大值	29.37	48.24	106.68	13.83	21.94	9.94	1.48	123825.32
發生時間	15	21	23	12	13	23		11
最小值	7.49	2.14	79.25	8.26	16.88	8.29	1.37	84575.75
發生時間	19	7	9	6	21	8		23
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.08 %	0.04 %	0.09 %		-0.02	-0.00	0.19 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	100.00 %	100.00 %