P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.96	4.51	93.00	0.37	18.31	11.85	1.46	65303.48
1	15.78	6.25	77.59	0.46	19.51	11.32	1.42	67969.10
2	20.44	26.58	79.79	1.66	16.03	11.93	1.41	65809.44
3	15.62	3.65	98.15	0.70	18.15	11.59	1.45	67512.75
4	18.52	5.70	84.08	1.05	18.72	10.68	1.44	72394.57
5	18.27	6.59	78.63	1.28	18.86	10.65	1.45	73058.31
6	21.53	4.67	88.19	2.22	17.56	11.27	1.43	69635.02
7	16.39	5.72	90.95	1.76	17.09	11.63	1.41	67150.14
8	19.69	4.36	90.33	2.01	17.32	10.76	1.41	73617.44
9	16.56	3.16	105.09	1.27	17.89	11.40	1.43	68922.45
10	17.81	6.21	82.25	1.49	17.70	10.92	1.42	72573.90
11	19.65	14.53	72.86	1.75	16.75	11.14	1.41	71063.47
12	16.55	3.54	111.20	0.92	18.45	10.80	1.42	72204.71
13	19.37	8.69	77.38	1.80	16.24	11.13	1.43	71305.03
14	34.70	38.75	70.63	3.30	15.04	11.39	1.44	70964.50
15	28.94	13.66	93.74	1.91	18.03	10.63	1.44	73512.31
16	24.33	6.03	84.00	1.96	16.39	11.12	1.44	71006.44
17	16.82	5.92	79.21	1.01	17.73	11.15	1.42	70805.85
18	15.33	4.29	84.40	0.87	17.88	11.34	1.41	69523.37
19	17.54	14.13	77.47	1.46	16.11	11.64	1.41	68387.25
20	19.52	22.42	82.61	1.99	17.01	11.04	1.41	71453.18
21	22.05	12.57	80.88	2.20	16.49	11.28	1.41	70138.77
22	17.54	5.17	85.81	1.18	17.48	11.03	1.42	71915.03
23	19.53	9.50	91.36	1.18	17.58	11.11	1.43	71188.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.48	9.86	85.82	1.49	17.43	11.20	1.43	70308.98
最 大 值	34.70	38.75	111.20	3.30	19.51	11.93	1.48	73617.44
發生時間	14	14	12	14	1	2		8
最 小 值	14.96	3.16	70.63	0.37	15.04	10.63	1.41	65303.48
發生時間	0	9	14	0	14	15		0
零點偏移	-0.08 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.10 %	0.11 %	-0.01 %	-0.18 %		0.14	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.11	2.51	61.78	0.14	18.50	11.35	1.42	60086.70
1	0.11	3.88	66.70	0.16	19.07	11.10	1.42	62408.57
2	1.03	2.40	67.49	0.12	17.96	11.34	1.42	62126.20
3	4.39	4.19	64.23	0.25	17.30	11.04	1.43	64013.40
4	2.70	4.69	71.24	0.19	17.99	11.37	1.44	62548.58
5	2.14	13.85	69.50	0.14	18.93	10.62	1.46	64689.79
6	0.83	68.90	65.20	2.99	17.74	10.78	1.44	63304.24
7	2.42	43.58	67.79	0.64	16.17	11.23	1.41	64195.16
8	1.84	28.54	57.82	0.18	18.12	10.45	1.39	59503.26
9	1.58	7.68	62.30	0.14	19.72	9.96	1.40	63310.76
10	13.25	6.44	61.17	0.14	19.70	10.27	1.41	60866.85
11	14.50	24.59	69.04	0.35	18.73	10.30	1.43	63305.95
12	17.58	17.69	57.08	0.94	17.21	10.49	1.43	61317.12
13	16.24	24.99	73.65	0.37	18.18	10.31	1.45	63053.95
14	15.30	5.94	53.34	0.37	18.07	10.14	1.45	60408.65
15	15.08	9.70	70.57	0.89	17.57	10.08	1.45	61422.39
16	14.03	9.99	64.62	0.67	16.32	10.88	1.46	57874.31
17	15.38	2.78	75.74	0.14	18.54	10.78	1.44	57487.18
18	14.17	3.80	58.70	0.27	17.71	10.19	1.42	61787.65
19	19.41	39.96	74.96	1.10	16.15	10.51	1.42	62466.26
20	16.79	8.75	51.62	0.79	17.47	10.09	1.41	61327.14
21	16.92	11.90	74.07	0.24	17.53	10.48	1.40	63270.60
22	14.97	5.73	56.98	0.19	18.03	10.96	1.39	60229.95
23	13.04	2.12	74.26	0.12	18.56	10.66	1.39	59501.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.74	14.77	65.41	0.48	17.97	10.64	1.42	61687.74
最 大 值	19.41	68.90	75.74	2.99	19.72	11.37	1.46	64689.79
發生時間	19	6	17	6	9	4		5
最 小 值	0.11	2.12	51.62	0.12	16.15	9.96	1.38	57487.18
發生時間	0	23	20	2	19	9		17
零點偏移	-0.06 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.03 %		0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.11 %	0.29 %	0.24 %	0.20 %		0.18	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.32	4.53	59.19	1.92	16.63	10.42	1.31	81997.91
1	13.73	3.51	71.52	2.03	17.98	10.82	1.31	77561.35
2	15.37	5.82	46.13	2.24	17.19	10.05	1.30	81155.47
3	16.21	10.25	83.23	3.12	16.91	10.21	1.30	84484.23
4	16.13	6.04	57.18	3.06	16.48	10.47	1.33	82780.94
5	16.35	3.45	73.16	3.40	17.42	9.79	1.33	86757.25
6	16.90	15.54	62.68	3.12	17.25	10.13	1.32	84739.80
7	15.22	6.07	70.59	3.15	14.72	11.35	1.28	80282.49
8	17.50	4.37	75.21	3.38	15.41	11.13	1.29	81357.08
9	14.06	4.07	60.68	2.70	16.18	10.76	1.29	80618.99
10	15.11	3.67	69.87	2.76	16.87	10.58	1.29	83563.30
11	15.03	6.85	58.66	2.84	16.17	10.66	1.30	79518.69
12	15.84	14.77	70.85	3.21	15.13	11.36	1.32	73848.26
13	14.20	8.05	70.02	3.07	15.35	11.20	1.33	76322.86
14	14.78	5.54	53.02	2.60	16.28	10.63	1.33	79869.97
15	16.80	7.97	75.03	3.28	15.13	10.80	1.33	77756.15
16	14.99	18.58	76.15	3.72	14.05	11.02	1.33	76404.13
17	15.25	5.87	49.32	2.98	15.80	10.56	1.32	76138.19
18	15.61	4.35	68.67	2.84	17.34	10.62	1.30	80566.03
19	15.98	8.95	72.55	3.22	15.30	10.94	1.30	81193.77
20	19.30	34.25	55.39	4.52	14.11	11.03	1.29	76868.69
21	16.37	4.84	77.70	3.36	15.53	10.61	1.28	78353.96
22	16.00	4.13	57.87	3.39	16.66	10.31	1.29	80758.26
23	15.03	15.28	56.04	3.27	16.65	10.00	1.30	79517.03
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.71	8.61	65.45	3.05	16.11	10.64	1.31	80100.62
最 大 值	19.30	34.25	83.23	4.52	17.98	11.36	1.34	86757.25
發生時間	20	20	3	20	1	12		5
最 小 值	13.73	3.45	46.13	1.92	14.05	9.79	1.27	73848.26
發生時間	1	5	2	0	16	5		12
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %	-0.08 %		0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.39 %	-0.05 %	-0.16 %	-0.24 %		0.31	0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %