P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.19	27.51	76.60	1.78	14.59	12.52	1.17	60226.25
1	15.31	12.01	72.04	1.07	16.56	11.31	1.15	67253.87
2	14.98	5.17	93.30	0.94	17.01	11.71	1.16	64036.60
3	16.74	4.93	88.46	1.28	16.37	10.91	1.17	69820.04
4	16.06	3.69	91.37	1.02	16.69	11.08	1.20	68744.47
5	17.66	7.37	70.12	1.64	15.15	11.39	1.18	67552.09
6	15.46	53.89	56.11	1.20	15.89	11.13	1.19	67911.61
7	16.26	14.27	63.02	1.11	16.12	11.47	1.20	66103.54
8	15.57	10.03	73.92	1.31	14.91	12.12	1.20	62327.14
9	16.91	9.24	75.50	1.74	14.73	11.89	1.20	64263.78
10	16.94	3.84	82.36	1.33	16.82	10.79	1.19	69936.60
11	15.88	8.57	81.85	1.06	16.45	11.14	1.17	68025.83
12	17.13	3.85	92.81	1.17	16.58	10.99	1.17	69025.08
13	15.68	3.28	88.54	1.12	16.11	11.05	1.18	68562.56
14	17.31	3.89	83.66	0.89	16.43	11.11	1.19	67910.02
15	16.77	4.51	83.64	0.68	17.14	11.27	1.19	66576.66
16	16.19	15.72	53.69	1.07	16.23	11.14	1.20	67989.38
17	17.92	32.87	50.84	1.45	15.93	11.24	1.21	67929.26
18	16.52	16.46	56.76	1.87	15.25	11.34	1.21	67126.94
19	28.51	40.43	63.18	3.29	15.49	11.34	1.22	68658.61
20	23.20	26.79	72.06	2.84	14.58	12.01	1.23	63571.83
21	19.60	10.00	79.20	1.39	15.92	10.96	1.22	69896.03
22	18.73	12.86	74.31	2.16	14.26	11.67	1.23	66977.65
23	18.05	13.48	64.64	1.32	15.45	11.54	1.23	67276.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.52	14.36	74.50	1.45	15.86	11.38	1.19	66987.60
最 大 值	28.51	53.89	93.30	3.29	17.14	12.52	1.24	69936.60
發生時間	19	6	2	19	15	0		10
最 小 值	14.98	3.28	50.84	0.68	14.26	10.79	1.15	60226.25
發生時間	2	13	17	15	22	10		0
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.06 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.07 %	0.10 %	0.03 %	-0.08 %		-0.00	-0.03	0.41 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.19	22.40	82.27	0.10	16.68	10.52	1.46	59882.03
1	16.18	3.87	70.10	0.25	16.31	10.42	1.46	61819.25
2	15.87	12.46	57.79	0.99	15.89	10.76	1.45	57564.53
3	16.89	20.74	71.51	1.07	15.95	10.43	1.45	58313.26
4	15.56	2.06	74.39	0.62	16.48	10.38	1.45	59537.17
5	16.31	15.23	57.83	0.68	17.03	10.03	1.45	60212.31
6	16.06	3.37	61.52	1.21	14.84	10.53	1.45	58561.14
7	19.60	5.33	57.22	1.67	15.48	10.21	1.42	59858.78
8	16.84	28.92	61.34	1.88	14.60	10.58	1.42	58441.14
9	16.49	38.06	67.30	2.55	14.24	10.64	1.42	58735.66
10	14.24	6.88	56.56	0.40	16.31	10.81	1.41	53138.68
11	16.76	30.84	79.57	0.53	15.99	9.97	1.43	64409.31
12	16.45	4.52	51.60	0.89	14.90	10.52	1.44	62311.36
13	16.52	10.76	53.56	1.23	14.90	10.52	1.44	60115.50
14	15.30	5.56	57.15	0.63	16.19	10.61	1.43	57844.69
15	16.33	21.67	62.53	0.21	17.91	10.15	1.42	56994.72
16	17.00	15.53	61.68	0.91	16.25	9.99	1.42	57961.02
17	15.44	16.78	59.16	0.24	17.10	9.78	1.44	58077.63
18	18.41	7.53	67.66	0.61	15.17	10.50	1.46	61664.84
19	29.78	19.79	72.66	1.80	15.00	11.00	1.46	61396.49
20	27.85	13.16	66.05	2.73	14.61	10.95	1.46	61392.78
21	19.27	4.17	74.56	1.06	15.31	10.95	1.46	62337.38
22	23.31	2.15	75.06	1.19	15.68	10.98	1.46	63240.03
23	16.78	1.57	60.69	0.31	16.86	10.74	1.46	60859.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.89	13.06	64.99	0.99	15.82	10.50	1.44	59777.88
最 大 值	29.78	38.06	82.27	2.73	17.91	11.00	1.47	64409.31
發生時間	19	9	0	20	15	19		11
最 小 值	14.24	1.57	51.60	0.10	14.24	9.78	1.40	53138.68
發生時間	10	23	12	0	9	17		10
零點偏移	-0.20 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	-0.55 %	-0.09 %	0.06 %	0.11 %		0.35	-0.06	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.40	3.22	61.62	2.50	16.41	10.61	1.46	76648.85
1	15.95	3.66	59.12	2.82	15.71	10.60	1.45	74935.00
2	19.26	3.57	59.71	2.85	17.46	10.62	1.46	75866.17
3	15.12	4.07	60.58	2.79	15.48	11.08	1.45	72088.75
4	16.65	4.92	55.27	3.25	14.90	10.75	1.45	73716.06
5	15.88	3.64	62.19	3.34	16.04	10.53	1.47	75867.86
6	16.30	3.99	61.81	3.49	14.96	10.63	1.46	76247.77
7	16.82	3.83	63.41	4.29	14.22	10.96	1.43	74405.23
8	17.60	5.17	59.40	3.20	15.66	10.85	1.49	74232.06
9	17.37	5.77	51.55	2.79	14.63	10.68	1.51	73603.91
10	15.17	8.08	52.22	2.70	14.23	10.86	1.53	72304.26
11	16.14	6.48	56.10	2.53	15.72	10.64	1.54	75063.58
12	16.10	6.93	53.12	2.53	15.41	10.54	1.51	77031.00
13	16.01	2.69	60.30	2.45	17.19	10.12	1.50	79148.91
14	15.57	4.13	61.55	2.69	15.57	10.85	1.51	75108.11
15	15.89	11.05	55.58	2.31	16.80	10.35	1.54	76923.09
16	16.15	9.73	46.06	3.03	15.39	10.44	1.54	75349.82
17	16.87	17.61	51.85	3.03	14.55	10.92	1.50	73289.65
18	16.49	13.80	48.55	2.75	14.36	11.03	1.49	73026.76
19	15.59	11.02	57.38	2.59	15.57	10.81	1.48	76709.08
20	16.19	6.94	56.22	2.74	14.68	11.05	1.48	74404.86
21	20.15	4.19	64.19	3.47	15.29	10.99	1.49	76489.71
22	18.80	6.58	59.81	3.18	14.87	10.85	1.49	73525.50
23	15.58	9.62	64.93	2.29	16.88	10.36	1.49	75026.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.54	6.70	57.60	2.90	15.50	10.71	1.49	75042.19
最 大 值	20.15	17.61	64.93	4.29	17.46	11.08	1.54	79148.91
發生時間	21	17	23	7	2	3		13
最 小 值	15.12	2.69	46.06	2.29	14.22	10.12	1.43	72088.75
發生時間	3	13	16	23	7	13		3
零點偏移	-0.02 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.12 %	-0.16 %	0.05 %	0.20 %		0.34	-0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %