P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.45	8.58	57.95	4.91	16.33	11.22	0.85	104811.11
1	6.70	11.56	58.78	4.69	18.87	10.32	0.85	113824.46
2	19.13	4.34	67.67	6.72	14.53	10.70	0.93	101323.43
3	15.56	2.40	64.76	6.31	14.13	11.27	0.88	104302.58
4	12.47	3.79	63.59	5.43	13.94	11.52	0.85	105685.88
5	7.48	2.92	66.81	5.08	14.55	11.62	0.85	104557.14
6	5.64	1.54	82.83	5.15	15.19	12.00	0.88	99815.53
7	4.20	2.72	85.50	4.84	15.15	11.46	0.89	106162.70
8	7.02	1.66	82.63	4.79	14.96	11.19	0.85	108916.92
9	4.19	2.20	58.94	4.82	14.71	11.22	0.90	104667.63
10	3.28	3.40	57.83	4.50	15.58	11.01	0.93	107205.26
11	12.13	4.39	53.50	5.50	13.67	11.23	0.93	103079.82
12	8.12	3.81	46.37	5.62	14.36	11.28	0.91	102252.15
13	9.13	5.90	57.55	5.50	14.48	11.60	0.89	103450.40
14	3.95	2.32	60.09	4.61	15.63	11.36	0.87	107285.27
15	4.24	3.25	50.06	4.75	15.49	11.34	0.85	106995.86
16	4.84	4.86	58.58	4.98	14.94	11.52	0.88	107068.11
17	7.31	7.98	55.90	5.88	14.03	12.21	0.87	96639.53
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	18	18	18	18	18	18	18	18
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	18	18
平 均 值	8.10	4.31	62.74	5.23	15.03	11.34	0.88	104891.32
最 大 值	19.13	11.56	85.50	6.72	18.87	12.21	0.97	113824.46
發生時間	2	1	7	2	1	17		1
最 小 值	3.28	1.54	46.37	4.50	13.67	10.32	0.82	96639.53
發生時間	10	6	12	10	11	1		17
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.12	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.08 %	-0.18 %	-0.01 %		-0.12	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.20	0.63	71.84	4.55	14.87	11.51	0.93	82261.69
1	1.08	2.23	61.81	4.51	16.03	11.46	0.95	81312.12
2	1.17	5.48	72.86	4.84	13.79	11.95	0.92	78815.23
3	1.25	3.27	76.41	4.54	14.90	11.38	0.91	83091.05
4	1.47	1.39	80.63	4.75	14.55	11.72	0.89	80230.80
5	1.12	3.10	75.27	4.44	15.32	11.33	0.91	83083.66
6	1.23	0.78	74.89	4.53	14.70	11.34	0.91	82790.37
7	1.18	1.24	69.30	4.56	14.34	11.68	0.88	81436.57
8	1.15	6.54	87.54	4.47	15.33	11.45	0.86	81678.08
9	1.14	0.93	71.49	4.51	13.91	11.52	0.84	82109.20
10	1.14	2.02	75.97	4.55	14.15	11.61	0.83	80575.90
11	1.05	3.08	69.95	4.23	14.09	11.03	0.96	82618.89
12	0.98	9.47	64.44	4.47	13.93	11.47	0.92	80583.30
13	1.03	3.17	66.37	4.53	14.67	11.51	0.98	81963.35
14	1.01	6.94	64.47	4.52	14.76	11.50	0.86	82372.06
15	1.00	0.76	72.58	4.57	15.01	11.65	0.84	80841.33
16	0.97	1.05	71.82	4.56	14.40	11.62	0.92	80657.83
17	0.99	10.56	64.15	4.60	14.60	11.75	0.87	81901.22
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	18	18	18	18	18	18	18	18
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	18	18
平 均 值	1.12	3.48	71.77	4.54	14.63	11.53	0.90	81573.48
最 大 值	1.47	10.56	87.54	4.84	16.03	11.95	1.06	83091.05
發生時間	4	17	8	2	1	2		3
最 小 值	0.97	0.63	61.81	4.23	13.79	11.03	0.79	78815.23
發生時間	16	0	1	11	2	11		2
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.09 %		-0.11	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.14 %	0.23 %	0.10 %	-0.06 %		-0.37	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.56	8.17	76.65	6.13	21.34	8.18	1.19	96660.00
1	7.04	3.22	77.88	6.80	19.71	8.80	1.18	89462.14
2	8.89	2.37	78.49	7.10	19.60	8.51	1.19	91380.44
3	11.42	10.13	71.88	7.35	19.28	8.80	1.19	89611.76
4	10.36	9.15	80.67	8.68	19.42	8.82	1.19	91602.33
5	8.08	2.77	91.72	7.09	20.11	8.82	1.19	91941.52
6	7.87	1.86	91.72	7.03	20.18	8.93	1.19	92048.18
7	6.02	1.96	99.80	6.39	21.25	8.40	1.20	93611.75
8	12.20	13.89	90.10	7.12	19.19	8.81	1.21	90943.98
9	7.58	9.09	86.52	6.58	20.07	8.41	1.22	87080.55
10	7.27	2.83	76.25	6.83	20.30	8.49	1.22	87244.05
11	7.88	3.30	72.96	6.70	18.77	8.60	1.22	86678.35
12	5.96	2.10	78.28	6.80	19.00	9.23	1.23	92139.38
13	6.15	1.67	85.91	6.87	20.53	9.14	1.21	93201.50
14	7.31	5.66	77.06	6.65	18.81	9.15	1.21	97522.10
15	7.68	2.63	84.79	6.62	20.23	9.07	1.22	100142.41
16	6.30	5.36	89.36	7.04	19.44	9.63	1.21	93773.07
17	6.69	3.72	91.45	6.65	18.86	8.93	1.19	103047.58
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	18	18	18	18	18	18	18	18
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	18	18
平 均 值	8.07	4.99	83.42	6.91	19.78	8.82	1.20	92671.73
最 大 值	12.20	13.89	99.80	8.68	21.34	9.63	1.23	103047.58
發生時間	8	8	7	4	0	16		17
最 小 值	5.96	1.67	71.88	6.13	18.77	8.18	1.17	86678.35
發生時間	12	13	3	0	11	0		11
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.07	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.22 %	0.17 %	-0.06 %	-0.08 %		0.06	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %