P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.80	2.01	62.35	0.13	16.66	11.24	1.13	94445.43
1	2.85	4.85	49.48	0.13	16.93	11.03	1.16	96868.37
2	2.84	6.53	54.84	0.17	15.87	11.34	1.17	92895.26
3	2.75	3.25	58.31	0.16	16.22	11.29	1.14	93942.98
4	3.56	18.04	60.82	0.43	15.91	11.46	1.13	92255.22
5	4.25	18.72	71.40	0.27	15.45	11.48	1.15	92367.58
6	3.19	1.57	77.24	0.13	16.72	11.27	1.15	93788.82
7	4.41	1.73	78.64	0.15	15.98	11.04	1.15	97898.03
8	4.89	1.90	75.49	0.35	15.65	11.39	1.18	93332.08
9	4.93	4.39	67.23	0.64	15.35	11.20	1.18	94863.96
10	5.09	2.25	57.92	0.38	15.52	11.36	1.18	93694.82
11	2.70	2.64	62.64	0.06	15.76	11.53	1.20	91672.21
12	2.41	24.30	48.75	0.41	15.06	11.30	1.22	93908.87
13	4.19	20.72	42.59	1.33	13.95	11.64	1.22	92618.07
14	2.73	12.47	38.91	0.82	13.86	11.57	1.22	90525.73
15	2.24	21.74	42.82	0.70	14.26	11.49	1.21	90510.04
16	2.48	3.01	58.96	0.20	15.40	11.52	1.19	91696.63
17	2.74	2.36	64.71	0.22	15.41	11.56	1.18	91503.52
18	2.35	5.73	74.23	0.04	15.43	12.04	1.20	86163.74
19	2.05	3.62	58.84	0.05	16.27	11.37	1.19	93292.84
20	2.21	2.32	60.60	0.08	15.74	11.75	1.18	89667.20
21	2.11	3.66	51.40	0.41	15.04	11.77	1.19	90449.71
22	2.72	2.40	50.90	0.32	15.10	11.60	1.17	91314.46
23	2.69	2.43	61.52	0.27	15.19	11.85	1.16	88953.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.13	7.19	59.61	0.33	15.53	11.46	1.18	92442.88
最 大 值	5.09	24.30	78.64	1.33	16.93	12.04	1.28	97898.03
發生時間	10	12	7	13	1	18		7
最 小 值	2.05	1.57	38.91	0.04	13.86	11.03	1.09	86163.74
發生時間	19	6	14	18	14	1		18
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.24 %	-0.10 %	-0.12 %	-0.03 %		0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.69	1.44	85.64	0.55	14.57	11.61	1.08	78326.68
1	0.67	13.01	80.91	0.32	15.33	11.07	1.08	82940.41
2	0.70	2.16	77.57	0.52	14.66	11.47	1.07	81987.97
3	0.87	3.32	74.04	0.90	13.77	11.82	1.04	79347.87
4	0.64	3.58	68.65	0.52	14.85	11.71	1.03	78887.74
5	0.53	0.76	83.14	0.43	14.94	11.55	1.09	79766.22
6	0.50	0.25	101.71	0.47	14.56	11.76	1.08	78839.66
7	0.67	1.41	94.10	0.46	14.88	11.64	1.10	80158.40
8	0.66	2.75	84.97	0.44	14.81	11.51	1.13	79091.54
9	0.66	1.82	81.65	0.69	13.79	11.66	1.14	80582.83
10	0.62	4.05	65.97	0.61	14.34	11.57	1.16	80270.81
11	0.54	2.14	67.11	0.67	13.87	11.62	1.15	79859.66
12	0.61	15.19	65.23	1.08	12.78	11.98	1.14	76959.20
13	0.91	6.83	71.68	1.05	13.01	12.08	1.11	76448.96
14	0.82	1.94	68.62	0.92	13.18	11.83	1.10	78767.30
15	0.55	4.31	73.95	1.03	13.07	12.49	1.10	73534.59
16	0.53	4.00	71.23	1.09	12.63	12.22	1.13	75832.45
17	0.56	3.34	70.46	1.26	12.25	12.40	1.13	74885.88
18	0.53	3.01	94.82	1.37	12.32	13.24	1.13	68699.83
19	0.44	0.96	96.52	0.98	13.16	12.80	1.13	72857.88
20	0.42	1.06	91.19	1.17	12.72	13.01	1.12	70327.85
21	0.44	0.55	88.73	0.94	13.48	12.80	1.13	71017.32
22	0.48	0.62	75.85	0.88	13.63	12.41	1.12	74076.81
23	0.43	3.67	60.80	0.66	14.19	11.74	1.11	80448.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.60	3.42	78.94	0.79	13.78	12.00	1.11	77246.50
最 大 值	0.91	15.19	101.71	1.37	15.33	13.24	1.22	82940.41
發生時間	13	12	6	18	1	18		1
最 小 值	0.42	0.25	60.80	0.32	12.25	11.07	0.98	68699.83
發生時間	20	6	23	1	17	1		18
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.43 %	0.03 %	0.07 %	-0.17 %		-0.00	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.66	8.04	75.71	5.98	17.39	10.21	1.34	87303.75
1	10.21	1.31	92.67	4.39	18.98	10.24	1.34	86723.77
2	12.25	1.84	83.21	5.62	17.73	10.30	1.35	87191.09
3	15.30	2.01	77.35	5.18	17.25	10.53	1.34	86024.94
4	21.23	2.71	75.01	6.26	17.55	10.18	1.34	88570.16
5	19.27	7.77	79.60	5.42	17.83	10.04	1.34	89051.81
6	20.77	4.57	83.72	5.49	18.24	10.34	1.34	86110.25
7	25.18	2.88	75.81	5.83	18.08	10.01	1.35	87712.95
8	10.09	2.42	78.60	4.46	16.32	10.84	1.35	82253.34
9	14.27	3.59	71.85	5.11	15.39	10.83	1.35	82444.08
10	11.22	2.20	76.82	4.55	15.86	10.63	1.35	84593.86
11	7.24	2.11	86.78	4.47	15.91	10.93	1.34	82305.07
12	10.24	2.06	84.60	4.78	16.12	10.70	1.34	83621.56
13	10.34	2.92	80.00	4.97	15.19	10.96	1.33	81875.53
14	9.17	5.58	83.21	4.38	16.55	10.90	1.33	84852.17
15	12.47	6.73	83.98	5.10	15.14	10.75	1.34	86202.71
16	13.02	10.45	90.44	5.73	14.35	11.03	1.34	83599.21
17	12.13	3.22	99.43	4.78	16.14	10.78	1.35	84892.57
18	9.65	3.51	103.12	4.54	16.40	10.93	1.35	83776.88
19	10.82	10.13	77.59	4.49	15.69	10.82	1.35	84677.82
20	11.01	3.70	90.65	4.55	16.30	10.97	1.36	82861.13
21	10.34	4.62	90.77	4.69	16.80	10.83	1.36	84088.41
22	13.40	2.96	77.04	4.61	16.34	10.35	1.34	88761.18
23	12.08	2.76	95.95	4.48	16.87	10.95	1.34	82736.88
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.35	4.17	83.91	4.99	16.60	10.63	1.34	85092.96
最 大 值	25.18	10.45	103.12	6.26	18.98	11.03	1.37	89051.81
發生時間	7	16	18	4	1	16		5
最 小 值	7.24	1.31	71.85	4.38	14.35	10.01	1.32	81875.53
發生時間	11	1	9	14	16	7		13
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.14 %	-0.11 %	-0.03 %		0.30	0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %