P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.91	2.36	54.91	0.43	14.93	11.55	1.12	93908.22
1	3.51	2.22	59.53	0.40	15.14	11.55	1.12	93259.66
2	3.08	2.22	52.85	0.13	16.85	11.29	1.13	94624.37
3	3.86	8.71	57.85	0.56	15.01	11.68	1.13	92559.93
4	4.23	2.82	57.02	0.44	15.34	11.32	1.13	95350.11
5	3.31	3.15	51.42	0.44	15.23	11.20	1.10	97014.39
6	3.22	3.89	55.11	0.62	14.53	11.53	1.11	94062.85
7	2.91	11.37	55.47	0.40	15.01	11.42	1.12	94736.89
8	4.46	8.20	58.02	0.88	14.39	11.72	1.10	91972.28
9	4.15	5.60	53.88	0.45	15.10	11.42	1.12	94172.46
10	3.71	2.09	61.14	0.29	15.11	11.71	1.16	90930.98
11	2.64	1.28	83.88	0.09	15.78	11.80	1.13	89563.07
12	2.50	2.61	50.27	0.13	15.85	11.43	1.15	93059.73
13	2.55	3.25	54.56	0.09	17.19	10.95	1.15	95265.70
14	2.72	2.47	51.09	0.15	15.81	11.21	1.18	95628.93
15	3.03	2.84	58.68	0.29	14.96	11.51	1.16	93603.99
16	3.53	1.48	60.48	0.12	16.02	11.48	1.12	92546.97
17	2.75	1.82	53.79	0.18	15.49	11.23	1.13	95676.16
18	2.92	2.24	59.47	0.15	15.55	11.45	1.15	94077.17
19	3.67	23.79	53.12	0.70	14.21	11.55	1.14	93877.69
20	4.73	4.08	57.47	0.23	16.08	11.40	1.11	93524.38
21	3.26	1.67	61.89	0.08	16.45	11.35	1.10	93198.01
22	2.75	3.41	50.76	0.07	16.74	11.11	1.10	95370.81
23	2.62	1.71	66.84	0.13	16.74	11.40	1.09	92696.04
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.33	4.39	57.48	0.31	15.56	11.43	1.13	93778.37
最 大 值	4.73	23.79	83.88	0.88	17.19	11.80	1.21	97014.39
發生時間	20	19	11	8	13	11		5
最 小 值	2.50	1.28	50.27	0.07	14.21	10.95	1.05	89563.07
發生時間	12	11	12	22	19	13		11
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.04 %	-0.02 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.01 %	-0.02 %	-0.05 %		0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.09	3.47	66.72	0.91	13.49	12.05	1.12	78672.91
1	1.12	9.14	62.72	0.72	14.06	11.63	1.11	81771.26
2	1.24	13.01	68.49	0.65	14.60	11.93	1.14	79486.07
3	1.25	15.94	76.37	1.03	13.29	12.00	1.13	79928.62
4	1.40	11.09	72.54	0.96	13.56	11.84	1.12	81218.94
5	1.16	4.85	66.50	0.68	14.29	11.75	1.12	79995.36
6	1.06	2.15	72.29	1.04	12.94	12.38	1.12	76860.92
7	1.26	9.36	70.18	0.71	13.59	11.62	1.14	81482.08
8	1.35	0.61	74.87	0.50	14.50	11.72	1.12	80296.93
9	1.35	1.12	68.72	0.40	14.90	11.59	1.18	80881.99
10	1.23	2.09	64.57	0.54	14.27	11.68	1.16	80386.30
11	1.12	8.46	64.05	0.39	14.82	11.67	1.14	79922.52
12	1.09	1.12	66.11	0.36	15.08	11.53	1.18	80135.64
13	1.08	1.42	65.52	0.43	14.78	11.71	1.19	80093.48
14	1.20	23.65	61.81	0.77	13.67	11.56	1.20	81639.40
15	1.85	4.04	68.85	0.75	13.81	11.75	1.18	80091.94
16	1.57	5.01	68.38	0.70	13.71	11.67	1.17	80431.66
17	2.17	7.62	64.71	1.05	13.37	11.67	1.14	80425.16
18	2.03	4.08	68.56	0.79	13.81	11.91	1.15	79687.49
19	1.48	1.10	72.64	0.63	13.86	11.90	1.19	78647.02
20	1.34	1.98	67.13	0.81	13.11	11.90	1.17	80185.29
21	1.46	0.78	76.16	0.62	14.04	12.07	1.17	77541.33
22	1.22	0.96	69.26	0.60	13.87	11.87	1.17	79455.97
23	1.06	0.86	78.05	0.45	14.64	11.98	1.16	77647.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.34	5.58	68.97	0.69	14.00	11.81	1.15	79870.23
最 大 值	2.17	23.65	78.05	1.05	15.08	12.38	1.24	81771.26
發生時間	17	14	23	17	12	6		1
最 小 值	1.06	0.61	61.81	0.36	12.94	11.53	1.10	76860.92
發生時間	6	8	14	12	6	12		6
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.04 %		-0.02	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.15 %	-0.01 %	-0.08 %	-0.10 %		0.00	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	19.98	9.98	100.93	5.07	16.10	11.54	1.30	82817.97
1	23.86	10.21	84.71	4.98	15.61	11.34	1.29	84806.28
2	24.32	11.11	84.72	4.96	16.08	11.05	1.29	86532.59
3	25.84	3.89	98.02	4.97	16.74	11.26	1.29	83379.29
4	20.92	4.97	93.02	4.90	16.03	11.48	1.29	82978.18
5	26.62	4.26	77.79	5.01	15.95	11.15	1.29	88398.70
6	25.21	3.63	81.17	5.12	15.28	11.32	1.29	85778.41
7	20.92	18.81	96.56	5.00	17.06	11.42	1.33	81384.29
8	17.67	5.01	92.72	4.78	16.67	11.26	1.32	80935.50
9	13.22	5.08	95.08	4.58	16.17	11.99	1.35	76244.51
10	16.38	10.31	86.48	4.60	15.77	11.14	1.33	84840.96
11	20.49	6.19	94.14	4.64	16.57	10.87	1.33	90334.10
12	17.37	3.23	91.77	4.42	17.12	11.11	1.32	85447.95
13	17.44	2.82	91.41	4.32	17.09	10.99	1.34	85790.72
14	19.30	2.95	80.79	4.41	16.10	10.75	1.33	84825.98
15	18.07	6.49	85.10	4.62	15.38	11.50	1.31	77670.26
16	18.82	3.45	84.61	4.37	16.43	10.97	1.32	88254.15
17	22.75	8.48	79.87	4.71	15.93	10.86	1.31	87846.66
18	24.56	12.92	90.63	4.99	16.24	11.19	1.30	85374.97
19	23.68	2.71	79.67	4.56	16.84	10.67	1.30	87991.17
20	24.05	3.64	79.71	4.69	15.51	11.15	1.32	84251.02
21	24.51	4.21	83.92	4.80	15.99	11.30	1.32	82671.65
22	22.66	3.42	88.61	4.63	16.22	11.04	1.32	87994.59
23	20.11	4.46	91.34	4.85	15.91	11.75	1.32	84071.97
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	21.20	6.34	88.03	4.75	16.20	11.21	1.31	84609.24
最 大 值	26.62	18.81	100.93	5.12	17.12	11.99	1.42	90334.10
發生時間	5	7	0	6	12	9		11
最 小 值	13.22	2.71	77.79	4.32	15.28	10.67	1.29	76244.51
發生時間	9	19	5	13	6	19		9
零點偏移	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %		0.06	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.01 %	0.20 %	0.03 %	-0.00 %		0.35	0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %