P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.58	5.16	81.78	1.79	14.37	11.83	1.28	65227.99
1	15.60	7.21	79.00	1.10	16.04	11.48	1.27	66279.53
2	15.15	2.97	95.69	1.20	15.61	11.21	1.28	68981.33
3	15.18	2.98	117.20	1.20	15.11	11.42	1.27	67500.57
4	16.38	3.34	111.71	1.79	13.92	11.95	1.28	64950.80
5	16.01	3.90	94.57	1.75	14.87	11.16	1.28	69138.25
6	18.02	6.71	83.21	1.93	15.07	11.74	1.29	65136.67
7	15.12	6.41	76.10	1.27	16.00	11.44	1.28	66479.84
8	16.46	6.42	74.31	1.28	16.09	11.33	1.28	67176.37
9	13.89	8.92	80.11	0.96	16.13	11.49	1.33	66400.55
10	17.10	5.61	76.56	1.58	15.79	11.01	1.32	69356.46
11	16.33	10.98	77.15	1.67	15.50	11.09	1.30	68747.24
12	15.60	8.59	76.22	1.14	16.37	11.01	1.34	68442.43
13	15.05	3.71	79.25	1.03	16.02	11.16	1.34	67717.53
14	14.88	37.89	73.48	2.20	13.55	12.21	1.34	61750.32
15	16.41	35.22	70.24	1.37	16.31	10.94	1.33	69185.94
16	16.45	18.53	76.85	1.55	15.26	11.46	1.37	66337.79
17	16.38	5.65	90.41	1.32	15.54	11.19	1.38	67812.22
18	14.98	4.36	89.50	1.16	16.00	11.21	1.36	67443.35
19	15.86	9.17	88.19	1.68	14.86	11.75	1.39	64699.31
20	18.65	16.05	78.23	2.20	14.13	11.73	1.38	65169.90
21	19.21	39.58	65.59	2.27	14.33	11.49	1.33	66265.63
22	15.92	11.45	83.56	1.30	16.26	10.95	1.32	68772.11
23	24.00	3.74	89.03	3.25	13.34	11.58	1.32	66341.17
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.43	11.02	83.66	1.58	15.27	11.41	1.32	66888.05
最 大 值	24.00	39.58	117.20	3.25	16.37	12.21	1.42	69356.46
發生時間	23	21	3	23	12	14		10
最 小 值	13.89	2.97	65.59	0.96	13.34	10.94	1.24	61750.32
發生時間	9	2	21	9	23	15		14
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.56 %	0.03 %	-0.09 %	-0.01 %		-0.00	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.49	4.77	67.38	0.54	15.29	11.10	1.46	58501.75
1	15.84	2.39	67.98	0.29	17.89	10.66	1.46	60789.99
2	15.46	5.42	63.90	0.74	15.38	10.85	1.46	60881.28
3	14.84	2.01	77.24	0.31	16.51	11.11	1.48	59158.87
4	15.55	2.37	65.59	0.39	17.18	10.54	1.46	61514.07
5	15.03	3.14	62.98	0.67	16.16	10.59	1.46	61717.13
6	15.65	2.41	63.90	0.46	16.86	10.47	1.46	61987.61
7	13.55	2.39	69.44	0.25	17.37	10.40	1.46	62829.10
8	16.22	2.27	73.54	0.34	17.05	10.36	1.47	64174.57
9	14.25	2.70	64.48	0.63	16.36	10.50	1.50	63429.96
10	15.33	24.19	61.32	0.97	16.59	10.22	1.48	62786.66
11	15.44	3.28	63.51	0.69	16.22	10.49	1.46	61983.53
12	14.63	3.82	58.64	0.60	15.86	10.57	1.49	59691.39
13	14.89	2.45	82.74	0.27	16.90	10.45	1.51	62232.68
14	15.65	2.59	54.85	0.46	17.22	10.28	1.51	61432.71
15	14.25	5.54	77.63	0.69	15.45	10.80	1.51	60473.91
16	14.61	8.33	62.55	0.27	16.93	10.45	1.51	62143.16
17	16.79	3.25	84.39	0.46	16.05	10.69	1.51	62090.79
18	15.62	12.27	57.11	0.36	16.32	10.64	1.51	61470.71
19	18.03	3.60	70.31	0.45	16.50	10.47	1.51	61150.37
20	24.33	4.81	51.45	0.91	15.71	10.64	1.50	59639.63
21	49.11	11.49	66.51	1.85	15.92	10.80	1.50	60733.85
22	29.78	1.96	85.11	0.66	17.26	11.81	1.46	60012.57
23	18.72	2.56	53.55	0.92	17.91	11.45	1.41	59642.88
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.84	5.00	66.92	0.59	16.54	10.68	1.48	61269.55
最 大 值	49.11	24.19	85.11	1.85	17.91	11.81	1.52	64174.57
發生時間	21	10	22	21	23	22		8
最 小 值	13.55	1.96	51.45	0.25	15.29	10.22	1.38	58501.75
發生時間	7	22	20	7	0	10		0
零點偏移	-0.03 %	-0.01 %	-0.07 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	-0.18 %	-0.06 %	0.07 %	-0.11 %		0.35	-0.06	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.34	4.70	67.19	2.86	14.37	11.07	1.54	74720.86
1	14.58	2.73	67.52	2.69	17.00	10.89	1.54	73126.94
2	15.33	6.92	54.15	3.34	13.77	10.88	1.54	74555.51
3	16.00	16.51	62.45	3.57	14.36	10.90	1.50	73786.87
4	16.62	7.28	58.01	3.40	15.09	10.69	1.49	73965.40
5	16.16	12.05	58.61	4.18	13.89	10.96	1.50	72226.56
6	15.04	4.65	62.01	2.90	15.00	10.93	1.49	73321.22
7	15.07	3.56	58.22	2.48	15.18	10.70	1.50	75286.28
8	17.93	3.94	58.65	3.06	15.36	10.56	1.50	75910.22
9	15.90	7.56	57.76	3.89	14.25	10.86	1.53	71695.78
10	14.73	5.40	58.71	3.36	14.31	10.81	1.53	72046.00
11	14.69	4.45	62.41	3.24	14.40	10.94	1.50	70385.32
12	17.23	6.94	61.25	3.66	13.69	11.01	1.50	69065.90
13	14.76	4.50	59.80	3.03	14.33	10.82	1.48	70042.44
14	14.18	3.51	62.11	2.68	15.55	10.68	1.49	71562.28
15	16.06	4.94	55.00	2.75	15.48	10.50	1.48	72868.91
16	17.66	30.64	57.10	4.71	15.42	10.31	1.50	73858.96
17	15.09	6.00	69.52	3.64	13.93	10.89	1.51	74668.86
18	15.16	9.34	68.07	3.29	13.73	11.22	1.52	71399.27
19	15.16	3.03	64.22	2.61	16.10	10.52	1.53	76491.36
20	20.05	4.94	67.98	3.16	15.03	10.78	1.54	74790.93
21	27.49	4.99	78.85	5.26	13.85	10.75	1.50	74639.42
22	20.06	1.82	83.20	3.42	14.99	11.00	1.49	73777.89
23	18.12	3.41	64.18	2.88	15.03	10.87	1.49	71559.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.56	6.83	63.21	3.34	14.75	10.81	1.51	73156.38
最 大 值	27.49	30.64	83.20	5.26	17.00	11.22	1.62	76491.36
發生時間	21	16	22	21	1	18		19
最 小 值	14.18	1.82	54.15	2.48	13.69	10.31	1.47	69065.90
發生時間	14	22	2	7	12	16		12
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.15 %	0.01 %	0.04 %	-0.07 %		0.27	-0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %