P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.38	3.06	94.14	3.42	13.19	14.17	1.39	70306.79
1	6.55	4.17	78.77	3.19	13.34	14.01	1.36	72973.94
2	7.26	10.06	71.62	3.12	13.46	13.83	1.33	74269.35
3	6.53	7.37	67.06	2.72	13.71	13.59	1.35	76903.88
4	9.50	26.32	76.06	4.03	12.51	14.13	1.31	71384.34
5	4.82	4.96	116.90	3.61	13.18	14.68	1.39	65710.82
6	3.63	3.90	89.73	2.82	13.32	13.64	1.40	76399.71
7	5.65	6.53	84.55	3.48	12.62	14.15	1.42	71888.49
8	13.62	68.10	78.39	4.38	11.81	14.43	1.42	69258.06
9	10.44	7.14	83.27	3.85	12.34	14.28	1.37	70897.42
10	16.12	1.61	86.80	4.47	12.07	14.42	1.39	67897.90
11	15.58	13.84	95.19	4.42	11.87	14.72	1.44	65490.61
12	10.35	24.92	88.63	4.38	11.77	14.67	1.43	66232.17
13	9.68	6.79	88.47	4.51	11.42	14.57	1.42	68155.76
14	27.45	54.88	79.41	6.72	11.10	14.59	1.47	67916.95
15	19.87	75.09	69.88	7.67	11.74	14.34	1.54	69416.76
16	4.72	6.41	73.54	4.21	11.93	14.68	1.42	67112.94
17	5.04	8.42	70.72	3.13	13.21	14.11	1.37	71873.24
18	4.20	2.86	81.20	2.49	14.36	14.29	1.36	69831.20
19	3.39	23.13	66.89	2.05	14.46	13.65	1.38	75829.24
20	3.33	22.03	66.41	3.21	12.88	14.01	1.39	73954.52
21	3.49	4.41	75.51	2.94	13.48	14.29	1.39	70828.48
22	3.64	10.45	61.44	2.91	13.17	13.88	1.39	74986.25
23	3.47	4.48	74.18	2.01	14.61	13.68	1.37	76733.50
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.61	16.71	79.95	3.74	12.81	14.20	1.39	71093.85
最 大 值	27.45	75.09	116.90	7.67	14.61	14.72	1.64	76903.88
發生時間	14	15	5	15	23	11		3
最 小 值	3.33	1.61	61.44	2.01	11.10	13.59	1.25	65490.61
發生時間	20	10	22	23	14	3		11
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.13 %	0.11 %	0.11 %		-0.05	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.08	4.77	73.72	1.34	16.21	11.36	1.39	63276.31
1	23.62	5.38	74.75	1.74	15.71	11.15	1.37	65016.70
2	20.66	5.04	107.20	0.79	17.25	11.73	1.36	58877.54
3	37.36	4.91	74.21	3.31	16.58	11.39	1.36	62489.99
4	19.79	3.16	81.53	2.35	16.59	11.18	1.35	64122.84
5	20.67	15.08	69.04	2.08	15.28	11.24	1.38	64175.91
6	25.70	8.13	83.75	1.75	15.45	11.44	1.40	62354.80
7	18.60	19.84	92.27	1.56	14.96	11.47	1.38	63394.46
8	24.59	41.57	75.62	2.77	13.59	11.99	1.42	60257.21
9	16.20	7.62	92.13	0.93	15.60	11.88	1.42	59456.21
10	41.24	50.25	86.36	3.22	13.79	12.60	1.42	54431.67
11	22.71	33.93	98.19	2.37	12.92	13.06	1.41	53290.20
12	17.80	58.08	81.49	4.41	12.48	12.88	1.41	54044.86
13	29.85	31.97	92.38	3.48	13.23	12.80	1.40	54962.68
14	27.59	50.44	80.73	3.64	13.48	12.45	1.40	57629.99
15	20.77	45.14	90.94	3.41	13.00	12.89	1.40	53810.11
16	11.60	2.92	84.84	0.86	15.29	11.87	1.40	59768.79
17	5.61	5.40	90.99	0.59	15.53	12.23	1.42	57403.28
18	6.30	3.73	91.70	0.43	16.48	11.60	1.41	62850.11
19	11.23	55.03	76.25	1.28	14.33	11.96	1.40	60856.93
20	16.66	21.09	86.69	1.57	14.73	11.52	1.42	63537.57
21	17.79	18.85	86.89	1.41	14.68	12.13	1.43	59814.59
22	12.94	2.91	81.78	0.56	16.76	11.17	1.42	64500.05
23	6.84	6.30	96.17	0.32	16.52	12.08	1.42	58076.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.76	20.90	85.40	1.92	15.02	11.92	1.40	59933.30
最 大 值	41.24	58.08	107.20	4.41	17.25	13.06	1.44	65016.70
發生時間	10	12	2	12	2	11		1
最 小 值	5.61	2.91	69.04	0.32	12.48	11.15	1.34	53290.20
發生時間	17	22	5	23	12	1		11
零點偏移	-0.08 %	0.00 %	-0.04 %	-0.03 %		-0.09	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.04 %	-0.07 %	0.01 %		0.08	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.22	18.33	47.00	2.50	18.17	9.87	1.44	82281.06
1	36.20	6.71	59.13	4.45	16.99	10.20	1.44	84701.05
2	29.69	5.72	56.84	4.56	18.04	10.67	1.44	79664.22
3	38.30	18.37	58.50	9.53	18.85	9.96	1.44	88920.22
4	33.21	10.96	58.30	8.63	16.50	11.05	1.44	80332.83
5	23.56	4.83	67.67	6.07	18.77	10.49	1.41	83833.09
6	28.60	5.01	59.88	4.28	17.31	10.67	1.43	82108.06
7	21.73	4.08	60.97	3.16	17.58	10.27	1.45	86026.02
8	24.89	12.46	54.02	3.25	15.76	11.36	1.47	73539.10
9	27.84	12.97	57.72	2.63	16.25	11.61	1.46	71875.94
10	6.90	77.24	56.93	2.30	15.53	11.44	1.50	70564.09
11	12.69	19.77	55.98	2.99	14.52	11.34	1.45	71172.72
12	14.29	43.45	43.51	2.67	14.61	11.12	1.44	72791.51
13	15.62	13.87	59.47	2.97	15.53	11.19	1.50	71714.91
14	14.10	18.19	47.02	2.44	15.87	10.91	1.51	72445.45
15	42.25	16.65	49.26	5.19	16.46	10.74	1.45	73383.84
16	19.49	41.21	46.60	5.09	15.98	10.40	1.44	76991.25
17	17.15	2.89	61.09	2.21	18.36	10.67	1.45	79541.14
18	12.84	4.61	51.14	1.96	17.20	10.25	1.45	85095.67
19	15.34	6.87	55.96	2.41	16.30	10.77	1.45	79619.97
20	19.55	36.09	52.71	3.71	15.77	11.03	1.44	72831.98
21	24.24	5.59	46.92	3.35	15.79	10.77	1.46	72897.72
22	19.10	2.96	42.04	2.64	17.01	10.25	1.45	76850.56
23	14.47	3.32	53.28	2.28	18.10	10.32	1.45	78940.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	21.84	16.34	54.25	3.80	16.72	10.72	1.45	77838.47
最 大 值	42.25	77.24	67.67	9.53	18.85	11.61	1.56	88920.22
發生時間	15	10	5	3	3	9		3
最 小 值	6.90	2.89	42.04	1.96	14.52	9.87	1.40	70564.09
發生時間	10	17	22	18	11	0		10
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.08 %	0.16 %	0.09 %		0.22	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %