P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.37	1.14	109.32	10.49	16.56	11.97	1.19	97579.99
1	2.44	1.31	92.68	10.41	16.70	11.57	1.21	102149.36
2	8.63	1.15	107.42	10.87	14.28	11.78	1.20	103063.75
3	6.33	1.37	128.55	10.51	14.44	12.06	1.16	100093.98
4	4.84	2.29	126.13	9.98	14.33	11.78	1.18	103735.45
5	10.37	2.44	105.00	10.68	13.62	12.06	1.20	101453.65
6	3.85	2.73	90.06	10.08	13.04	12.09	1.12	101773.85
7	7.48	1.29	94.54	10.19	12.97	12.06	1.08	102677.93
8	5.12	1.59	105.01	10.22	13.69	12.29	1.09	99189.74
9	5.18	1.13	104.94	10.08	13.87	12.23	1.10	99030.25
10	2.73	1.18	138.31	10.83	13.32	12.83	1.12	92726.04
11	2.11	1.89	145.82	10.57	13.94	12.67	1.12	93948.08
12	1.83	1.41	123.60	9.49	14.54	11.74	1.17	99398.20
13	3.34	1.51	100.44	9.38	14.28	11.64	1.14	104576.59
14	4.20	0.86	112.71	9.32	14.40	11.51	1.13	106265.65
15	6.10	1.17	90.59	9.41	14.26	11.65	1.09	105036.03
16	2.95	2.39	129.42	10.78	13.91	12.76	1.13	92406.34
17	1.82	3.53	127.35	10.50	14.85	12.42	1.14	96278.04
18	1.83	6.98	87.76	9.43	16.44	11.37	1.11	106761.40
19	1.98	4.75	84.27	9.95	16.69	11.59	1.12	102974.88
20	3.69	2.02	93.45	10.01	14.50	11.86	1.10	103402.18
21	4.99	2.31	104.75	10.15	13.49	12.34	1.08	99160.37
22	3.31	1.43	103.04	9.82	13.55	12.07	1.10	102114.45
23	4.56	1.23	98.88	9.51	14.16	11.76	1.10	104335.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.25	2.05	108.50	10.11	14.41	12.00	1.13	100838.83
最 大 值	10.37	6.98	145.82	10.87	16.70	12.83	1.28	106761.40
發生時間	5	18	11	2	1	10		18
最 小 值	1.82	0.86	84.27	9.32	12.97	11.37	1.04	92406.34
發生時間	17	14	19	14	7	18		16
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.08	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.07 %	-0.01 %	0.13 %		0.06	0.02	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.70	21.60	84.43	5.56	15.94	12.04	0.64	71981.54
1	1.58	13.01	79.96	5.39	16.89	11.82	0.68	73436.73
2	1.77	8.14	75.55	5.39	14.22	11.89	0.66	75517.21
3	2.37	1.65	82.72	5.57	13.50	12.13	0.63	73564.76
4	2.48	0.70	84.58	5.55	13.71	12.16	0.68	73481.94
5	2.63	0.87	77.57	5.62	13.26	12.20	0.65	73772.37
6	2.39	11.89	79.94	5.56	13.23	12.27	0.65	73235.93
7	2.07	1.05	73.41	5.39	13.71	12.05	0.63	74896.30
8	2.13	11.99	76.65	5.41	13.87	12.10	0.63	74428.52
9	1.88	0.43	83.08	5.46	14.32	12.18	0.60	73094.43
10	1.61	0.26	106.41	5.42	14.59	12.30	0.59	72262.86
11	1.49	0.64	85.75	5.18	14.63	11.90	0.60	75665.34
12	1.40	4.24	69.16	5.20	14.22	11.85	0.61	75670.16
13	1.40	16.79	67.80	5.12	13.79	11.73	0.61	77194.70
14	1.55	0.91	90.96	5.57	13.12	12.69	0.59	69885.44
15	1.39	0.21	102.53	5.45	13.87	12.43	0.60	71846.88
16	1.37	0.23	104.11	5.35	14.29	12.28	0.60	72713.56
17	1.38	3.08	77.77	5.08	14.57	11.76	0.59	76840.74
18	1.50	9.50	78.91	5.30	14.09	12.07	0.60	74236.66
19	1.42	7.95	63.01	5.27	15.43	11.96	0.62	74698.02
20	1.59	1.11	77.97	5.35	13.01	12.22	0.60	74295.67
21	1.92	3.47	73.79	5.32	13.51	12.10	0.59	74705.31
22	1.60	1.42	85.83	5.34	13.70	12.29	0.61	73032.79
23	1.66	1.02	77.12	5.37	13.16	12.33	0.60	73285.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.76	5.09	81.63	5.38	14.11	12.11	0.62	73905.98
最 大 值	2.63	21.60	106.41	5.62	16.89	12.69	0.72	77194.70
發生時間	5	0	10	5	1	14		13
最 小 值	1.37	0.21	63.01	5.08	13.01	11.73	0.57	69885.44
發生時間	16	15	19	17	20	13		14
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.29	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.16 %	0.13 %	0.05 %	-0.03 %		-0.39	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.19	0.94	89.41	10.51	13.92	12.56	1.70	89148.69
1	1.19	2.49	99.83	11.14	14.00	13.06	1.68	85222.54
2	1.03	0.44	81.70	9.63	14.04	11.89	1.64	98617.32
3	1.19	7.61	76.30	9.88	12.93	12.03	1.64	96973.42
4	1.45	17.83	78.55	9.93	12.96	11.99	1.62	96605.99
5	1.46	2.62	75.28	10.01	12.29	11.98	1.59	95956.90
6	1.42	1.75	80.64	10.09	12.98	12.17	1.60	95614.08
7	1.35	2.51	78.41	9.87	12.88	12.09	1.56	99459.76
8	1.14	0.74	77.09	8.96	13.86	12.07	1.61	98573.60
9	1.14	1.70	73.75	9.28	12.69	12.31	1.62	96154.12
10	1.07	0.64	80.75	9.11	13.54	12.24	1.62	96568.97
11	1.14	1.52	74.08	9.07	12.93	12.09	1.62	97501.26
12	1.00	0.92	86.93	9.20	13.58	12.25	1.59	95634.46
13	1.08	1.42	68.90	8.90	12.78	11.91	1.53	100684.60
14	1.16	1.88	70.00	9.24	12.32	12.28	1.58	95904.65
15	1.23	2.48	123.81	11.65	11.18	13.84	1.56	79916.93
16	1.06	1.02	123.38	10.99	12.02	13.30	1.56	87590.17
17	1.03	0.19	98.28	9.51	13.72	12.47	1.53	94964.88
18	1.06	2.43	77.49	9.17	13.39	12.24	1.55	98305.90
19	1.00	16.24	68.76	8.87	13.70	12.04	1.56	98025.89
20	1.10	5.64	75.44	9.06	13.01	12.09	1.57	94570.54
21	1.12	1.85	94.90	9.46	12.64	12.24	1.59	93707.96
22	1.26	2.16	99.63	10.16	11.50	12.82	1.55	88006.54
23	1.25	2.19	120.56	10.58	12.27	12.94	1.54	87568.04
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.17	3.30	86.41	9.76	12.96	12.37	1.59	94219.88
最 大 值	1.46	17.83	123.81	11.65	14.04	13.84	1.71	100684.60
發生時間	5	4	15	15	2	15		13
最 小 值	1.00	0.19	68.76	8.87	11.18	11.89	1.52	79916.93
發生時間	12	17	19	19	15	2		15
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.31 %	0.01 %	-0.08 %	-0.21 %		-0.46	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %