P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.60	50.11	64.60	8.55	13.56	11.08	1.48	64257.14
1	2.76	9.86	89.74	8.69	14.76	11.55	1.12	67317.20
2	2.07	1.51	109.56	9.42	17.61	11.80	1.59	71869.58
3	1.69	2.04	92.37	8.98	16.27	11.53	1.04	81512.23
4	1.89	2.21	83.29	8.96	13.84	11.75	0.93	76360.90
5	1.93	2.25	91.51	8.50	15.90	11.28	0.93	73791.37
6	2.27	3.13	80.16	8.99	14.44	11.71	0.99	66962.28
7	1.95	17.33	73.87	8.91	15.93	11.33	1.31	81489.10
8	2.37	4.05	68.97	8.66	14.61	11.28	0.97	86168.26
9	3.78	16.59	69.09	8.85	14.36	11.42	0.88	81043.24
10	5.33	12.42	78.87	3.39	15.18	13.52	1.26	66114.23
11	3.21	5.68	79.84	2.33	16.08	13.77	0.93	65132.40
12	3.53	30.63	76.54	2.45	15.10	13.92	1.34	65148.88
13	3.68	7.75	92.64	2.32	16.55	13.64	1.01	66699.00
14	12.15	39.52	79.40	2.38	14.57	13.87	1.12	67882.30
15	7.31	27.61	67.22	2.32	14.99	13.67	0.92	65554.73
16	3.75	8.29	78.92	6.02	15.86	12.39	0.96	71214.61
17	2.96	3.28	81.67	8.97	15.89	11.60	0.90	78213.98
18	2.79	2.29	91.70	9.11	15.71	11.82	0.93	74253.30
19	2.28	1.83	91.92	9.31	18.29	11.48	1.29	83662.93
20	2.22	3.30	67.84	9.04	17.55	11.14	0.91	87253.32
21	3.44	12.90	74.78	9.28	13.80	11.90	0.93	87368.58
22	2.54	1.92	78.22	8.78	15.83	11.44	0.83	87032.25
23	2.67	1.63	82.54	8.98	16.00	11.56	0.91	86454.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.47	11.17	81.05	7.22	15.53	12.10	1.08	75114.85
最 大 值	12.15	50.11	109.56	9.42	18.29	13.92	5.36	87368.58
發生時間	14	0	2	2	19	12		21
最 小 值	1.69	1.51	64.60	2.32	13.56	11.08	0.76	64257.14
發生時間	3	2	0	13	0	0		0
零點偏移	-0.13 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.16	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.15 %	-0.01 %	0.06 %		-0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.01	11.95	69.50	4.91	13.31	11.99	0.62	72191.70
1	1.30	0.56	95.12	5.03	14.41	12.17	0.54	73539.86
2	1.12	0.70	88.57	4.81	16.36	11.79	0.50	75273.93
3	1.00	2.42	69.39	4.95	13.82	11.96	0.49	76428.26
4	1.30	10.24	72.54	5.09	12.65	12.26	0.49	74652.09
5	1.36	2.02	78.74	5.18	12.64	12.45	0.48	73297.51
6	1.42	32.75	88.12	4.95	13.29	12.03	0.50	75960.48
7	1.44	2.62	73.39	4.81	13.24	12.01	0.48	76088.41
8	1.61	1.45	74.09	4.84	13.71	11.88	0.52	76616.32
9	1.84	1.90	74.31	4.91	12.84	12.17	0.51	74960.38
10	2.10	2.28	81.17	4.90	13.48	11.99	0.54	75484.38
11	1.77	0.95	79.29	4.81	13.34	11.90	0.55	76443.53
12	1.39	18.89	86.86	4.96	14.48	12.00	0.58	74871.28
13	1.26	3.66	78.42	4.76	15.25	11.61	0.59	77446.66
14	1.86	25.04	71.31	4.92	13.58	11.80	0.57	77369.79
15	2.61	56.55	74.37	5.00	12.79	11.97	0.58	75421.45
16	3.16	7.32	81.51	4.85	13.40	11.86	0.58	75612.66
17	2.62	5.57	79.15	5.07	12.47	12.16	0.55	74942.43
18	1.77	3.42	84.93	5.00	14.36	12.24	0.54	73328.73
19	1.32	1.26	76.36	4.99	15.36	12.11	0.54	73222.16
20	1.14	7.90	68.64	5.03	14.99	12.03	0.50	73895.85
21	2.39	43.31	79.13	5.33	11.90	12.35	0.53	74200.53
22	2.09	10.08	81.55	4.89	14.03	11.96	0.54	76020.26
23	1.62	1.57	74.46	4.88	14.49	11.88	0.50	76387.36
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.73	10.60	78.37	4.95	13.76	12.02	0.53	75152.33
最 大 值	3.16	56.55	95.12	5.33	16.36	12.45	0.76	77446.66
發生時間	16	15	1	21	2	5		13
最 小 值	1.00	0.56	68.64	4.76	11.90	11.61	0.46	72191.70
發生時間	3	1	20	13	21	13		0
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.12	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.05 %	0.03 %	0.05 %	0.19 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.39	8.46	74.75	8.58	12.25	12.00	1.42	94251.47
1	1.99	4.63	76.79	8.76	11.78	12.27	1.42	91530.63
2	1.83	3.91	106.33	9.94	11.36	13.25	1.43	82134.50
3	1.81	2.33	86.41	9.17	11.62	12.62	1.40	88195.11
4	2.67	3.55	81.53	8.95	11.73	12.35	1.41	91457.51
5	1.97	1.36	100.67	9.61	11.05	12.91	1.44	85908.43
6	1.83	3.57	82.78	9.16	11.76	12.60	1.45	88845.51
7	1.79	1.70	86.95	9.24	12.13	12.48	1.43	89319.43
8	2.17	18.03	67.52	8.54	11.15	12.23	1.45	91783.30
9	3.36	14.99	68.79	8.47	11.85	12.12	1.47	91905.64
10	4.08	36.21	64.05	8.18	11.80	11.87	1.48	93161.37
11	4.61	38.93	59.56	8.14	11.56	11.84	1.49	90688.21
12	2.84	3.09	83.17	9.16	11.40	12.77	1.46	85030.50
13	2.36	3.44	75.83	8.61	12.26	12.11	1.48	91534.87
14	24.68	24.72	78.08	8.95	12.09	11.96	1.47	92573.84
15	21.03	9.99	73.43	8.56	12.73	11.60	1.47	94653.96
16	12.80	16.05	67.33	8.32	11.38	11.77	1.47	94113.06
17	9.01	36.75	65.75	8.30	10.99	12.05	1.47	92503.79
18	4.84	50.73	67.97	8.93	11.04	12.51	1.44	88120.22
19	2.90	4.50	66.70	8.11	13.17	11.94	1.43	92904.19
20	2.77	8.52	65.59	8.05	13.52	11.96	1.44	92887.99
21	2.82	17.46	67.69	8.24	12.62	11.94	1.41	93822.98
22	2.42	6.85	73.93	8.49	12.97	12.17	1.42	91765.56
23	2.43	4.59	72.81	8.08	13.23	11.75	1.44	95319.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.06	13.52	75.60	8.69	11.98	12.21	1.44	91017.16
最 大 值	24.68	50.73	106.33	9.94	13.52	13.25	1.51	95319.83
發生時間	14	18	2	2	20	2		23
最 小 值	1.79	1.36	59.56	8.05	10.99	11.60	1.38	82134.50
發生時間	7	5	11	20	17	15		2
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.02 %	-0.02 %		0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.38 %	0.16 %	0.05 %	0.17 %		0.30	-0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %