P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.32	11.89	84.24	9.52	13.73	11.66	1.13	88524.37
1	3.31	5.05	77.90	9.07	16.00	11.45	1.22	85846.24
2	5.61	2.63	85.72	9.31	14.94	11.59	1.15	88476.01
3	9.42	3.57	96.33	9.40	14.69	11.50	1.11	90257.90
4	9.64	3.07	91.19	9.62	14.72	11.64	1.10	89242.95
5	5.41	2.33	91.54	9.27	15.07	11.40	1.11	91349.29
6	4.87	2.47	90.60	9.30	15.02	11.50	1.20	88989.42
7	12.22	2.12	98.00	9.75	15.06	11.64	1.13	89474.79
8	7.15	3.20	104.20	9.37	15.53	11.73	1.10	88255.11
9	6.81	3.61	94.77	9.06	15.43	11.45	1.11	90275.52
10	8.50	5.98	85.40	8.96	15.26	11.43	1.16	90681.06
11	7.16	2.06	86.75	9.00	15.51	11.36	1.14	91238.05
12	5.76	2.11	80.84	8.71	15.07	11.39	1.16	91276.66
13	4.67	2.11	84.36	9.07	14.52	11.76	1.14	88510.29
14	3.15	2.30	84.48	9.14	14.14	11.85	1.12	88379.99
15	3.30	2.22	87.10	9.19	14.08	11.86	1.08	87691.64
16	3.00	4.15	83.56	8.76	15.26	11.48	1.06	90438.91
17	2.54	2.45	86.62	8.68	15.29	11.40	1.09	91340.45
18	2.17	2.39	92.98	9.03	15.26	11.77	1.07	87750.51
19	1.98	17.24	84.23	8.70	17.69	11.08	1.08	91699.11
20	1.88	3.32	82.32	8.93	17.63	11.26	1.15	90030.89
21	2.56	1.98	82.43	8.80	14.99	11.47	1.11	90787.83
22	3.40	5.98	87.23	9.01	14.34	11.62	1.11	89955.50
23	3.97	2.45	89.10	9.08	13.83	11.77	1.10	88736.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.24	4.03	88.00	9.11	15.13	11.54	1.12	89550.39
最 大 值	12.22	17.24	104.20	9.75	17.69	11.86	1.84	91699.11
發生時間	7	19	8	7	19	15		19
最 小 值	1.88	1.98	77.90	8.68	13.73	11.08	1.03	85846.24
發生時間	20	21	1	17	0	19		1
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.09 %	0.13 %		0.12	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.82	10.67	85.43	5.33	12.48	12.11	0.45	75513.86
1	3.01	7.53	95.05	5.25	13.72	12.03	0.47	74958.60
2	3.22	24.10	83.63	5.28	13.38	12.00	0.47	75813.02
3	2.29	9.02	84.88	5.10	13.12	12.13	0.46	75108.78
4	1.85	5.91	85.03	5.06	14.04	12.04	0.46	75043.03
5	1.98	2.85	76.12	5.02	13.75	11.85	0.46	76601.44
6	1.95	5.14	78.89	4.97	14.35	11.60	0.45	77835.66
7	2.44	6.29	72.16	5.30	12.98	12.06	0.46	75888.32
8	2.01	7.61	72.87	4.97	14.10	11.69	0.48	76543.74
9	2.00	3.09	82.71	5.01	14.97	11.87	0.47	74947.75
10	1.78	10.15	69.37	4.92	14.76	11.46	0.46	78597.98
11	1.98	27.25	62.72	5.06	14.05	11.85	0.49	75793.84
12	2.02	17.44	66.93	5.03	13.77	11.76	0.49	77016.04
13	2.21	3.17	79.10	5.25	13.24	12.19	0.49	73605.17
14	1.87	1.67	73.26	5.03	13.69	11.92	0.45	75357.35
15	2.15	7.17	72.20	5.30	12.83	11.94	0.42	76241.02
16	1.78	2.16	74.28	4.94	13.95	11.88	0.42	75721.33
17	1.71	4.08	74.13	4.82	14.40	11.69	0.43	76906.47
18	1.58	5.72	67.37	4.99	14.55	11.81	0.48	74873.68
19	1.91	19.94	73.04	4.95	14.52	11.79	0.45	76193.49
20	1.66	5.71	68.34	4.89	15.32	11.61	0.43	77181.49
21	2.05	3.83	75.69	5.00	14.22	11.89	0.43	75966.58
22	1.99	3.76	76.30	5.01	14.07	11.83	0.43	76990.49
23	1.66	5.98	87.36	4.97	14.81	11.89	0.44	75610.78
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.08	8.34	76.54	5.06	13.96	11.87	0.46	76012.91
最 大 值	3.22	27.25	95.05	5.33	15.32	12.19	0.56	78597.98
發生時間	2	11	1	0	20	13		10
最 小 值	1.58	1.67	62.72	4.82	12.48	11.46	0.41	73605.17
發生時間	18	14	11	17	0	10		13
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.16 %	0.14 %	-0.11 %		-0.12	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.76	9.28	60.16	8.29	12.24	11.85	1.54	95257.95
1	2.25	10.31	63.38	7.77	13.95	11.69	1.53	95303.94
2	2.54	6.67	62.42	8.25	12.24	11.87	1.51	95080.62
3	2.17	3.30	82.07	8.99	12.73	12.43	1.52	88434.84
4	2.01	10.78	68.12	8.07	13.44	11.74	1.51	95228.93
5	2.63	14.68	59.73	8.09	12.77	11.60	1.52	96828.91
6	2.65	7.87	65.15	8.11	13.38	11.66	1.52	95988.24
7	2.62	10.05	68.81	8.16	13.43	11.78	1.53	95268.95
8	2.16	5.29	79.64	8.56	13.40	12.25	1.53	87181.31
9	1.84	8.27	78.05	7.92	13.83	11.87	1.57	92057.24
10	1.71	2.70	73.18	7.45	14.32	11.49	1.57	96709.21
11	1.75	16.91	56.17	7.31	13.78	11.40	1.56	97956.37
12	1.74	7.74	74.50	7.46	14.47	11.53	1.56	96394.02
13	1.74	25.29	57.54	7.77	12.87	11.55	1.55	97068.89
14	1.67	21.91	54.90	7.25	13.97	11.44	1.54	97334.93
15	1.78	40.87	56.60	7.77	12.54	11.60	1.57	95978.71
16	1.79	5.20	64.07	7.59	14.10	11.65	1.56	95312.75
17	1.62	6.00	67.42	7.37	14.80	11.54	1.55	95986.85
18	1.55	20.09	65.85	7.57	13.80	11.58	1.54	95726.36
19	1.61	47.61	55.95	7.53	14.03	11.62	1.54	93720.77
20	1.66	39.37	54.45	7.31	14.26	11.50	1.56	96391.78
21	1.86	16.92	67.28	7.57	14.07	11.62	1.58	94142.65
22	1.61	6.90	62.64	7.14	14.72	11.35	1.56	98369.10
23	1.82	30.92	60.99	7.72	13.58	11.59	1.56	96202.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.98	15.62	64.96	7.79	13.61	11.67	1.54	95163.59
最 大 值	2.76	47.61	82.07	8.99	14.80	12.43	1.60	98369.10
發生時間	0	19	3	3	17	3		22
最 小 值	1.55	2.70	54.45	7.14	12.24	11.35	1.50	87181.31
發生時間	18	10	20	22	0	22		8
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.58 %	-0.11 %	-0.01 %	-0.13 %		0.30	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %