P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年04月21日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.49	24.71	52.30	0.45	16.70	11.89	1.54	60488.17
1	11.99	5.03	66.45	0.39	17.79	11.77	1.55	60539.26
2	12.93	3.96	68.08	0.72	16.13	11.57	1.54	61251.54
3	11.59	6.04	74.38	0.60	15.98	12.18	1.54	57197.45
4	12.26	9.00	75.64	0.62	15.95	12.36	1.53	56950.34
5	11.85	6.58	83.90	0.44	17.12	11.72	1.51	59270.18
6	13.30	13.67	68.11	0.73	16.50	11.55	1.48	61629.17
7	12.10	7.16	70.00	0.89	15.84	11.72	1.49	61722.37
8	13.10	6.12	59.82	0.87	16.12	11.82	1.50	60446.75
9	12.85	9.86	51.30	0.66	16.72	11.81	1.51	60394.77
10	11.29	11.61	48.13	0.91	16.58	11.84	1.51	59997.21
11	12.18	10.96	64.10	0.64	17.38	11.66	1.53	61029.60
12	13.17	6.37	60.04	0.78	18.45	11.12	1.51	63687.09
13	12.33	7.15	52.69	0.55	17.39	11.44	1.47	62354.36
14	12.61	11.09	46.43	0.50	17.69	11.21	1.51	64300.65
15	12.28	21.41	48.27	0.77	16.91	11.56	1.51	62385.64
16	12.08	14.75	51.54	1.05	18.04	11.33	1.49	63818.39
17	12.35	6.08	56.08	0.43	17.64	11.19	1.47	64142.02
18	11.94	7.96	56.58	0.75	16.94	11.74	1.47	60990.31
19	12.43	6.30	54.61	0.59	17.05	11.54	1.50	62412.12
20	11.08	7.95	63.21	0.38	17.58	11.98	1.51	59244.94
21	12.16	31.40	53.63	0.79	16.14	12.48	1.51	57221.31
22	13.14	18.46	56.85	0.40	17.65	11.75	1.51	60784.70
23	12.88	5.08	78.99	0.21	18.23	11.36	1.50	63661.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.31	10.78	60.88	0.63	17.02	11.69	1.51	61080.01
最 大 值	13.30	31.40	83.90	1.05	18.45	12.48	1.56	64300.65
發生時間	6	21	5	16	12	21		14
最 小 值	11.08	3.96	46.43	0.21	15.84	11.12	1.46	56950.34
發生時間	20	2	14	23	7	12		4
零點偏移(率)	0.00 %	-0.59 %	-0.02 %	0.00 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-4.58 %	-2.61 %	-0.96 %	-0.27 %		0.19	0.02	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年04月21日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.57	19.11	50.55	0.16	16.77	10.43	1.38	56840.82
1	12.15	3.37	53.52	0.36	17.11	11.11	1.38	57551.35
2	12.13	2.47	52.34	0.58	16.34	10.79	1.37	59627.63
3	12.57	8.97	53.72	0.87	16.30	10.91	1.36	59253.77
4	11.92	3.67	46.83	0.75	15.75	11.07	1.38	57882.53
5	11.95	3.97	47.74	0.54	15.95	11.10	1.38	57567.90
6	11.06	5.14	43.79	0.12	17.97	10.90	1.37	53547.72
7	12.87	5.85	51.24	0.11	16.92	11.10	1.38	60263.31
8	12.24	3.12	43.90	0.38	16.44	11.24	1.38	58829.45
9	11.41	17.41	46.70	0.23	17.08	11.73	1.38	56600.57
10	12.73	38.55	63.50	0.58	17.54	11.16	1.37	60494.05
11	10.36	5.62	56.62	0.15	17.86	11.41	1.34	60256.47
12	11.01	32.46	39.33	0.17	18.01	11.38	1.33	59951.37
13	10.81	5.09	31.55	0.13	17.56	11.53	1.36	60453.60
14	12.25	17.61	41.25	0.24	16.18	11.63	1.38	59918.38
15	12.60	33.64	36.17	0.37	15.23	11.90	1.38	58713.72
16	12.69	19.01	58.98	0.76	14.70	12.02	1.34	57483.19
17	11.31	4.19	44.43	0.26	16.97	11.42	1.33	57237.40
18	11.61	5.67	26.94	0.10	18.51	10.77	1.35	55275.46
19	11.29	4.99	30.84	0.13	18.66	11.25	1.38	55267.82
20	10.64	22.45	39.25	0.11	17.26	12.32	1.38	49533.41
21	11.14	5.99	44.55	0.12	18.64	11.13	1.38	55846.80
22	11.84	13.71	32.04	0.11	18.33	11.04	1.38	57028.89
23	11.94	18.63	35.54	0.14	18.10	10.89	1.37	58489.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.75	12.53	44.64	0.31	17.09	11.26	1.37	57663.14
最 大 值	12.87	38.55	63.50	0.87	18.66	12.32	1.41	60494.05
發生時間	7	10	10	3	19	20		10
最 小 值	10.36	2.47	26.94	0.10	14.70	10.43	1.33	49533.41
發生時間	11	2	18	18	16	0		20
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.01 %	-1.91 %	0.00 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-2.83 %	-1.02 %	1.33 %	-0.45 %		0.06	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年04月21日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.30	13.55	43.92	1.81	16.91	9.61	1.43	73001.85
1	11.87	13.27	48.71	2.05	17.34	9.75	1.45	70925.51
2	11.95	4.42	63.83	2.33	15.70	9.93	1.43	65970.89
3	11.86	18.21	57.26	2.34	15.65	9.90	1.43	70760.54
4	12.45	16.40	50.12	2.29	15.72	10.31	1.43	70115.83
5	11.98	8.20	46.87	2.18	15.71	10.19	1.43	71796.26
6	13.46	4.65	65.11	2.43	15.69	10.45	1.43	70103.79
7	14.98	3.44	65.80	3.06	15.58	10.63	1.43	79287.76
8	11.81	7.84	68.35	2.66	15.77	9.93	1.43	73035.82
9	12.38	4.91	74.03	2.67	15.67	10.11	1.43	71419.66
10	11.82	4.47	93.46	2.42	16.06	10.24	1.48	72038.79
11	12.41	6.19	70.19	2.60	15.42	10.35	1.48	74987.12
12	11.00	6.34	71.10	2.62	14.93	11.76	1.46	65405.33
13	11.46	4.55	63.60	2.51	17.30	10.69	1.47	72462.24
14	12.33	4.16	67.68	2.70	17.20	10.17	1.49	80320.63
15	12.07	23.40	68.98	3.31	14.77	11.40	1.46	73387.64
16	10.30	19.35	63.49	2.83	14.96	11.34	1.43	70652.11
17	12.21	5.47	61.27	2.45	15.09	11.32	1.44	67278.08
18	11.13	5.40	62.39	2.18	15.49	11.15	1.44	69467.02
19	11.77	7.20	63.22	2.17	15.68	11.11	1.44	69889.89
20	11.16	3.51	67.22	1.91	17.12	10.84	1.46	72124.22
21	9.71	8.34	73.71	2.23	15.81	11.92	1.46	63074.57
22	12.37	4.45	58.73	1.88	17.30	9.98	1.47	76361.43
23	11.75	7.47	57.88	2.22	15.88	10.52	1.46	70850.50
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.94	8.55	63.62	2.41	15.95	10.57	1.45	71446.56
最 大 值	14.98	23.40	93.46	3.31	17.34	11.92	1.49	80320.63
發生時間	7	15	10	15	1	21		14
最 小 值	9.71	3.44	43.92	1.81	14.77	9.61	1.43	63074.57
發生時間	21	7	0	0	15	0		21
零點偏移(率)	0.00 %	-0.10 %	-0.04 %	-0.02 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.37 %	-0.59 %	-1.22 %	-0.26 %		-0.08	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								