P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年08月23日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.79	7.98	63.55	0.93	18.88	11.89	1.40	63872.81
1	14.27	2.05	49.37	0.84	20.29	10.87	1.41	69732.99
2	14.13	1.65	49.49	1.21	19.43	10.71	1.42	71466.71
3	13.06	1.10	53.75	1.51	18.66	11.19	1.43	69045.33
4	14.28	3.95	51.94	1.49	19.46	10.90	1.46	70042.78
5	15.49	5.25	48.92	0.44	20.23	11.06	1.44	72080.80
6	12.91	3.58	47.85	0.26	19.52	11.25	1.43	67652.58
7	12.85	8.12	44.36	0.19	19.65	11.08	1.43	68595.74
8	13.44	5.59	44.82	0.45	18.89	11.25	1.42	67929.57
9	11.31	4.54	53.36	0.38	18.80	11.70	1.47	64656.61
10	13.31	4.84	52.81	0.63	18.37	11.69	1.47	65127.53
11	13.89	6.45	44.09	1.64	18.40	11.40	1.47	66927.26
12	13.05	7.14	42.53	0.63	17.92	11.86	1.49	64235.82
13	15.84	6.26	41.45	0.84	17.15	11.55	1.49	67308.58
14	11.94	4.66	46.91	0.46	18.49	11.38	1.50	67544.25
15	12.25	3.57	57.96	0.81	19.13	11.01	1.49	68851.01
16	13.57	8.77	45.92	1.11	18.45	11.27	1.50	67817.91
17	12.06	12.22	37.56	0.50	17.94	11.26	1.51	67518.37
18	12.24	2.39	41.66	0.14	18.78	11.27	1.51	66028.77
19	13.52	1.05	48.64	0.15	19.33	11.32	1.50	65217.59
20	14.74	1.48	52.65	0.40	18.42	11.03	1.51	68387.44
21	12.79	2.52	40.12	0.28	18.08	11.16	1.53	67235.54
22	13.41	2.23	41.38	0.48	18.45	11.30	1.55	65516.21
23	11.18	5.50	42.20	0.37	18.47	11.40	1.55	64894.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.22	4.70	47.64	0.67	18.80	11.28	1.47	67403.63
最 大 值	15.84	12.22	63.55	1.64	20.29	11.89	1.56	72080.80
發生時間	13	17	0	11	1	0		5
最 小 值	11.18	1.05	37.56	0.14	17.15	10.71	1.38	63872.81
發生時間	23	19	17	18	13	2		0
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.19 %	-0.01 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.06 %	0.26 %	-0.35 %	-0.09 %		0.06	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年08月23日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.37	4.23	66.52	0.28	15.82	12.42	1.43	74398.74
1	8.79	1.99	60.61	0.17	18.97	11.31	1.43	81428.70
2	13.84	5.95	55.16	3.80	16.44	10.51	1.44	90649.05
3	12.67	1.84	60.83	3.76	16.07	10.78	1.44	88809.48
4	12.38	0.82	62.70	0.85	17.17	10.88	1.44	87663.89
5	14.58	2.27	53.65	0.92	16.43	11.07	1.44	85713.15
6	12.40	5.79	60.16	0.22	17.50	11.13	1.41	94947.39
7	12.85	3.91	61.31	0.17	18.36	10.82	1.41	86339.08
8	12.49	12.26	55.00	0.24	17.28	10.51	1.41	89499.36
9	12.95	4.82	53.51	0.39	17.44	10.52	1.41	89721.52
10	11.75	18.34	49.14	0.57	16.13	10.82	1.41	85182.30
11	12.10	3.77	48.83	0.77	16.31	10.72	1.43	85134.35
12	12.43	8.10	46.19	1.04	15.80	11.00	1.43	85610.04
13	12.41	4.89	48.71	0.51	16.01	11.07	1.43	85616.99
14	11.35	0.87	58.66	0.30	17.80	10.89	1.43	82627.84
15	13.83	4.54	50.64	3.44	16.89	10.70	1.43	83617.92
16	14.07	4.20	52.85	1.14	16.67	10.74	1.43	83086.66
17	11.52	4.47	51.95	0.43	15.86	11.00	1.43	83905.78
18	12.56	1.82	50.29	0.40	16.02	11.22	1.43	83164.03
19	12.14	0.87	58.76	0.15	17.77	11.25	1.40	82723.70
20	10.91	5.27	49.77	0.13	16.26	11.17	1.41	83827.34
21	13.17	5.39	54.94	1.10	16.83	10.79	1.40	87230.56
22	12.13	0.41	64.04	0.29	16.83	10.98	1.39	86051.30
23	12.55	1.68	55.62	0.50	16.31	10.98	1.39	85725.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.26	4.52	55.41	0.90	16.79	10.97	1.42	85528.11
最 大 值	14.58	18.34	66.52	3.80	18.97	12.42	1.46	94947.39
發生時間	5	10	0	2	1	0		6
最 小 值	8.37	0.41	46.19	0.13	15.80	10.51	1.38	74398.74
發生時間	0	22	12	20	12	2		0
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.11 %	0.00 %	0.00 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	4.07 %	0.18 %	-0.31 %	-0.10 %		0.02	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年08月23日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.46	2.22	70.73	3.49	15.55	11.81	1.50	59704.96
1	11.91	1.47	57.08	3.79	17.60	10.37	1.50	69317.87
2	13.37	2.40	66.60	4.70	16.56	10.62	1.51	69697.34
3	13.41	9.22	59.71	5.32	15.42	10.40	1.54	71103.16
4	13.28	6.18	54.23	5.70	15.81	10.31	1.54	72096.18
5	14.68	6.79	55.71	4.80	15.59	10.78	1.55	67051.79
6	12.67	4.00	56.23	4.92	15.49	10.40	1.55	69303.99
7	12.41	7.33	61.58	3.35	14.97	12.14	1.54	60191.75
8	13.33	11.21	60.54	3.12	14.87	11.96	1.55	59121.51
9	12.74	5.98	53.93	3.46	15.54	11.07	1.60	64712.60
10	13.18	5.40	51.73	3.23	15.62	10.79	1.60	66247.33
11	11.22	9.12	56.41	3.31	14.02	11.60	1.64	60834.28
12	12.55	9.71	49.93	4.10	13.08	11.79	1.59	59404.10
13	11.41	1.34	56.53	3.19	14.41	11.54	1.62	61295.49
14	12.16	8.03	58.15	3.78	13.39	11.68	1.62	61430.34
15	6.00	3.24	64.43	2.68	14.20	11.70	1.64	60851.78
16	10.81	5.08	51.51	2.98	14.57	10.83	1.63	66213.19
17	11.09	25.77	58.74	2.95	14.76	10.90	1.67	65499.80
18	12.84	2.52	58.73	3.20	15.01	10.37	1.67	66826.56
19	12.69	2.33	57.68	2.75	16.31	9.75	1.64	71525.08
20	12.24	1.00	59.37	2.50	16.07	10.02	1.67	71094.26
21	12.56	5.95	52.32	2.18	17.41	9.51	1.71	73403.05
22	12.31	1.82	50.02	2.00	17.04	9.57	1.71	71717.98
23	9.97	10.66	55.54	2.10	15.77	10.33	1.69	70251.46
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.93	6.20	57.39	3.48	15.38	10.84	1.60	66203.99
最 大 值	14.68	25.77	70.73	5.70	17.60	12.14	1.72	73403.05
發生時間	5	17	0	4	1	7		21
最 小 值	6.00	1.00	49.93	2.00	13.08	9.51	1.49	59121.51
發生時間	15	20	12	22	12	21		8
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.07 %	-0.09 %	-0.10 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	3.74 %	-1.81 %	-0.01 %	0.05 %		0.31	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								