

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年07月20日

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年07月20日

項目 單位 小時\限標	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00	
0	6.37	14.14	79.13	0.16	16.62	12.40	1.40	54269.84
1	7.19	9.85	63.22	0.18	18.30	10.42	1.40	66368.85
2	8.67	3.24	70.37	0.19	17.61	10.74	1.40	64064.73
3	7.71	6.81	66.49	0.11	18.28	10.22	1.40	67564.18
4	7.35	3.22	66.20	0.13	18.65	10.17	1.38	68246.13
5	6.91	2.91	66.52	0.18	17.83	10.39	1.35	67505.65
6	11.81	2.32	71.99	0.50	17.02	10.54	1.36	67088.29
7	12.39	6.72	75.01	0.60	18.47	10.38	1.37	67489.42
8	12.08	6.40	70.08	0.80	17.78	10.26	1.40	68980.20
9	12.12	6.73	70.80	0.65	17.45	10.52	1.40	67714.84
10	10.19	2.31	71.30	0.29	17.66	10.35	1.40	69257.27
11	8.30	1.86	70.78	0.35	17.43	10.22	1.40	68251.72
12	7.12	1.85	77.58	0.31	16.72	10.60	1.39	67015.56
13	8.84	2.70	71.32	0.39	17.32	10.49	1.39	66299.00
14	8.24	4.04	70.49	0.40	18.50	10.05	1.38	70266.57
15	8.13	23.99	70.74	1.68	16.48	10.72	1.39	67058.19
16	7.84	4.88	71.57	0.46	16.64	10.63	1.40	67968.50
17	8.51	13.06	69.51	0.55	16.14	10.61	1.40	67664.13
18	9.05	4.13	75.31	0.30	17.75	10.77	1.40	65545.89
19	23.73	7.52	74.57	1.12	16.46	10.70	1.40	66821.51
20	6.55	4.16	70.45	2.50	15.54	10.87	無效	67671.58
21	3.49	1.63	69.28	0.84	16.70	10.59	1.40	68420.49
22	3.58	6.12	82.82	0.08	17.27	11.64	1.39	58368.05
23	2.18	10.64	81.17	0.09	17.43	12.08	1.35	57967.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	23	24
平均 值	8.68	6.30	71.95	0.54	17.34	10.68	1.39	66161.15
最 大 值	23.73	23.99	82.82	2.50	18.65	12.40	1.41	70266.57
發生時間	19	15	22	20	4	0		14
最 小 值	2.18	1.63	63.22	0.08	15.54	10.05	1.34	54269.84
發生時間	23	21	1	22	20	14		0
零點偏移	-0.02 %	-0.03 %	-0.00 %	-0.02 %		0.01	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	1.18 %	-0.10 %	0.00 %	-0.33 %		0.13	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %	100.00 %

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年07月20日

項目 單位 小時\限標	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.41	9.16	54.43	2.60	18.09	9.72	1.37	85819.96
1	3.35	4.25	49.25	2.59	18.07	9.78	1.37	86288.99
2	4.96	2.88	55.82	2.86	19.32	10.05	1.36	85234.16
3	4.07	25.88	45.94	2.78	16.77	10.00	1.38	81021.44
4	3.89	2.30	60.38	2.80	17.89	10.39	1.37	83032.30
5	6.17	7.85	51.75	3.23	16.98	9.86	1.37	87172.02
6	7.23	28.84	45.75	3.38	16.35	9.98	1.38	83574.23
7	7.84	5.92	48.40	3.35	16.83	9.75	1.37	85719.07
8	5.15	10.11	49.97	3.07	16.60	10.23	1.37	82165.85
9	5.68	17.69	48.17	3.04	17.59	9.75	1.38	83295.81
10	6.32	10.68	44.00	3.06	16.44	9.61	1.37	82103.42
11	5.00	2.92	56.47	2.91	16.69	10.13	1.36	83958.19
12	3.90	2.98	59.63	3.04	15.85	10.42	1.37	83681.43
13	6.32	17.43	58.16	3.63	16.35	10.08	1.39	85333.30
14	4.71	11.55	55.07	3.02	16.41	10.27	1.38	81874.81
15	3.91	49.33	40.75	3.27	16.11	9.41	1.36	79272.52
16	4.67	29.31	32.68	4.77	15.40	9.18	1.35	79023.14
17	4.61	36.41	32.89	3.12	16.96	8.81	1.37	81251.16
18	4.70	30.12	31.85	3.03	18.00	8.87	1.36	82749.19
19	6.12	30.84	31.66	3.06	17.14	9.05	1.34	83546.07
20	16.51	21.13	36.79	5.87	16.12	9.26	無效	85191.16
21	9.03	8.19	38.34	6.03	16.52	9.24	1.34	84658.02
22	5.28	5.75	46.55	3.73	16.14	10.09	1.35	80480.38
23	4.61	3.45	70.92	3.02	18.35	10.42	1.37	79446.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	23	24
平均 值	5.68	15.62	47.73	3.39	16.96	9.76	1.36	83162.22
最大 值	16.51	49.33	70.92	6.03	19.32	10.42	1.40	87172.02
發生時間	20	15	23	21	2	12		5
最 小 值	2.41	2.30	31.66	2.59	15.40	8.81	1.34	79023.14
發生時間	0	4	19	1	16	17		16
零點偏移	-0.13 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.04 %	0.07 %	0.13 %		0.11	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %	100.00 %