P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.84	3.89	93.98	0.58	19.52	11.08	1.22	68575.27
1	12.49	5.06	90.28	0.83	18.17	10.99	1.20	68732.95
2	12.71	12.56	80.29	1.06	17.11	11.28	1.18	66892.80
3	14.41	8.69	77.55	1.24	16.25	11.27	1.17	65964.60
4	16.90	11.68	82.56	2.99	16.66	11.32	1.18	67348.82
5	18.06	7.33	85.93	1.45	17.16	11.26	1.16	67957.21
6	17.87	19.16	75.43	1.16	16.52	11.40	1.21	67059.32
7	12.44	25.85	87.06	1.60	15.16	12.35	1.25	60425.92
8	13.35	13.46	89.80	1.42	16.00	12.15	1.26	61710.61
9	7.85	55.09	114.73	3.17	13.75	14.32	1.45	47632.15
10	20.73	19.12	80.89	2.58	15.74	12.28	1.24	62570.47
11	18.26	26.85	81.27	4.06	14.75	11.98	1.21	64776.19
12	12.55	11.21	83.40	2.56	16.07	11.86	1.21	65390.26
13	12.38	36.19	79.60	2.88	15.20	12.05	1.21	64629.83
14	19.64	73.73	86.03	7.03	13.94	12.27	1.21	63769.15
15	22.67	50.03	82.83	7.24	13.99	12.04	1.21	64602.12
16	16.30	38.83	76.33	2.93	14.86	11.91	1.21	64723.67
17	18.35	16.87	72.49	2.14	16.22	11.06	1.21	69424.85
18	17.34	8.36	70.46	3.51	14.97	11.20	1.23	67270.13
19	12.26	19.89	74.83	6.95	15.22	11.07	1.26	68750.22
20	11.96	3.39	75.56	4.84	16.67	10.92	1.29	66737.51
21	17.45	7.65	76.04	2.04	18.67	10.66	1.27	70155.76
22	23.68	3.49	81.98	1.24	18.64	10.63	1.24	71394.58
23	13.10	4.03	82.38	2.90	17.79	10.79	1.26	71529.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.65	20.10	82.57	2.85	16.21	11.59	1.23	65751.01
最 大 值	23.68	73.73	114.73	7.24	19.52	14.32	1.61	71529.74
發生時間	22	14	9	15	0	9		23
最 小 值	7.85	3.39	70.46	0.58	13.75	10.63	1.14	47632.15
發生時間	9	20	18	0	9	22		9
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.20 %	-0.15 %	0.00 %	0.07 %		0.18	0.02	0.38 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.65	2.00	86.94	0.13	19.09	10.36	1.41	67464.80
1	12.88	2.29	87.86	0.14	18.56	10.67	1.41	65356.85
2	13.29	6.11	83.37	0.39	16.77	11.08	1.42	61926.64
3	17.08	2.60	99.01	0.90	16.78	11.00	1.40	63048.02
4	17.94	2.26	92.17	2.46	16.78	10.92	1.40	62595.77
5	19.73	47.74	87.69	6.16	14.78	11.15	1.40	61242.05
6	21.91	37.34	92.91	12.07	14.39	11.37	1.40	58945.91
7	20.19	25.59	92.76	1.52	15.14	11.51	1.37	57120.04
8	16.53	26.25	120.81	0.46	15.73	12.45	1.51	51683.38
9	5.65	43.41	149.03	0.67	13.31	14.64	2.15	38094.83
10	23.40	8.97	97.31	1.08	16.50	11.76	1.62	58275.15
11	7.86	16.55	87.24	2.26	15.50	11.68	1.38	60861.86
12	10.75	20.57	79.12	4.07	14.86	11.51	1.36	58451.21
13	13.88	18.86	80.04	3.51	15.46	11.39	1.37	58951.73
14	17.40	27.16	85.62	3.67	15.12	11.24	1.37	60992.65
15	22.12	3.45	83.01	4.88	16.11	11.07	1.37	59042.14
16	14.02	10.18	84.06	2.43	16.53	10.96	1.35	62041.50
17	14.53	5.16	83.94	3.66	15.44	11.16	1.35	63675.88
18	12.97	5.57	83.75	1.48	15.61	11.50	1.38	61873.30
19	29.53	39.24	102.88	1.84	15.59	12.26	1.46	56687.98
20	22.12	3.55	86.28	1.16	15.51	11.90	1.42	59276.19
21	9.78	1.38	94.86	0.23	16.35	11.97	1.43	58777.97
22	33.93	12.36	84.51	0.87	16.12	11.45	1.43	62022.65
23	16.09	8.94	87.75	3.38	15.20	11.60	1.46	61915.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.88	15.73	92.20	2.48	15.88	11.53	1.44	59596.82
最 大 值	33.93	47.74	149.03	12.07	19.09	14.64	2.31	67464.80
發生時間	22	5	9	6	0	9		0
最 小 值	5.65	1.38	79.12	0.13	13.31	10.36	1.34	38094.83
發生時間	9	21	12	0	9	0		9
零點偏移	-0.06 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.05 %		-0.02	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	1.51 %	-0.02 %	-0.00 %	-0.05 %		0.34	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.78	8.83	61.74	2.39	19.46	9.51	1.34	82340.63
1	12.71	28.38	79.79	2.62	17.65	10.47	1.34	80549.65
2	13.41	22.58	81.50	2.85	21.94	9.75	1.34	86414.70
3	26.63	16.97	94.21	10.19	16.57	9.83	1.34	80220.78
4	14.60	13.21	76.08	7.52	17.41	10.53	1.34	80139.20
5	13.54	26.26	67.49	5.02	16.90	10.37	1.34	80444.25
6	24.94	52.35	70.32	5.18	15.97	10.59	1.35	81226.79
7	27.55	51.54	80.74	4.57	15.69	11.52	1.34	71176.44
8	10.79	7.21	105.98	2.67	18.06	11.79	1.38	70334.27
9	12.45	19.94	58.24	5.33	19.24	9.96	1.39	85499.94
10	12.25	3.10	56.96	3.59	17.28	10.38	1.38	82286.72
11	14.59	12.57	61.99	4.52	16.22	10.71	1.38	75083.34
12	11.69	16.67	60.87	4.30	16.33	10.94	1.40	70766.17
13	14.24	16.91	57.10	3.88	17.03	10.25	1.39	80351.46
14	15.77	31.04	73.45	3.73	16.72	10.98	1.38	76347.39
15	16.40	60.02	63.75	3.42	15.85	10.87	1.38	77208.92
16	14.53	7.96	69.85	3.52	17.06	10.83	1.38	77645.87
17	15.43	13.32	54.17	2.99	19.28	9.34	1.38	83558.30
18	15.07	9.20	62.50	2.21	17.95	9.60	1.39	81371.54
19	14.16	10.10	70.78	2.19	19.68	9.64	1.37	81303.95
20	14.17	38.84	41.55	2.07	20.44	8.98	1.35	79991.69
21	14.94	21.87	54.56	2.11	19.74	8.93	1.36	81476.72
22	18.40	1.22	62.67	2.60	19.51	9.33	1.37	82862.40
23	16.40	1.48	64.11	3.34	19.30	9.28	1.39	83753.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.77	20.48	67.93	3.87	17.97	10.18	1.37	79681.46
最 大 值	27.55	60.02	105.98	10.19	21.94	11.79	1.42	86414.70
發生時間	7	15	8	3	2	8		2
最 小 值	10.79	1.22	41.55	2.07	15.69	8.93	1.31	70334.27
發生時間	8	22	20	20	7	21		8
零點偏移	-0.03 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.08 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.18 %	0.02 %	-0.01 %		0.45	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %