

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年06月06日

報表日期: 111年06月06日

[illegible]

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年06月06日

項目 單位	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
0	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
1	15.42	9.04	46.45	0.14	19.03	10.28	1.45	92938.82
2	13.93	1.47	48.28	0.19	18.43	10.97	1.45	88727.57
3	17.74	1.52	52.98	0.72	16.15	11.55	1.45	89118.00
4	14.40	3.11	60.29	0.41	16.66	11.13	1.45	90130.47
5	10.18	1.19	57.48	0.23	17.24	11.38	1.42	79650.91
6	14.20	2.58	49.85	0.13	18.80	10.05	1.40	93387.74
7	11.84	8.86	43.67	0.13	16.74	10.95	1.42	95250.78
8	12.46	5.44	51.08	0.09	17.01	11.06	1.46	89773.09
9	13.24	16.55	47.64	0.26	16.66	10.42	1.45	86036.90
10	14.70	2.05	53.41	0.42	16.31	10.76	1.45	88578.07
11	13.69	3.85	44.86	0.14	16.72	10.64	1.45	88480.65
12	12.83	3.22	48.38	0.09	17.09	10.52	1.44	86785.83
13	13.30	16.08	67.27	0.44	14.47	12.06	1.45	79845.04
14	13.30	2.69	53.84	0.28	17.12	10.65	1.46	86520.57
15	14.42	7.40	62.73	0.27	16.72	11.32	1.45	81465.52
16	14.25	3.85	45.97	0.45	16.20	10.42	1.45	88265.03
17	13.31	1.44	51.33	0.30	15.19	11.31	1.42	88027.52
18	13.51	3.27	53.77	0.11	16.82	11.19	1.41	82995.71
19	13.40	3.91	65.12	0.11	18.03	10.59	1.45	94297.59
20	15.66	4.87	58.19	0.12	17.65	10.81	1.45	91370.68
21	11.89	17.37	50.47	0.13	18.46	10.61	1.44	88860.43
22	14.16	6.00	49.78	0.13	18.62	10.57	1.43	88740.30
23	12.48	4.90	50.23	0.13	18.32	10.86	1.41	84725.55
24	13.77	15.91	55.35	0.13	18.72	10.58	1.43	89070.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.67	6.11	52.85	0.23	17.22	10.86	1.44	88043.48
最 大 值	17.74	17.37	67.27	0.72	19.03	12.06	1.49	95250.78
發生時間	2	20	12	2	0	12		6
最 小 值	10.18	1.19	43.67	0.09	14.47	10.05	1.38	79650.91
發生時間	4	4	6	7	12	5		4
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.11 %		-0.39	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.21 %	0.14 %	-0.33 %	1.26 %		-0.02	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年06月06日

項目 單位	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.82	5.36	68.26	2.64	17.60	9.58	1.37	74815.22
1	15.66	5.59	54.40	2.97	20.71	8.38	1.38	81876.11
2	14.58	5.23	65.85	3.39	16.47	9.81	1.38	70866.00
3	15.78	7.91	60.07	4.55	16.41	9.10	1.38	74009.63
4	14.18	2.77	60.28	3.82	15.81	9.66	1.35	68326.90
5	13.03	2.17	55.49	2.25	16.31	9.82	1.37	68791.56
6	13.33	2.50	65.59	2.05	15.98	10.08	1.38	70815.80
7	14.12	6.24	61.56	2.25	15.36	10.20	1.39	71540.22
8	13.80	6.94	71.85	2.73	15.15	10.37	1.39	68782.99
9	14.20	6.24	65.84	2.97	14.85	10.78	1.42	73607.49
10	9.30	6.81	68.79	2.83	14.87	11.36	1.39	69818.61
11	14.05	4.61	56.55	2.74	16.10	10.20	1.38	81160.65
12	13.05	4.22	54.04	2.38	15.35	11.29	1.37	74493.55
13	14.91	4.64	66.73	2.45	15.90	10.93	1.36	78233.77
14	13.05	2.91	73.46	2.27	16.28	11.08	1.38	77505.14
15	14.69	8.44	45.98	3.01	15.10	11.01	1.38	77911.71
16	15.12	8.33	51.54	3.58	14.19	11.50	1.37	80196.52
17	13.38	8.79	47.93	3.25	14.48	11.42	1.37	77365.15
18	14.42	2.57	48.63	2.47	16.31	11.17	1.38	77502.32
19	13.40	2.37	47.91	2.39	16.29	11.11	1.37	77567.62
20	14.53	3.37	45.49	2.72	15.38	11.18	1.36	75228.88
21	12.91	2.64	46.56	2.19	17.75	10.74	1.37	78885.40
22	13.37	4.11	44.37	2.21	16.88	10.91	1.38	77013.30
23	14.34	2.77	64.79	2.14	17.21	10.69	1.38	75094.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.88	4.90	58.00	2.76	16.11	10.52	1.38	75058.72
最 大 值	15.78	8.79	73.46	4.55	20.71	11.50	1.43	81876.11
發生時間	3	17	14	3	1	16		1
最 小 值	9.30	2.17	44.37	2.05	14.19	8.38	1.33	68326.90
發生時間	10	5	22	6	16	1		4
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.01 %	-0.10 %		-0.17	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.01 %	0.35 %	-0.67 %	0.14 %		-0.11	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								