P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.07	2.15	88.98	1.08	13.78	13.14	1.21	76301.02
1	3.92	2.17	92.43	1.22	13.59	13.37	1.15	76221.86
2	3.51	2.42	96.69	1.32	13.27	13.69	1.17	74271.71
3	3.44	2.74	87.06	1.42	13.28	13.99	1.15	72055.03
4	3.29	2.52	74.53	0.90	14.04	13.32	1.14	77097.46
5	3.12	3.13	85.00	1.18	13.86	13.42	1.14	73660.97
6	2.22	12.79	77.29	1.05	13.95	13.59	1.19	74147.55
7	2.36	2.12	92.01	1.01	13.52	13.89	1.21	69951.63
8	2.15	28.29	71.32	0.25	15.11	12.62	1.23	79554.70
9	2.21	3.72	69.80	1.31	12.90	13.54	1.22	69864.37
10	2.16	26.74	73.25	0.73	13.66	13.11	1.23	70677.66
11	2.11	12.55	56.46	1.52	12.23	13.02	1.22	69939.02
12	2.25	21.53	58.59	1.68	12.12	13.35	1.24	64916.34
13	2.14	29.39	53.78	1.76	11.89	13.31	1.24	63341.24
14	2.16	26.36	55.84	1.82	11.88	13.37	1.25	62104.52
15	2.25	13.20	54.56	1.71	12.07	13.35	1.25	62246.43
16	2.12	49.50	53.23	1.23	12.73	12.76	1.25	64895.95
17	2.05	43.49	50.33	1.22	12.73	12.59	1.26	65744.23
18	2.11	21.60	56.77	1.97	11.66	13.28	1.40	60491.31
19	2.25	3.45	51.43	0.77	13.35	12.83	1.31	62538.06
20	2.32	20.98	49.96	0.99	13.21	12.70	1.34	62301.75
21	6.57	19.62	69.22	1.11	13.22	13.14	1.41	65168.53
22	4.03	4.39	66.22	1.19	13.00	13.25	1.39	74629.00
23	3.36	3.84	86.47	1.34	12.70	13.70	1.26	73989.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.84	14.95	69.63	1.24	13.07	13.26	1.25	69421.24
最 大 值	6.57	49.50	96.69	1.97	15.11	13.99	1.96	79554.70
發生時間	21	16	2	18	8	3		8
最 小 值	2.05	2.12	49.96	0.25	11.66	12.59	1.13	60491.31
發生時間	17	7	20	8	18	17		18
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	0.00 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.34 %	-0.10 %	0.11 %	0.13 %		0.24	-0.02	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.50	19.48	80.62	0.48	17.23	10.21	1.35	64929.83
1	14.37	3.91	102.58	0.40	17.01	10.97	1.36	63633.21
2	13.47	5.04	128.77	0.31	16.61	12.09	1.36	57935.83
3	16.14	3.45	104.30	0.50	17.21	10.98	1.34	65844.35
4	13.66	7.24	99.37	0.64	16.42	11.34	1.34	62126.40
5	16.03	4.17	110.88	0.64	16.69	11.31	1.34	62148.15
6	15.56	13.08	120.15	0.51	16.11	11.84	1.35	59351.29
7	12.48	3.10	96.75	0.34	17.71	10.69	1.36	67624.89
8	19.00	41.95	84.25	1.62	16.61	10.36	1.36	69412.60
9	15.20	10.30	93.79	1.27	16.83	10.51	1.36	67240.23
10	28.54	15.09	93.74	3.63	14.72	10.84	1.36	65536.78
11	24.39	16.75	89.26	2.23	16.19	10.69	1.36	66047.47
12	15.58	28.68	80.18	0.94	15.13	11.02	1.35	65224.04
13	21.36	15.73	83.62	1.68	14.24	10.88	1.36	65537.35
14	25.87	11.69	95.29	2.67	14.73	11.23	1.36	65732.17
15	25.50	22.11	97.54	3.04	14.65	11.01	1.36	65266.64
16	30.98	16.47	91.58	2.43	16.13	10.59	1.36	66394.83
17	22.90	22.70	93.71	2.24	14.80	11.02	1.36	66474.04
18	20.85	8.13	94.01	1.33	16.00	10.64	1.36	65807.61
19	18.93	5.36	85.69	0.92	16.56	10.40	1.36	64963.62
20	26.33	5.75	92.21	1.16	15.69	10.77	1.36	66945.63
21	23.77	6.46	92.78	1.21	15.18	10.91	1.36	65759.47
22	18.53	2.70	95.91	0.71	15.81	10.86	1.37	64858.91
23	17.08	4.73	89.54	0.38	15.82	11.05	1.36	64376.08
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.67	12.25	95.69	1.30	16.00	10.93	1.36	64965.48
最 大 值	30.98	41.95	128.77	3.63	17.71	12.09	1.38	69412.60
發生時間	16	8	2	10	7	2		8
最 小 值	12.48	2.70	80.18	0.31	14.24	10.21	1.33	57935.83
發生時間	7	22	12	2	13	0		2
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.07	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.95 %	-2.91 %	0.17 %		0.07	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	21.13	4.46	85.09	3.97	13.00	11.61	1.37	77853.74
1	19.98	2.98	97.14	2.91	14.21	11.88	1.37	78291.20
2	13.74	3.14	100.78	2.49	14.76	12.05	1.40	77036.56
3	13.37	2.67	98.58	2.87	13.86	11.85	1.42	79812.34
4	16.62	5.00	85.54	3.85	13.26	11.84	1.42	77125.60
5	11.54	6.18	113.18	3.15	13.25	12.85	1.43	70870.92
6	13.49	3.40	106.63	3.14	13.61	12.41	1.42	73833.96
7	19.43	6.18	83.67	3.71	13.98	11.05	1.41	87035.41
8	15.13	4.27	89.02	3.05	13.45	11.61	1.43	81808.27
9	17.47	8.93	88.59	2.86	14.75	11.08	1.44	84106.69
10	22.32	2.55	95.04	4.43	13.68	11.34	1.44	79950.60
11	17.83	5.25	67.48	4.34	12.78	11.27	1.44	75864.06
12	21.69	4.79	64.57	4.65	12.76	11.19	1.44	77945.71
13	20.40	10.73	64.76	4.22	11.50	11.80	1.44	73649.54
14	24.14	11.09	67.70	6.23	11.18	11.64	1.43	74879.54
15	25.21	5.31	75.92	4.49	12.90	11.02	1.44	79606.90
16	28.32	24.95	75.32	4.72	12.05	11.55	1.42	75091.22
17	27.62	16.88	76.54	3.78	12.54	11.33	1.43	78086.11
18	27.49	5.69	80.85	3.53	14.30	11.18	1.44	79928.50
19	24.84	4.43	79.26	2.57	14.99	11.00	1.44	84923.43
20	24.85	8.06	90.92	1.99	14.45	11.84	1.45	77770.40
21	44.43	14.81	78.66	3.70	13.63	11.59	1.44	76151.31
22	40.54	6.64	77.23	3.87	14.43	11.33	1.44	76785.17
23	24.50	4.65	85.88	3.09	15.81	11.20	1.44	81255.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	22.34	7.21	84.51	3.65	13.55	11.56	1.43	78319.28
最 大 值	44.43	24.95	113.18	6.23	15.81	12.85	1.46	87035.41
發生時間	21	16	5	14	23	5		7
最 小 值	11.54	2.55	64.57	1.99	11.18	11.00	1.36	70870.92
發生時間	5	10	12	20	14	19		5
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-2.19 %	-2.02 %	-0.19 %		0.04	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %