

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年10月07日

報表日期: 111年10月07日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	11.17	5.42	69.38	0.12	17.97	11.66	1.41	69569.86
1	10.75	3.86	53.34	0.16	19.03	11.24	1.41	72399.17
2	10.75	6.81	51.82	0.28	17.58	11.24	1.41	73861.88
3	11.31	5.15	51.14	0.31	18.49	10.93	1.41	75392.44
4	10.97	7.65	50.73	0.50	16.77	11.41	1.41	72931.91
5	12.48	7.87	51.98	0.50	16.31	11.75	1.42	70248.88
6	10.38	12.43	57.15	0.29	16.78	12.03	1.41	68571.66
7	11.41	3.23	46.63	0.41	16.89	11.42	1.41	72698.81
8	11.03	5.95	44.01	0.35	17.65	10.99	1.41	75030.31
9	10.57	2.24	45.17	0.49	15.96	11.69	1.41	71328.61
10	11.57	16.64	47.30	0.85	15.15	12.03	1.41	68878.15
11	10.63	4.62	45.97	0.46	16.54	11.29	1.42	73138.13
12	9.87	1.87	44.33	0.20	16.86	11.41	1.41	72565.75
13	11.04	2.90	44.20	0.40	16.72	11.09	1.41	74998.40
14	11.55	4.90	43.63	0.39	16.42	11.38	1.41	72914.88
15	13.29	11.27	51.49	0.61	16.19	11.42	1.41	73145.63
16	10.92	3.63	47.55	0.69	15.77	11.57	1.41	72892.90
17	11.85	2.12	53.43	0.54	17.19	11.36	1.41	73669.19
18	11.29	1.72	50.89	0.24	17.43	11.23	1.38	73929.57
19	10.16	2.70	45.39	0.32	16.24	11.40	1.37	74039.99
20	11.92	3.63	47.46	0.29	17.05	11.22	1.36	74453.10
21	11.13	1.57	43.61	0.32	17.29	11.12	1.34	75100.96
22	10.47	5.42	48.52	0.36	16.20	11.72	1.34	71843.50
23	11.05	5.49	48.62	0.19	16.80	11.34	1.33	74032.64
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.15	5.38	49.32	0.39	16.89	11.41	1.40	72818.18
最 大 值	13.29	16.64	69.38	0.85	19.03	12.03	1.48	75392.44
發生時間	15	10	0	10	1	6		3
最 小 值	9.87	1.57	43.61	0.12	15.15	10.93	1.33	68571.66
發生時間	12	21	21	0	10	3		6
零點偏移(率)	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.03 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	3.57 %	0.52 %	-0.78 %	0.51 %		0.26	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年10月07日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.13 %	-0.08 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.93 %	0.58 %	-0.32 %	0.18 %		0.33	0.02	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								