P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.96	1.39	90.18	9.47	16.03	11.84	0.82	87244.38
1	2.62	1.69	88.61	9.53	17.81	11.64	0.82	87083.70
2	1.84	2.74	78.48	9.83	18.64	11.49	0.85	85287.86
3	1.84	12.85	76.11	9.14	17.55	10.94	0.91	81467.21
4	3.99	23.00	84.91	9.12	16.57	11.50	0.79	91594.87
5	1.87	1.71	75.59	9.18	16.21	11.47	0.79	89912.91
6	1.51	1.77	76.91	9.48	15.59	11.79	0.86	84070.98
7	3.29	1.41	75.39	9.18	16.20	11.41	0.84	90049.58
8	5.65	43.29	69.39	11.25	14.74	11.35	0.79	92183.23
9	8.05	38.81	71.65	9.37	14.86	11.47	0.84	91184.64
10	9.42	4.07	72.55	9.60	13.46	11.84	0.82	88293.13
11	7.28	69.16	73.08	10.72	16.03	11.11	0.78	92260.63
12	22.02	33.15	80.75	11.21	12.55	12.05	0.88	86609.10
13	23.66	35.52	70.81	10.48	12.34	12.04	0.83	86116.51
14	16.53	16.40	71.76	9.96	13.39	11.83	0.78	87920.82
15	14.19	5.53	82.92	9.70	14.31	11.71	0.78	89599.94
16	16.94	14.14	79.45	10.08	13.53	11.97	0.79	87207.00
17	15.87	33.95	83.07	10.42	13.25	12.09	0.78	86587.62
18	20.43	2.88	94.98	10.10	13.58	11.88	0.79	89672.39
19	6.47	2.29	85.71	9.72	15.74	11.89	0.75	87079.82
20	4.03	6.57	76.83	9.47	16.97	11.56	0.80	86735.04
21	3.64	2.11	86.77	9.49	15.81	11.82	0.83	80752.10
22	4.07	13.51	80.99	9.11	14.64	11.57	0.83	86046.39
23	6.76	2.20	83.12	9.76	13.53	12.12	0.80	86369.17
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.54	15.42	79.58	9.81	15.14	11.68	0.82	87555.38
最 大 值	23.66	69.16	94.98	11.25	18.64	12.12	1.17	92260.63
發生時間	13	11	18	8	2	23		11
最 小 值	1.51	1.39	69.39	9.11	12.34	10.94	0.72	80752.10
發生時間	6	0	8	22	13	3		21
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	0.00 %	-0.00 %		-0.17	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.13 %	0.01 %	0.12 %		-0.12	0.02	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.19	0.50	98.93	5.00	15.91	12.14	0.55	72638.01
1	1.14	37.90	60.25	4.62	16.96	11.29	0.57	78088.55
2	1.22	5.53	67.40	4.81	16.77	11.62	0.57	75726.97
3	1.19	0.93	75.27	4.74	15.83	11.64	0.58	76419.69
4	1.23	0.57	79.28	5.13	14.88	12.24	0.54	72809.92
5	1.29	1.60	83.95	5.32	13.87	12.59	0.54	70408.98
6	1.31	22.49	85.95	5.28	14.22	12.14	0.52	73806.60
7	1.20	6.29	69.41	4.71	15.42	11.57	0.51	77007.08
8	1.30	1.57	78.44	5.15	14.14	12.03	0.52	74372.55
9	1.44	9.84	75.07	5.03	13.83	11.88	0.50	75681.75
10	1.56	39.60	80.86	5.15	12.99	11.99	0.50	74250.19
11	2.89	50.05	87.97	5.32	12.34	12.23	0.51	73529.66
12	2.03	7.75	82.11	5.25	12.66	12.40	0.53	73227.31
13	1.58	6.37	79.08	5.41	12.25	12.44	0.53	73752.38
14	2.05	15.20	79.12	5.35	12.06	12.32	0.53	75105.51
15	2.20	5.03	81.61	5.28	12.34	12.29	0.53	74765.54
16	7.06	62.08	95.13	6.14	10.74	12.75	0.53	72347.91
17	5.26	34.00	105.03	5.42	12.25	12.20	0.54	75492.02
18	9.61	19.58	87.26	5.63	11.92	12.31	0.53	75168.47
19	2.88	5.44	75.98	5.14	14.63	12.01	0.53	75461.95
20	1.84	16.34	83.45	5.11	15.11	11.86	0.52	76181.89
21	1.81	5.65	74.78	5.18	13.75	12.05	0.53	75253.99
22	1.68	10.23	79.45	5.03	14.84	11.75	0.53	76892.20
23	1.60	14.65	77.61	5.19	13.02	12.18	0.54	75072.10
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.36	15.80	80.97	5.18	13.86	12.08	0.53	74727.55
最 大 值	9.61	62.08	105.03	6.14	16.96	12.75	0.64	78088.55
發生時間	18	16	17	16	1	16		1
最 小 值	1.14	0.50	60.25	4.62	10.74	11.29	0.48	70408.98
發生時間	1	0	1	1	16	1		5
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %		-0.13	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.04 %	-0.11 %	-0.00 %	-0.14 %		-0.07	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.79	21.08	69.15	8.90	12.52	12.37	1.38	89876.50
1	1.79	3.56	80.86	9.62	12.25	12.87	1.39	85588.60
2	1.80	9.31	90.56	10.22	11.99	13.43	1.42	80505.50
3	1.66	4.59	104.15	9.82	12.34	12.89	1.45	85992.97
4	1.65	6.20	63.14	8.10	12.91	11.71	1.36	98089.05
5	1.81	25.58	65.15	8.67	12.11	12.14	1.34	94586.71
6	1.97	31.98	69.18	9.06	10.75	12.60	1.35	90788.52
7	2.08	8.22	88.68	10.03	11.04	13.35	1.36	82110.85
8	1.66	2.09	95.10	10.21	11.81	12.94	1.36	86833.03
9	1.85	2.04	73.31	9.05	11.61	12.28	1.37	93866.40
10	2.30	8.57	64.74	8.84	11.09	12.30	1.36	94325.36
11	2.64	8.83	77.80	9.27	11.01	12.60	1.36	90766.71
12	1.96	33.96	74.83	9.29	11.59	12.46	1.38	91267.64
13	1.91	12.45	92.36	9.49	11.54	12.52	1.38	90166.04
14	2.02	4.02	99.36	9.10	11.93	11.93	1.39	95149.09
15	3.51	27.96	86.56	9.15	10.89	12.23	1.38	93345.79
16	3.02	31.13	65.34	8.97	11.56	12.23	1.36	93422.29
17	3.23	43.59	62.77	8.86	10.73	12.31	1.35	93903.60
18	2.57	16.49	65.11	8.97	11.17	12.36	1.35	93408.28
19	2.14	2.69	71.80	8.89	12.21	12.15	1.37	94723.03
20	1.99	4.89	68.40	9.04	11.76	12.31	1.38	92662.04
21	2.47	5.10	75.63	9.56	11.58	12.72	1.37	88557.24
22	2.08	2.47	76.93	9.60	11.56	12.71	1.38	88787.16
23	1.90	1.28	79.56	9.46	11.93	12.55	1.38	90563.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.16	13.25	77.52	9.26	11.66	12.50	1.37	90803.58
最 大 值	3.51	43.59	104.15	10.22	12.91	13.43	1.50	98089.05
發生時間	15	17	3	2	4	2		4
最 小 值	1.65	1.28	62.77	8.10	10.73	11.71	1.33	80505.50
發生時間	4	23	17	4	17	4		2
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.41 %	0.07 %	-0.01 %	0.12 %		-0.02	0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %