

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年11月27日

報表日期: 111年11月27日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.33	7.57	43.54	1.14	19.51	12.44	1.41	68462.92
1	1.90	1.38	49.79	0.17	24.86	10.51	1.36	78013.39
2	3.85	1.28	58.86	0.25	23.91	10.40	1.37	79510.71
3	8.20	1.44	55.43	0.44	21.94	10.70	1.36	79858.66
4	4.60	2.96	57.19	0.73	20.34	11.49	1.36	74882.78
5	2.96	3.10	63.78	0.95	20.49	11.82	1.40	79070.45
6	3.57	3.55	50.78	0.75	20.88	11.24	1.41	76556.58
7	7.24	2.04	56.64	0.61	21.32	11.08	1.41	77290.61
8	6.55	3.26	48.60	0.53	21.17	11.25	1.39	74197.95
9	6.26	0.65	54.52	0.77	20.45	11.13	1.42	75166.71
10	0.79	1.39	55.19	1.06	19.63	12.24	1.43	67815.72
11	2.37	2.04	56.12	0.61	20.83	11.39	1.40	73479.92
12	1.81	7.75	45.47	0.70	20.56	11.38	1.40	74245.15
13	3.02	0.57	53.16	0.65	20.71	11.10	1.42	76066.47
14	2.79	0.35	58.27	0.82	19.79	11.37	1.44	74558.11
15	2.63	0.43	58.32	0.56	20.76	11.19	1.44	75346.58
16	5.29	0.34	55.83	0.76	20.29	11.27	1.45	74971.53
17	8.81	1.15	60.72	1.12	19.62	11.34	1.42	74226.74
18	7.23	5.06	51.39	1.35	18.73	11.56	1.38	73941.16
19	5.94	3.16	63.46	1.18	19.48	11.81	1.37	71537.61
20	5.97	3.16	43.96	0.90	20.55	11.08	1.39	76023.06
21	5.92	2.66	60.13	1.03	20.06	11.30	1.42	73603.07
22	1.43	3.68	56.24	1.08	19.53	12.18	1.43	67943.40
23	1.01	3.18	58.87	0.77	20.31	11.43	1.42	73713.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.19	2.59	54.84	0.79	20.66	11.36	1.40	74603.46
最 大 值	8.81	7.75	63.78	1.35	24.86	12.44	1.51	79858.66
發生時間	17	12	5	18	1	0		3
最 小 值	0.33	0.34	43.54	0.17	18.73	10.40	1.35	67815.72
發生時間	0	16	0	1	18	2		10
零點偏移(率)	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.00 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.37 %	0.27 %	-0.13 %	0.15 %		0.03	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月27日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	4.44	6.83	59.27	2.12	17.28	10.23	1.38	84115.38
1	4.85	1.46	61.00	1.98	17.82	10.49	1.38	84088.03
2	6.22	1.54	63.59	2.43	19.03	10.12	1.38	86239.24
3	5.90	2.33	62.80	2.26	16.74	10.86	1.38	82717.59
4	4.28	2.11	61.04	2.09	17.98	10.71	1.38	82745.77
5	2.95	3.64	64.83	2.05	17.80	10.62	1.39	83755.38
6	5.93	5.27	60.94	2.43	16.51	10.76	1.39	84343.73
7	10.11	9.58	55.68	3.29	16.09	10.35	1.38	79868.05
8	5.10	6.05	51.47	2.36	15.58	10.56	1.37	75656.02
9	3.17	1.27	58.33	1.97	18.13	10.26	1.38	82730.14
10	2.45	1.39	57.58	1.94	18.05	10.25	1.38	85418.65
11	5.37	4.57	58.08	2.34	17.71	10.35	1.38	82708.72
12	5.83	5.33	55.95	2.13	16.63	10.45	1.37	81767.27
13	4.59	5.43	52.94	2.09	17.19	10.15	1.38	83333.53
14	7.11	3.71	59.02	2.29	17.89	10.07	1.38	83357.07
15	8.28	11.49	55.87	2.55	17.91	9.92	1.37	84918.52
16	9.70	5.39	60.02	2.66	16.89	10.50	1.37	80197.63
17	6.61	6.50	56.53	2.22	18.03	9.86	1.38	86110.90
18	7.62	1.87	60.13	2.24	18.07	10.42	1.39	83411.37
19	4.51	1.16	59.72	2.10	19.08	10.15	1.38	85736.80
20	7.76	1.95	47.00	2.45	18.58	10.01	1.38	86669.40
21	7.14	2.17	52.35	2.26	17.25	10.30	1.38	82665.53
22	5.50	1.71	54.08	2.25	16.87	10.39	1.38	80653.83
23	9.23	5.21	52.84	2.93	18.52	9.47	1.36	84577.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.03	4.08	57.54	2.31	17.57	10.30	1.38	83241.08
最 大 值	10.11	11.49	64.83	3.29	19.08	10.86	1.41	86669.40
發生時間	7	15	5	7	19	3		20
最 小 值	2.45	1.16	47.00	1.94	15.58	9.47	1.36	75656.02
發生時間	10	19	20	10	8	23		8
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.11 %	-0.02 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	3.42 %	0.31 %	-0.34 %	0.19 %		0.21	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								