

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月18日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.14	1.82	52.90	0.18	19.60	11.07	1.41	84840.89
1	12.62	4.56	34.85	0.10	20.60	10.14	1.41	91433.02
2	11.60	2.13	39.40	0.13	19.11	10.49	1.42	89757.16
3	12.31	3.33	43.68	0.15	19.63	10.49	1.42	89875.43
4	12.71	6.10	43.38	0.31	18.15	10.90	1.42	87610.85
5	11.74	11.92	41.07	0.19	17.34	10.97	1.43	87827.63
6	5.92	4.57	45.20	0.91	17.69	10.95	1.41	85209.36
7	9.44	7.10	51.51	0.14	18.05	11.00	1.40	86441.87
8	11.77	7.03	39.72	2.23	18.87	10.56	1.42	88790.45
9	12.87	2.51	40.11	0.18	18.36	10.94	1.45	87498.46
10	10.65	0.88	47.86	0.14	18.04	11.46	1.47	82806.32
11	12.69	6.53	56.00	0.17	18.53	11.42	1.45	81996.63
12	11.86	7.34	48.57	0.19	19.11	11.49	1.45	81123.07
13	12.09	1.67	44.94	0.15	18.83	11.19	1.45	83665.00
14	11.45	3.20	46.86	0.14	18.15	10.96	1.45	85955.25
15	11.53	2.58	52.94	0.15	18.22	11.37	1.45	83178.21
16	10.96	5.48	54.63	0.16	18.57	10.63	1.44	88771.69
17	12.38	4.50	40.69	0.14	17.87	10.97	1.43	86401.96
18	11.32	1.21	45.38	0.17	18.84	11.04	1.44	84677.25
19	11.85	0.87	48.20	0.16	18.51	11.28	1.44	83112.05
20	11.07	0.46	51.83	0.17	20.46	10.95	1.44	84444.92
21	11.99	2.00	55.78	0.15	20.38	10.86	1.43	85445.33
22	12.08	1.97	49.83	0.16	20.43	10.56	1.44	87948.67
23	12.65	2.10	48.23	0.14	19.23	10.69	1.42	87695.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.57	3.83	46.81	0.28	18.86	10.93	1.43	86104.47
最 大 值	12.87	11.92	56.00	2.23	20.60	11.49	1.48	91433.02
發生時間	9	5	11	8	1	12		1
最 小 值	5.92	0.46	34.85	0.10	17.34	10.14	1.39	81123.07
發生時間	6	20	1	1	5	1		12
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.05 %	-0.09 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.75 %	-0.29 %	-0.19 %	0.08 %		-0.03	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年09月18日

報表日期: 111年09月18日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.28	2.56	53.22	0.41	17.81	11.00	1.31	72958.15
1	11.82	5.67	47.85	0.66	18.10	10.72	1.33	80158.01
2	12.93	7.31	54.22	0.77	18.10	10.64	1.35	81124.12
3	11.44	13.74	48.01	1.26	15.05	11.36	1.35	77256.54
4	11.44	4.41	60.43	0.58	17.44	11.56	1.35	70800.31
5	12.34	4.99	50.15	0.69	18.02	10.75	1.35	76835.00
6	9.68	12.83	56.05	2.71	16.46	10.45	1.34	79368.97
7	12.72	3.63	54.28	0.90	18.18	10.53	1.30	85501.19
8	13.27	3.75	54.04	0.68	17.44	10.74	1.30	80612.51
9	10.45	3.74	54.80	0.53	17.52	10.78	1.31	78969.17
10	15.78	3.42	56.18	1.35	17.75	10.43	1.30	77878.31
11	11.30	4.16	49.06	0.77	17.61	10.50	1.34	73667.75
12	9.78	8.05	47.48	0.22	17.39	11.04	1.30	69754.11
13	11.91	9.17	64.90	0.40	18.72	10.63	1.29	70759.39
14	10.36	4.07	54.02	1.22	19.17	9.42	1.30	73992.15
15	12.41	3.55	65.09	1.07	16.45	10.33	1.30	76189.90
16	12.06	4.46	44.36	0.69	16.81	10.70	1.31	72208.66
17	11.04	5.96	48.92	0.76	15.56	11.50	1.33	71750.55
18	12.66	4.17	51.42	0.63	16.87	11.19	1.31	72747.22
19	10.74	1.09	49.72	0.67	18.47	10.28	1.26	73768.41
20	11.15	1.27	46.01	0.49	16.63	11.06	1.27	70521.27
21	12.54	0.89	58.78	0.41	18.15	11.28	1.30	71905.52
22	10.88	0.60	62.84	0.63	17.53	11.31	1.29	74104.81
23	12.48	0.65	57.05	1.37	17.32	10.62	1.27	76738.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.81	4.76	53.70	0.83	17.44	10.78	1.31	75398.76
最 大 值	15.78	13.74	65.09	2.71	19.17	11.56	1.36	85501.19
發生時間	10	3	15	6	14	4		7
最 小 值	9.68	0.60	44.36	0.22	15.05	9.42	1.25	69754.11
發生時間	6	22	16	12	3	14		12
零點偏移(率)	-0.09 %	0.00 %	0.00 %	-0.06 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.81 %	-0.04 %	-0.26 %	0.01 %		0.24	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								