P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.36	4.66	60.41	0.84	15.81	11.70	1.43	67777.73
1	5.31	3.24	53.66	1.07	15.90	11.48	1.44	68959.78
2	8.45	4.51	56.88	1.31	15.69	11.65	1.46	68062.38
3	7.93	5.18	47.85	1.14	15.44	11.58	1.46	68836.67
4	6.93	5.03	51.78	1.08	15.65	11.74	1.46	67157.15
5	2.09	12.09	51.33	0.55	16.42	11.74	1.46	67835.95
6	2.90	3.42	52.44	1.39	14.43	11.73	1.46	68417.22
7	7.27	7.16	49.36	1.22	15.42	11.44	1.46	69931.29
8	10.14	5.23	55.56	1.08	15.81	11.74	1.47	67169.64
9	13.63	4.82	68.03	1.33	15.56	11.48	1.43	68701.12
10	37.49	5.64	55.83	2.57	15.08	11.18	1.47	69479.67
11	28.61	19.02	56.43	2.52	15.19	11.97	1.45	64729.49
12	24.34	4.96	66.27	1.33	16.01	11.39	1.42	69389.28
13	34.34	6.06	48.96	2.26	15.02	11.56	1.46	69582.74
14	18.68	11.47	62.45	2.21	14.61	12.27	1.44	65030.17
15	19.57	3.98	52.50	2.45	14.33	11.90	1.43	68797.93
16	15.39	5.43	64.13	1.17	15.84	12.14	1.45	66613.81
17	12.82	3.48	64.13	1.03	15.73	11.60	1.43	68932.03
18	14.84	2.83	60.13	1.03	15.64	11.56	1.45	67282.90
19	31.72	8.80	54.58	1.96	14.83	11.55	1.43	69136.94
20	22.17	9.71	54.79	1.68	14.81	11.73	1.41	67503.91
21	28.05	8.81	51.68	1.96	14.72	11.77	1.41	66928.09
22	15.95	4.01	47.82	1.32	15.29	11.39	1.41	69477.29
23	15.37	26.04	45.78	1.39	14.94	11.52	1.41	68590.40
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.10	7.32	55.53	1.50	15.34	11.66	1.44	68096.82
最 大 值	37.49	26.04	68.03	2.57	16.42	12.27	1.49	69931.29
發生時間	10	23	9	10	5	14		7
最 小 值	2.09	2.83	45.78	0.55	14.33	11.18	1.41	64729.49
發生時間	5	18	23	5	15	10		11
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.08 %	0.17 %	-0.13 %	-0.21 %		-0.00	-0.00	0.31 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.76	13.43	66.29	0.36	16.09	10.67	1.48	63269.33
1	13.45	4.92	86.96	0.28	15.63	10.95	1.50	62468.34
2	13.33	5.22	53.67	0.62	14.72	10.88	1.49	59792.85
3	13.31	4.26	49.85	0.60	15.20	11.07	1.49	58215.19
4	13.16	3.80	47.90	0.43	15.79	10.86	1.48	57807.35
5	13.38	3.82	54.73	0.49	15.20	11.48	1.47	54663.14
6	14.80	3.05	72.75	0.28	15.74	11.73	1.49	56327.41
7	18.92	3.11	49.53	0.53	15.86	10.78	1.49	62322.98
8	15.12	4.62	53.98	0.42	16.59	10.67	1.51	62564.43
9	12.90	8.13	60.27	0.45	15.23	11.19	1.46	60295.74
10	12.94	13.01	66.03	0.25	16.08	11.07	1.49	61098.56
11	13.05	4.78	62.87	0.37	15.04	11.26	1.47	60080.45
12	13.65	2.15	67.17	0.11	16.78	10.71	1.47	61490.03
13	12.95	5.07	55.66	0.25	16.41	10.79	1.49	61631.67
14	15.94	19.21	55.03	0.52	15.90	10.99	1.50	61584.55
15	15.28	9.51	56.72	1.46	14.09	11.54	1.47	61274.45
16	20.56	16.77	54.39	1.06	14.14	12.00	1.47	59388.69
17	17.23	5.67	55.04	0.47	15.52	11.35	1.46	61199.29
18	16.21	12.47	52.05	0.83	14.52	11.23	1.45	62787.98
19	16.81	4.62	62.77	0.49	14.77	11.28	1.50	61782.44
20	21.33	5.11	66.28	0.92	13.90	11.30	1.48	61709.00
21	13.58	3.97	59.48	0.35	14.97	11.27	1.47	60885.24
22	12.30	8.57	55.56	0.25	15.49	11.07	1.46	61873.64
23	14.77	2.90	57.17	0.31	15.58	10.96	1.46	62237.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.95	7.01	59.26	0.50	15.38	11.13	1.48	60697.92
最 大 值	21.33	19.21	86.96	1.46	16.78	12.00	1.51	63269.33
發生時間	20	14	1	15	12	16		0
最 小 值	12.30	2.15	47.90	0.11	13.90	10.67	1.43	54663.14
發生時間	22	12	4	12	20	0		5
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.01 %	-0.06 %		-0.03	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	0.63 %	0.19 %	0.05 %	0.06 %		-0.00	-0.03	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.91	18.05	44.93	1.91	14.95	9.95	1.49	73857.47
1	14.80	17.55	49.05	2.81	13.15	10.34	1.49	72707.89
2	13.79	19.57	50.54	2.37	14.23	10.49	1.50	73341.02
3	14.08	4.91	47.57	1.88	15.69	9.95	1.49	72371.45
4	12.12	2.90	54.29	1.56	16.85	9.90	1.50	72475.34
5	13.55	3.29	57.43	1.73	16.38	9.69	1.50	73952.50
6	12.91	27.45	47.44	1.82	18.43	8.98	1.49	74028.12
7	20.63	15.47	49.18	2.18	17.27	9.20	1.49	78080.49
8	19.39	31.40	42.01	1.93	16.14	9.92	1.46	70773.54
9	13.61	64.53	35.76	4.40	15.44	9.46	1.46	69494.75
10	10.44	54.53	34.01	2.38	16.90	9.37	1.44	68711.48
11	8.74	16.21	40.89	1.39	16.16	10.05	1.48	72087.00
12	7.35	22.83	46.09	1.41	17.77	9.37	1.47	78115.14
13	10.93	15.24	50.57	1.68	16.53	9.63	1.49	74017.27
14	10.79	6.30	50.00	1.83	15.56	9.97	1.49	74119.35
15	17.54	43.41	45.05	2.67	14.13	10.50	1.48	73757.06
16	13.07	14.67	48.64	2.34	15.21	10.56	1.49	71887.23
17	21.93	34.19	43.27	3.36	15.71	9.57	1.47	74220.24
18	19.69	54.55	32.70	2.06	16.54	8.97	1.46	71479.43
19	15.31	40.28	29.61	1.45	15.80	9.26	1.44	70432.41
20	15.20	41.65	34.64	2.02	15.74	9.57	1.45	72999.29
21	14.89	40.00	36.77	2.39	16.61	8.83	1.46	73690.42
22	15.97	47.15	36.54	2.52	15.06	9.26	1.47	73196.58
23	14.21	47.08	34.09	1.79	15.27	9.40	1.46	71889.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.37	28.47	43.38	2.16	15.90	9.67	1.47	72986.88
最 大 值	21.93	64.53	57.43	4.40	18.43	10.56	1.52	78115.14
發生時間	17	9	5	9	6	16		12
最 小 值	7.35	2.90	29.61	1.39	13.15	8.83	1.42	68711.48
發生時間	12	4	19	11	1	21		10
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.04 %	-0.10 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.06 %	0.06 %	0.04 %	0.02 %		0.20	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %