P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	24.26	22.03	85.41	2.89	15.73	11.01	1.36	73876.94
1	14.57	5.39	96.20	1.51	17.26	10.55	1.36	73140.07
2	13.15	5.06	106.99	1.40	16.57	11.36	1.38	68779.86
3	13.66	4.12	118.92	1.28	17.44	10.72	1.38	73493.21
4	14.64	4.28	93.97	1.72	15.85	11.24	1.36	70752.65
5	18.20	8.54	85.61	2.13	16.27	11.02	1.36	71497.04
6	17.30	16.06	109.07	1.59	18.06	9.50	1.33	75978.28
7	14.70	3.38	118.80	1.95	15.01	11.49	1.32	67390.68
8	14.46	4.45	131.42	1.87	15.30	12.10	1.34	62951.67
9	15.64	3.62	104.37	1.71	15.83	11.19	1.31	70147.60
10	19.85	8.62	98.51	2.00	16.26	10.89	1.32	72414.89
11	16.58	21.12	80.44	2.34	15.04	11.33	1.34	69566.06
12	13.05	12.96	84.24	1.69	15.42	11.93	1.35	64643.78
13	13.65	9.13	86.46	1.36	16.29	11.49	1.34	67856.31
14	13.46	2.91	85.86	1.10	17.18	10.73	1.32	72923.27
15	12.63	2.52	84.77	1.18	16.48	11.22	1.35	69453.01
16	13.71	3.24	83.37	1.08	16.89	11.06	1.36	70758.40
17	12.33	8.10	81.46	1.57	15.25	11.48	1.35	69404.99
18	13.45	7.07	94.47	1.82	15.30	12.27	1.35	63376.81
19	12.99	5.99	88.47	1.28	16.61	11.40	1.32	68296.67
20	13.79	6.70	78.56	1.42	15.96	11.38	1.32	67755.24
21	13.23	4.35	84.22	1.33	16.44	11.52	1.32	67113.87
22	12.88	2.73	95.01	1.02	17.19	11.43	1.34	67832.73
23	14.07	3.38	105.88	1.20	16.56	11.67	1.36	66397.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.84	7.32	95.10	1.60	16.26	11.25	1.34	69408.41
最 大 值	24.26	22.03	131.42	2.89	18.06	12.27	1.41	75978.28
發生時間	0	0	8	0	6	18		6
最 小 值	12.33	2.52	78.56	1.02	15.01	9.50	1.29	62951.67
發生時間	17	15	20	22	7	6		8
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.08 %	-0.08 %	0.13 %	0.08 %		0.41	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.36	17.21	96.08	0.80	16.34	10.65	1.48	62054.99
1	12.55	4.02	83.82	0.23	18.45	10.81	1.48	59998.89
2	13.21	15.73	96.33	0.11	19.43	9.85	1.48	65778.74
3	14.42	18.82	85.14	0.43	17.30	10.15	1.46	64231.99
4	14.99	13.32	85.39	0.41	16.81	10.23	1.45	63581.84
5	14.90	14.43	63.92	0.39	16.92	10.15	1.45	62760.75
6	14.49	3.67	114.49	0.56	15.68	10.88	1.45	62757.30
7	18.44	0.96	113.26	0.24	16.75	10.80	1.45	61455.50
8	13.55	1.86	83.41	0.23	17.17	10.49	1.41	61235.68
9	13.65	17.81	76.05	0.51	16.74	10.37	1.43	62097.06
10	15.48	28.07	104.67	0.49	17.84	10.02	1.45	65542.21
11	13.36	6.89	107.87	0.12	17.42	10.06	1.46	64785.25
12	13.41	1.99	114.91	0.14	17.51	10.22	1.44	65711.52
13	13.42	1.23	107.66	0.13	16.47	10.48	1.41	63871.69
14	12.71	2.69	99.28	0.19	17.67	10.19	1.40	64590.84
15	13.52	8.13	104.82	0.12	18.18	10.23	1.40	62498.93
16	14.19	1.63	93.96	0.08	18.74	10.01	1.42	65207.69
17	13.52	1.25	110.41	0.11	17.26	10.46	1.47	64302.68
18	11.49	1.71	99.86	0.15	16.49	10.70	1.46	63122.26
19	13.51	1.86	96.76	0.33	16.09	10.77	1.47	62107.78
20	13.83	2.32	102.09	0.42	15.73	10.82	1.44	59122.54
21	12.78	1.90	84.74	0.14	17.06	10.70	1.44	58671.81
22	12.46	1.31	95.82	0.14	17.99	11.02	1.44	57210.86
23	7.76	1.49	126.93	0.07	16.49	12.22	1.51	49624.49
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.67	7.10	97.82	0.27	17.19	10.51	1.45	62180.14
最 大 值	18.44	28.07	126.93	0.80	19.43	12.22	1.55	65778.74
發生時間	7	10	23	0	2	23		2
最 小 值	7.76	0.96	63.92	0.07	15.68	9.85	1.40	49624.49
發生時間	23	7	5	23	6	2		23
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		0.00	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	1.00 %	0.16 %	0.22 %		0.08	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.52	3.81	117.51	3.77	14.91	11.25	1.33	79458.93
1	14.23	2.68	119.89	4.02	15.00	11.31	1.33	76282.39
2	10.87	2.63	115.50	3.73	14.86	11.10	1.32	77268.35
3	17.34	3.42	96.65	4.02	15.11	10.90	1.30	76648.87
4	11.18	1.96	105.89	3.95	14.74	10.96	1.30	77582.24
5	20.36	1.73	98.79	4.17	15.63	10.89	1.29	79109.27
6	13.93	1.01	119.70	4.52	14.20	11.63	1.29	80860.63
7	17.69	9.05	114.42	4.88	14.78	10.90	1.29	74156.72
8	23.51	5.92	88.02	3.64	16.22	10.70	1.29	78018.17
9	30.30	5.01	112.26	4.00	14.74	11.25	1.30	81413.79
10	29.05	2.80	100.59	4.96	14.55	11.52	1.29	80767.20
11	32.47	2.92	115.28	6.16	14.90	11.35	1.28	82589.91
12	11.84	1.82	109.45	2.88	16.51	10.87	1.28	83909.18
13	8.89	2.88	91.23	2.87	15.37	10.78	1.29	77723.33
14	6.86	3.05	85.29	2.80	15.53	11.13	1.29	80143.68
15	7.71	3.52	89.23	2.82	15.61	10.95	1.29	81739.97
16	5.88	18.79	99.91	3.03	15.80	11.34	1.29	79397.17
17	6.23	4.98	95.13	2.83	15.56	10.87	1.29	79619.94
18	4.53	4.72	89.85	3.16	14.46	11.45	1.29	77127.03
19	4.69	27.44	96.31	3.62	13.33	11.12	1.29	72626.20
20	5.72	27.49	93.67	4.27	12.22	11.00	1.29	69715.48
21	4.65	5.68	81.04	2.77	15.27	10.39	1.29	73682.41
22	4.85	4.79	81.84	2.69	15.79	10.68	1.29	76847.89
23	6.17	13.66	86.92	2.90	15.52	10.85	1.29	81094.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.06	6.74	100.18	3.69	15.03	11.05	1.29	78240.95
最 大 值	32.47	27.49	119.89	6.16	16.51	11.63	1.33	83909.18
發生時間	11	20	1	11	12	6		12
最 小 值	4.53	1.01	81.04	2.69	12.22	10.39	1.27	69715.48
發生時間	18	6	21	22	20	21		20
零點偏移	-0.04 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.05 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.14 %	-0.01 %	0.13 %	-0.08 %		0.02	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %