P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.33	2.44	113.33	0.66	19.41	11.20	1.41	68026.83
1	14.57	2.93	90.86	0.73	19.50	10.55	1.38	72660.21
2	14.34	5.50	83.31	0.60	19.68	10.48	1.38	72601.89
3	14.86	8.61	74.51	1.09	17.86	10.96	1.36	70579.19
4	15.61	3.63	93.06	0.89	18.84	10.76	1.37	71858.61
5	15.25	5.16	91.54	0.99	19.18	10.64	1.33	71726.73
6	13.15	3.78	87.86	0.62	20.57	9.96	1.33	75113.63
7	14.70	3.39	97.43	0.74	19.36	11.17	1.39	68105.86
8	13.67	3.58	85.95	0.77	19.00	10.53	1.39	72666.13
9	15.56	5.67	80.47	1.10	18.22	10.76	1.36	71597.95
10	14.22	5.81	82.41	0.96	18.27	10.43	1.38	74360.82
11	15.33	3.16	86.64	1.16	17.27	10.67	1.34	72835.53
12	14.21	3.26	83.88	1.12	17.37	10.63	1.33	73035.58
13	15.43	4.89	84.51	0.95	18.33	10.56	1.34	73426.57
14	13.88	2.83	87.35	1.01	18.51	10.38	1.34	73148.77
15	14.24	3.32	83.41	1.08	17.73	10.07	1.34	73653.41
16	14.56	12.84	76.41	1.04	17.64	10.60	1.37	69657.11
17	14.86	5.22	88.61	1.11	17.25	10.76	1.37	70247.88
18	14.53	5.17	85.13	1.40	16.31	11.22	1.36	67913.71
19	15.97	6.23	73.24	1.19	16.83	10.89	1.35	70212.54
20	14.82	6.73	67.80	1.45	15.46	10.99	1.36	68356.65
21	11.08	6.13	78.02	1.02	16.74	11.15	1.39	68508.62
22	14.41	5.07	97.79	0.91	17.48	11.11	1.41	68276.86
23	14.34	3.97	95.81	0.76	17.79	10.89	1.40	71117.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.50	4.97	86.22	0.97	18.11	10.72	1.36	71237.04
最 大 值	15.97	12.84	113.33	1.45	20.57	11.22	1.48	75113.63
發生時間	19	16	0	20	6	18		6
最 小 值	11.08	2.44	67.80	0.60	15.46	9.96	1.32	67913.71
發生時間	21	0	20	2	20	6		18
零點偏移	-0.03 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.05 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.25 %	-0.04 %	0.07 %		0.06	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.77	12.69	129.22	0.10	16.70	12.33	1.49	53062.21
1	14.23	3.61	114.28	0.15	17.26	11.60	1.42	56813.47
2	12.60	3.23	125.73	0.14	18.26	11.86	1.41	54883.37
3	14.71	2.27	111.53	0.54	18.43	10.77	1.41	62989.68
4	12.85	1.82	102.21	0.36	18.59	10.51	1.40	63843.09
5	13.75	1.76	118.96	0.45	19.13	10.67	1.40	62815.54
6	11.67	0.96	123.68	0.16	19.70	10.28	1.41	64828.28
7	10.84	2.16	110.55	0.12	18.72	10.73	1.41	60761.34
8	14.25	1.19	99.58	0.28	19.26	10.36	1.40	64693.13
9	35.01	1.89	100.47	0.74	18.58	10.61	1.43	63122.03
10	20.71	8.30	98.68	1.85	17.41	10.84	1.43	64281.71
11	7.28	2.89	93.44	0.26	19.46	10.22	1.44	65679.84
12	14.16	6.52	63.31	0.52	18.05	10.81	1.43	62539.25
13	15.02	4.75	47.05	0.48	18.63	10.54	1.42	63687.55
14	15.85	14.83	58.61	1.32	17.54	10.37	1.40	64549.04
15	11.43	10.05	84.99	0.93	15.27	11.18	1.40	58612.72
16	10.88	0.61	102.40	0.22	16.78	11.08	1.43	58662.86
17	14.96	0.23	118.57	0.15	18.63	10.54	1.43	61969.51
18	13.80	0.35	102.00	0.45	16.91	10.89	1.41	60513.28
19	13.12	4.79	94.22	0.19	16.77	11.22	1.41	59088.36
20	14.08	5.17	94.77	0.09	17.07	11.15	1.40	57742.59
21	15.56	2.00	105.23	0.08	17.83	10.69	1.37	59710.64
22	13.02	1.91	106.95	0.09	17.77	10.80	1.39	60119.24
23	13.38	1.12	125.93	0.12	18.19	11.29	1.41	57591.40
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.41	3.96	101.35	0.41	17.96	10.89	1.41	60940.01
最 大 值	35.01	14.83	129.22	1.85	19.70	12.33	1.63	65679.84
發生時間	9	14	0	10	6	0		11
最 小 值	7.28	0.23	47.05	0.08	15.27	10.22	1.36	53062.21
發生時間	11	17	13	21	15	11		0
零點偏移	-0.15 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.28 %	-0.12 %	0.03 %	0.03 %		0.13	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.52	17.88	91.55	2.75	17.49	11.41	1.31	75625.04
1	15.17	2.90	89.40	2.84	19.76	10.00	1.30	85076.70
2	13.09	3.99	102.28	2.70	20.41	11.00	1.31	79518.00
3	13.98	14.98	82.67	3.08	18.40	10.44	1.29	83958.34
4	14.25	8.27	96.84	3.06	18.34	11.00	1.29	79867.32
5	14.38	6.70	85.23	3.19	18.46	10.49	1.28	84517.81
6	14.25	7.83	93.40	2.94	17.75	11.00	1.29	84133.14
7	12.88	35.34	98.72	3.03	16.88	11.59	1.31	75532.99
8	12.51	4.75	80.43	2.91	20.02	9.54	1.30	91818.50
9	14.83	40.32	98.11	2.89	17.89	11.35	1.34	77742.57
10	14.67	3.99	69.31	3.13	18.36	9.86	1.30	87969.98
11	13.82	2.70	65.55	2.58	17.80	10.22	1.29	83971.36
12	16.98	3.80	75.13	3.22	16.48	10.72	1.29	79317.55
13	14.02	1.76	75.25	2.81	17.71	10.13	1.29	86132.22
14	12.99	15.22	63.29	3.54	16.81	10.15	1.29	81189.91
15	14.80	7.47	66.71	3.49	17.26	10.37	1.29	77558.36
16	15.92	1.92	69.98	2.58	17.75	10.12	1.29	79024.04
17	13.07	2.32	69.07	2.31	17.07	10.17	1.29	78957.77
18	12.83	1.12	69.11	2.63	18.30	9.83	1.29	79287.51
19	12.54	16.70	65.77	2.08	18.08	10.28	1.29	74300.56
20	16.35	33.56	47.41	1.91	17.17	9.95	1.30	78067.22
21	9.62	5.20	60.59	2.02	18.28	9.86	1.30	81916.51
22	13.88	13.42	70.11	2.35	17.62	10.51	1.29	78163.18
23	13.74	5.61	77.66	2.49	17.86	10.53	1.29	78726.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.92	10.74	77.65	2.77	18.00	10.44	1.30	80932.20
最 大 值	16.98	40.32	102.28	3.54	20.41	11.59	1.45	91818.50
發生時間	12	9	2	14	2	7		8
最 小 值	9.62	1.12	47.41	1.91	16.48	9.54	1.27	74300.56
發生時間	21	18	20	20	12	8		19
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.06 %	-0.03 %	0.17 %		0.18	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %