P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.62	4.09	71.51	1.29	13.23	13.68	1.20	77459.13
1	3.06	8.95	76.71	1.14	13.71	13.77	1.23	75213.90
2	6.16	6.51	74.11	2.84	11.69	14.05	1.19	74614.33
3	6.43	5.51	74.74	2.05	12.65	13.70	1.21	77466.71
4	7.35	5.92	75.38	2.32	12.76	13.70	1.20	76553.27
5	9.84	6.13	68.14	3.08	11.94	13.87	1.20	74311.01
6	4.76	3.73	71.72	2.03	12.28	13.68	1.21	76645.57
7	6.39	3.61	74.69	1.99	12.53	13.65	1.22	76678.92
8	5.18	9.17	62.18	1.91	12.69	13.24	1.27	77970.88
9	8.04	5.11	70.32	2.26	12.42	13.75	1.28	70265.45
10	23.55	57.04	73.56	4.00	12.13	14.10	1.27	68629.95
11	34.20	77.24	76.26	5.44	10.61	14.70	1.28	63707.99
12	19.33	19.91	76.26	2.68	12.91	14.37	1.27	67266.77
13	16.02	63.54	84.70	2.26	13.36	14.27	1.27	66723.94
14	26.71	47.94	63.94	3.55	12.74	13.91	1.32	69133.09
15	32.70	32.59	65.58	4.71	11.27	14.30	1.34	65384.90
16	28.63	18.93	71.40	4.21	11.44	14.53	1.27	68384.27
17	22.19	71.51	75.55	4.89	11.62	14.47	1.25	66688.99
18	28.23	43.16	78.55	5.44	12.06	14.04	1.23	70254.93
19	13.40	8.26	73.29	2.40	12.33	13.80	1.24	74830.59
20	5.52	4.24	83.54	0.79	13.67	13.58	1.20	76687.05
21	4.09	2.53	97.07	0.24	14.62	13.64	1.19	76371.28
22	3.13	3.98	79.82	0.43	14.63	13.30	1.20	79771.01
23	5.98	26.51	64.69	1.93	12.14	13.81	1.22	75729.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.52	22.34	74.32	2.66	12.56	13.91	1.24	72780.99
最 大 值	34.20	77.24	97.07	5.44	14.63	14.70	1.38	79771.01
發生時間	11	11	21	11	22	11		22
最 小 值	3.06	2.53	62.18	0.24	10.61	13.24	1.16	63707.99
發生時間	1	21	8	21	11	8		11
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.03 %	-0.03 %	0.02 %	-0.00 %		0.11	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.52	4.83	87.59	0.27	17.90	10.63	1.39	66446.01
1	16.59	5.83	88.41	0.60	18.30	10.71	1.39	66216.99
2	16.97	5.23	86.47	1.01	17.37	10.27	1.39	69738.17
3	19.38	10.42	111.32	1.20	17.24	10.67	1.40	67912.20
4	19.54	4.34	108.51	1.03	18.49	10.31	1.40	69375.19
5	16.62	7.20	88.16	1.19	16.24	10.81	1.39	67087.03
6	18.11	2.35	109.05	1.23	16.58	10.92	1.39	68858.63
7	17.99	1.52	131.26	0.41	17.70	10.47	1.39	70255.91
8	17.70	19.74	86.37	0.80	16.19	10.69	1.38	66525.66
9	14.56	3.12	90.67	0.75	16.38	10.87	1.37	63862.48
10	18.77	17.93	82.74	1.35	14.75	10.85	1.38	63186.91
11	24.58	51.46	95.31	2.68	13.37	11.28	1.37	63072.89
12	24.61	25.92	96.77	1.91	15.12	11.10	1.40	64697.97
13	27.98	35.13	90.11	1.09	17.46	10.39	1.38	67742.89
14	24.85	10.82	88.48	1.65	15.53	10.81	1.40	64535.49
15	27.99	32.99	89.42	2.43	14.23	10.98	1.43	65823.71
16	13.48	39.97	99.82	4.60	12.96	11.34	1.42	61967.96
17	17.80	24.54	84.79	1.11	15.94	10.48	1.39	65065.03
18	24.04	19.53	95.01	1.68	15.47	11.17	1.38	65563.76
19	18.87	3.99	109.20	0.19	19.06	10.45	1.41	67245.94
20	16.50	9.62	76.39	0.64	17.15	10.62	1.40	67245.71
21	14.17	26.79	136.65	0.34	16.46	12.56	1.41	55065.01
22	17.62	13.67	95.16	0.53	16.75	10.92	1.40	66369.67
23	25.84	46.05	90.20	1.56	15.68	10.79	1.39	66837.10
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.50	17.62	96.58	1.26	16.35	10.84	1.39	65862.43
最 大 值	27.99	51.46	136.65	4.60	19.06	12.56	1.66	70255.91
發生時間	15	11	21	16	19	21		7
最 小 值	13.48	1.52	76.39	0.19	12.96	10.27	1.35	55065.01
發生時間	16	7	20	19	16	2		21
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.08	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.85 %	-3.01 %	0.06 %		0.04	-0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.41	6.18	87.40	2.84	13.81	11.85	1.37	79541.57
1	16.11	5.06	81.32	2.88	14.72	11.32	1.37	83106.11
2	17.07	9.64	79.08	4.23	12.95	11.58	1.37	81059.75
3	22.11	6.78	79.59	4.21	13.54	11.36	1.38	82887.89
4	16.16	4.64	81.60	3.18	14.86	11.17	1.38	82768.79
5	23.54	11.24	71.10	4.59	13.06	11.21	1.38	79486.98
6	14.33	5.36	77.80	3.25	13.45	11.42	1.38	81189.46
7	16.39	11.77	75.87	3.12	13.78	11.22	1.38	84648.46
8	25.84	13.79	75.03	3.23	15.24	10.72	1.41	86561.56
9	17.69	13.00	74.97	3.56	12.85	11.63	1.40	79440.94
10	18.67	28.90	73.28	3.41	12.38	11.44	1.42	79992.09
11	17.04	78.65	70.97	5.29	10.29	11.78	1.40	74611.57
12	15.34	17.91	69.77	3.48	13.40	11.38	1.44	75207.98
13	25.58	14.59	75.67	5.91	13.27	11.11	1.41	81860.67
14	21.41	40.02	69.87	4.75	13.70	10.90	1.45	80652.31
15	37.24	46.02	73.44	6.92	12.30	10.96	1.41	77446.92
16	35.34	51.34	71.44	8.40	11.71	11.24	1.40	76627.82
17	18.71	46.94	77.41	6.02	13.15	10.84	1.40	83996.40
18	22.28	59.81	76.47	5.34	11.64	11.56	1.42	83372.78
19	25.95	10.84	74.91	3.51	14.72	11.07	1.38	86052.44
20	15.53	4.77	97.39	1.80	15.09	11.54	1.42	80635.54
21	19.19	4.59	105.79	1.80	15.22	11.66	1.40	82125.98
22	18.12	8.86	92.13	2.35	14.48	11.78	1.37	82070.68
23	21.56	66.21	72.94	4.52	12.50	11.45	1.41	85316.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	20.69	23.62	78.55	4.11	13.42	11.34	1.40	81277.54
最 大 值	37.24	78.65	105.79	8.40	15.24	11.85	1.46	86561.56
發生時間	15	11	21	16	8	0		8
最 小 值	14.33	4.59	69.77	1.80	10.29	10.72	1.35	74611.57
發生時間	6	21	12	20	11	8		11
零點偏移	-0.07 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-2.32 %	-1.94 %	-0.29 %		-0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %