P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.17	10.26	61.18	1.09	13.32	13.36	1.21	76972.68
1	5.59	6.36	62.91	1.08	13.29	13.44	1.17	79041.31
2	5.36	9.08	87.46	1.76	12.30	14.13	1.14	72345.78
3	4.75	5.29	91.25	1.51	12.64	13.79	1.14	75770.99
4	5.48	5.96	73.35	1.58	12.33	13.53	1.15	77977.68
5	5.27	10.43	61.64	1.69	12.47	13.80	1.17	75821.71
6	4.39	24.77	62.35	2.16	11.86	13.80	1.18	76579.39
7	9.45	21.84	58.72	1.79	12.47	13.37	1.17	77449.27
8	5.16	28.89	53.86	1.55	12.35	13.13	1.22	76265.44
9	5.44	22.85	65.57	1.28	13.13	13.37	1.25	74402.29
10	5.25	4.94	66.79	1.37	12.85	13.23	1.24	74347.83
11	9.42	19.57	62.99	1.54	13.13	13.28	1.26	74769.27
12	4.88	5.70	69.20	1.06	13.32	13.43	1.23	77909.24
13	5.59	4.87	78.01	1.21	13.31	13.64	1.22	75604.65
14	4.02	4.84	89.86	0.69	13.83	13.35	1.21	76958.08
15	4.87	60.22	68.09	1.71	12.79	13.32	1.24	77022.57
16	6.34	35.32	64.09	1.49	13.00	13.32	1.27	75928.43
17	4.01	2.58	101.43	0.53	14.12	13.26	1.22	77961.70
18	3.99	3.92	87.62	1.09	13.26	13.59	1.17	77494.48
19	6.35	15.45	73.86	1.52	12.81	13.52	1.15	77615.36
20	6.35	19.25	70.36	1.73	12.50	13.72	1.18	76109.56
21	5.95	14.59	62.07	1.71	12.40	13.71	1.20	74788.89
22	4.95	8.48	75.08	1.56	12.88	14.04	1.20	70878.08
23	4.07	2.78	63.20	0.97	13.29	13.32	1.20	80923.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.50	14.51	71.29	1.40	12.90	13.52	1.20	76289.10
最 大 值	9.45	60.22	101.43	2.16	14.12	14.13	1.32	80923.79
發生時間	7	15	17	6	17	2		23
最 小 值	3.99	2.58	53.86	0.53	11.86	13.13	1.12	70878.08
發生時間	18	17	8	17	6	8		22
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.17 %	0.12 %	-0.01 %		0.29	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.42	9.71	67.26	1.50	15.43	11.12	1.41	66510.16
1	13.82	1.88	70.15	1.03	17.42	10.63	1.42	66991.84
2	15.18	5.03	77.20	1.93	15.51	10.74	1.40	64122.23
3	14.50	20.90	58.78	2.32	14.45	11.02	1.38	62392.40
4	15.41	8.81	63.43	1.39	14.99	10.94	1.38	63225.99
5	13.63	7.64	66.32	1.40	14.64	11.36	1.36	64193.29
6	16.45	5.73	68.87	1.53	14.58	11.50	1.36	63073.24
7	12.27	4.28	71.08	0.83	15.71	10.22	1.36	69471.85
8	14.10	4.70	65.89	1.37	14.89	11.07	1.39	61684.77
9	17.50	3.48	76.63	1.83	14.85	10.87	1.37	63547.17
10	16.02	2.45	82.91	1.94	15.16	11.05	1.39	62418.22
11	13.25	4.00	68.59	1.26	15.75	10.78	1.38	64775.73
12	11.44	4.09	65.60	0.95	14.85	11.26	1.34	63156.17
13	14.87	24.98	68.88	1.57	14.32	11.31	1.35	61261.33
14	17.08	22.49	68.32	2.71	14.59	10.93	1.37	64655.83
15	13.98	19.71	75.10	1.76	15.08	11.20	1.34	61808.64
16	15.84	4.07	83.03	0.69	17.81	10.43	1.36	65069.17
17	13.75	11.79	91.41	0.53	17.55	10.50	1.40	68561.27
18	14.13	2.86	73.40	0.50	17.46	10.86	1.38	63260.99
19	10.88	8.62	67.00	0.56	17.09	10.68	1.35	63729.82
20	12.97	5.01	63.35	0.79	16.92	10.98	1.34	62894.43
21	14.66	5.67	69.49	1.15	16.08	11.03	1.33	61829.85
22	11.27	2.75	74.64	0.57	16.98	10.59	1.34	64845.40
23	9.55	12.00	66.35	1.41	14.98	11.14	1.33	61833.10
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.17	8.44	70.99	1.31	15.71	10.93	1.37	63971.37
最 大 值	17.50	24.98	91.41	2.71	17.81	11.50	1.44	69471.85
發生時間	9	13	17	14	16	6		7
最 小 值	9.55	1.88	58.78	0.50	14.32	10.22	1.33	61261.33
發生時間	23	1	3	18	13	7		13
零點偏移	-0.12 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.24 %	-0.10 %	0.07 %	0.01 %		-0.05	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.00	22.20	60.74	2.36	13.40	11.54	1.42	85286.32
1	15.26	20.43	56.46	1.76	14.55	11.34	1.41	86176.47
2	15.54	31.00	56.76	2.71	12.93	11.32	1.42	87316.21
3	15.36	39.32	58.09	3.20	13.11	11.60	1.46	79037.78
4	18.43	50.50	54.30	4.56	13.20	11.07	1.48	81659.67
5	16.19	11.64	48.89	3.47	14.12	10.63	1.48	79615.70
6	19.01	8.89	49.92	3.64	13.46	10.89	1.46	78071.31
7	18.62	58.12	45.55	3.43	14.20	10.51	1.48	81824.40
8	14.59	11.29	51.15	2.44	13.95	10.91	1.45	76047.61
9	17.82	12.05	51.44	3.05	14.10	10.65	1.45	78741.24
10	16.30	7.18	59.92	3.46	13.62	11.07	1.44	77020.74
11	11.99	6.55	58.30	1.78	14.63	11.16	1.44	84852.06
12	12.08	8.95	55.38	2.25	13.65	10.98	1.43	82114.60
13	12.70	4.67	56.85	2.41	14.03	11.16	1.44	80460.64
14	11.49	5.24	73.38	1.82	14.69	11.62	1.44	80938.92
15	11.25	13.04	72.02	1.85	14.46	11.42	1.41	82561.31
16	17.50	14.78	52.76	2.27	15.10	10.78	1.43	78161.72
17	16.31	13.65	51.23	2.04	15.10	10.40	1.41	83492.39
18	14.29	12.96	50.35	2.07	14.44	10.91	1.43	79384.56
19	5.89	23.01	52.08	1.85	13.72	10.76	1.44	79925.98
20	5.36	4.26	54.92	1.32	14.96	10.78	1.44	82259.43
21	4.46	13.98	50.02	1.54	14.04	10.66	1.44	84224.20
22	4.14	4.06	56.91	1.07	15.23	10.82	1.45	80618.48
23	3.81	7.19	52.54	1.70	13.77	10.89	1.45	79293.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.10	16.87	55.41	2.42	14.10	10.99	1.44	81211.89
最 大 值	19.01	58.12	73.38	4.56	15.23	11.62	1.49	87316.21
發生時間	6	7	14	4	22	14		2
最 小 值	3.81	4.06	45.55	1.07	12.93	10.40	1.40	76047.61
發生時間	23	22	7	22	2	17		8
零點偏移	-0.07 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.05 %	-0.15 %	-0.03 %		-0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %