P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.55	26.40	53.22	1.77	12.73	13.35	1.28	73728.37
1	5.85	61.93	52.95	1.53	13.22	13.24	1.29	72361.03
2	6.35	35.92	55.47	2.23	11.86	13.49	1.27	73718.47
3	8.91	29.87	70.26	2.22	12.19	13.66	1.22	71450.92
4	5.53	3.57	66.46	1.54	12.75	13.50	1.19	75811.43
5	6.65	5.89	59.08	1.86	12.48	13.42	1.19	77302.91
6	4.27	21.64	64.02	1.16	13.46	13.45	1.18	74752.10
7	4.28	10.58	67.13	1.71	12.41	13.16	1.21	78096.53
8	4.07	9.12	54.24	1.79	12.28	13.10	1.24	75231.32
9	3.65	12.15	53.79	1.53	12.65	13.08	1.28	74604.30
10	4.35	22.30	54.83	1.94	12.42	13.30	1.28	72734.07
11	3.83	4.70	75.67	1.19	13.32	13.36	1.28	72406.08
12	3.83	32.45	54.30	1.17	13.60	12.98	1.32	74054.89
13	3.92	10.22	69.61	1.62	12.51	13.01	1.31	73285.37
14	3.62	2.52	79.97	0.86	13.67	12.94	1.35	74604.17
15	3.67	3.46	73.49	0.82	13.85	12.79	1.34	75767.08
16	3.73	6.12	59.25	0.86	13.79	13.19	1.31	73058.74
17	4.01	18.79	54.58	1.13	13.32	13.24	1.33	74437.93
18	4.30	16.37	59.82	0.92	13.91	13.16	1.28	75591.74
19	4.47	5.08	66.74	1.34	13.35	13.24	1.27	75094.29
20	5.65	6.84	85.97	1.56	13.30	14.05	1.29	67720.78
21	3.73	4.66	95.92	0.80	13.90	13.61	1.31	70879.89
22	5.91	13.23	69.79	2.80	12.37	13.47	1.33	72401.18
23	9.68	14.14	58.67	2.89	12.26	13.65	1.28	72186.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.99	15.75	64.80	1.55	12.98	13.31	1.28	73803.33
最 大 值	9.68	61.93	95.92	2.89	13.91	14.05	1.39	78096.53
發生時間	23	1	21	23	18	20		7
最 小 值	3.62	2.52	52.95	0.80	11.86	12.79	1.16	67720.78
發生時間	14	14	1	21	2	15		20
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.04 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.07 %	-0.06 %	0.03 %		0.22	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.84	21.86	60.19	1.54	15.14	11.02	1.34	62863.63
1	21.25	9.12	65.88	2.00	15.71	11.24	1.36	62157.10
2	17.96	8.98	63.76	2.04	14.95	10.92	1.39	64258.89
3	19.09	5.82	63.49	2.40	14.85	11.28	1.40	62035.37
4	16.58	10.64	62.68	1.67	14.91	11.14	1.39	64076.19
5	13.95	14.99	61.24	1.37	14.25	11.43	1.36	60587.19
6	13.60	3.22	74.62	1.04	16.28	10.73	1.36	64069.41
7	16.91	4.73	82.82	0.98	15.09	10.89	1.34	66527.12
8	15.35	3.34	89.12	1.01	15.52	10.92	1.36	65112.31
9	14.20	3.27	87.74	0.80	15.82	10.87	1.34	64176.09
10	16.61	6.87	90.07	1.09	15.77	10.88	1.35	63696.68
11	19.01	2.57	99.28	0.94	16.41	11.25	1.36	62959.04
12	17.38	1.52	95.19	0.73	17.11	10.42	1.35	63494.49
13	17.88	3.18	91.09	1.03	16.55	11.15	1.33	61005.62
14	14.36	14.29	97.15	0.45	17.90	10.24	1.35	64849.47
15	13.52	11.95	103.20	0.66	15.80	11.12	1.35	61390.62
16	17.24	11.76	102.12	0.56	17.69	10.78	1.33	64341.33
17	12.37	3.63	108.04	0.25	16.65	11.73	1.34	56662.84
18	14.23	3.23	103.33	0.58	16.78	11.41	1.37	60766.11
19	10.90	4.11	97.78	0.55	17.39	11.44	1.33	60953.10
20	11.55	6.06	84.22	0.98	17.10	10.70	1.30	64461.52
21	18.34	4.42	79.26	2.15	17.43	10.57	1.32	64207.62
22	22.11	12.71	83.21	4.08	16.40	11.10	1.35	64386.51
23	14.41	22.66	82.81	0.81	18.10	10.63	1.36	64235.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.94	8.12	84.51	1.24	16.23	10.99	1.35	63053.07
最 大 值	22.11	22.66	108.04	4.08	18.10	11.73	1.40	66527.12
發生時間	22	23	17	22	23	17		7
最 小 值	10.90	1.52	60.19	0.25	14.25	10.24	1.29	56662.84
發生時間	19	12	0	17	5	14		17
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.35 %	0.23 %	-0.09 %	0.04 %		-0.05	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.98	8.79	51.87	1.54	14.26	11.11	1.44	83861.81
1	20.12	15.23	53.24	2.26	13.58	11.51	1.44	82180.42
2	22.55	7.87	54.09	2.97	13.47	11.21	1.42	84249.00
3	19.61	11.91	51.44	2.86	13.18	11.37	1.38	82232.98
4	9.31	7.48	54.77	2.40	12.72	11.39	1.39	82097.59
5	18.59	14.20	52.53	3.00	12.47	11.36	1.43	83699.59
6	22.91	7.04	59.22	2.76	13.47	11.15	1.44	86761.06
7	15.68	3.73	70.48	2.14	14.07	11.06	1.43	88208.14
8	29.43	2.51	68.25	2.26	14.55	10.82	1.39	83813.04
9	36.45	9.81	67.21	3.76	12.48	11.46	1.44	78896.84
10	15.87	8.36	61.84	2.79	12.99	11.38	1.44	79214.34
11	24.47	6.38	69.06	3.58	13.49	11.47	1.45	78958.40
12	19.07	2.43	74.63	2.11	15.35	10.78	1.46	83686.26
13	12.64	4.45	80.72	1.75	14.68	11.64	1.44	79406.41
14	13.45	8.13	78.23	1.43	15.01	11.40	1.44	83133.38
15	15.81	3.16	86.24	1.43	15.56	11.31	1.44	81883.41
16	15.32	6.86	67.50	2.08	14.33	11.17	1.43	84857.06
17	13.38	13.42	62.91	2.07	13.91	11.41	1.44	82872.68
18	10.40	2.24	105.98	1.60	15.47	11.01	1.44	81737.74
19	5.79	1.91	101.58	1.24	15.80	11.46	1.42	77051.62
20	13.74	2.81	77.54	1.61	16.81	10.79	1.41	84902.03
21	21.06	20.02	52.38	6.08	13.72	11.44	1.41	81320.47
22	25.74	36.14	45.73	6.34	14.63	10.93	1.42	81044.15
23	16.85	4.45	54.10	2.07	16.19	10.74	1.41	83598.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.80	8.72	66.73	2.59	14.26	11.22	1.43	82486.11
最 大 值	36.45	36.14	105.98	6.34	16.81	11.64	1.48	88208.14
發生時間	9	22	18	22	20	13		7
最 小 值	5.79	1.91	45.73	1.24	12.47	10.74	1.38	77051.62
發生時間	19	19	22	19	5	23		19
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.05 %	-0.08 %	-0.05 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %