P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.44	1.00	94.46	8.69	14.25	11.52	1.73	106070.52
1	2.36	1.16	99.02	8.96	16.18	11.52	1.27	103995.15
2	4.58	1.64	84.15	9.01	13.93	11.69	1.26	103875.38
3	4.81	0.99	91.36	8.92	14.24	11.64	1.24	103905.39
4	2.97	0.77	106.31	8.79	14.94	11.62	1.22	104504.50
5	2.48	1.38	85.72	8.62	14.72	11.49	1.24	106408.75
6	1.63	0.92	94.16	8.65	14.30	11.85	1.28	101384.09
7	1.90	1.33	87.68	8.66	14.00	11.86	1.26	102160.31
8	3.28	1.06	84.41	8.52	14.11	11.57	1.26	105022.18
9	3.87	1.10	90.51	8.65	14.27	11.74	1.24	103838.96
10	5.00	1.14	90.16	8.54	13.87	11.69	1.26	104167.34
11	4.67	0.97	98.40	8.44	14.44	11.59	1.25	104197.30
12	11.84	1.49	90.26	8.74	13.80	11.50	1.26	106907.77
13	12.82	1.92	92.40	8.88	13.28	11.52	1.30	105897.64
14	10.95	1.37	90.80	8.55	13.96	11.41	1.27	107580.21
15	19.41	3.58	93.82	9.02	12.84	11.64	1.28	105214.62
16	10.38	1.44	90.30	8.27	13.88	11.44	1.28	107126.71
17	7.91	1.36	91.41	8.34	13.70	11.56	1.25	105039.45
18	4.39	1.24	95.37	8.56	14.04	11.85	1.22	101492.06
19	2.36	1.56	106.07	9.02	14.82	12.28	1.25	96845.21
20	1.80	1.68	121.72	8.84	14.15	12.19	1.24	97001.61
21	1.67	2.21	111.25	8.34	13.70	11.70	1.31	103184.17
22	1.63	2.03	98.84	8.08	14.03	11.39	1.34	103579.21
23	1.70	1.80	94.18	8.20	13.76	11.56	1.44	101697.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.33	1.46	95.11	8.64	14.13	11.66	1.29	103795.68
最 大 值	19.41	3.58	121.72	9.02	16.18	12.28	2.31	107580.21
發生時間	15	15	20	15	1	19		14
最 小 值	1.63	0.77	84.15	8.08	12.84	11.39	1.18	96845.21
發生時間	6	4	2	22	15	22		19
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.02 %	-0.11 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.49 %	0.00 %	0.07 %	-0.14 %		0.13	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.83	0.59	84.29	4.90	14.69	11.98	0.83	74730.60
1	2.60	1.47	75.63	4.84	18.64	11.52	0.84	74332.35
2	2.48	0.70	69.89	4.99	14.47	11.94	0.83	75170.48
3	2.80	0.83	70.07	4.84	13.17	11.90	0.83	76560.05
4	2.79	0.88	74.55	5.03	13.91	12.08	0.83	74109.83
5	2.71	1.12	82.60	5.46	12.09	12.89	0.85	69188.38
6	2.58	0.27	75.25	4.99	13.47	12.03	0.84	74838.04
7	2.28	0.65	70.12	4.76	13.76	12.01	0.83	74895.42
8	2.44	0.64	67.82	4.81	13.31	11.98	0.83	75951.45
9	2.58	0.60	71.29	4.92	12.56	12.04	0.79	75768.68
10	2.82	0.68	81.09	5.13	12.42	12.49	0.82	72107.25
11	2.15	0.25	81.35	5.00	14.16	12.17	0.82	73818.23
12	2.03	0.67	73.58	4.85	14.19	11.84	0.80	76345.39
13	2.38	20.60	64.45	4.76	12.24	11.86	0.83	78040.51
14	2.88	36.88	75.37	5.34	12.39	11.59	0.85	79226.13
15	5.65	17.89	88.79	5.99	11.67	12.01	0.85	76581.35
16	3.03	15.29	62.41	4.76	12.90	11.74	0.88	74791.67
17	2.27	6.47	72.36	4.96	13.40	12.15	0.81	72174.46
18	2.13	1.97	71.08	4.93	15.00	12.11	0.78	73557.46
19	1.90	12.56	64.01	4.93	16.87	11.80	0.82	74287.78
20	2.50	2.27	68.13	5.02	12.13	12.11	0.81	75633.06
21	2.73	13.25	65.30	4.85	12.02	11.95	0.85	76317.92
22	2.47	2.39	70.95	4.72	12.99	11.91	0.86	74232.29
23	2.42	4.48	66.41	4.87	12.34	12.11	0.90	73325.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.64	5.98	72.78	4.99	13.53	12.01	0.83	74832.67
最 大 值	5.65	36.88	88.79	5.99	18.64	12.89	0.93	79226.13
發生時間	15	14	15	15	1	5		14
最 小 值	1.90	0.25	62.41	4.72	11.67	11.52	0.75	69188.38
發生時間	19	11	16	22	15	1		5
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.19	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.48 %	0.14 %	-0.05 %	-0.11 %		0.12	-0.04	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.88	0.78	106.01	9.52	12.45	12.74	2.10	87550.23
1	2.72	1.40	73.93	8.32	13.56	11.98	2.09	94527.40
2	2.76	1.24	73.03	8.30	13.26	11.97	2.08	94853.99
3	2.74	0.78	88.64	8.77	12.96	12.09	2.07	93887.46
4	3.16	11.25	63.82	7.89	13.47	11.58	2.07	98836.06
5	2.78	1.14	109.23	9.17	13.08	12.44	2.10	90202.16
6	2.60	2.51	74.39	7.71	14.14	11.42	2.10	99623.96
7	2.78	0.92	100.18	9.16	12.54	12.49	2.12	90702.67
8	2.53	1.03	85.10	8.27	13.07	11.76	2.09	97767.63
9	2.70	8.14	66.22	8.10	12.33	11.82	2.06	96158.64
10	2.80	4.67	64.66	8.45	11.89	12.21	2.03	92789.01
11	2.75	0.48	70.66	8.69	11.82	12.32	2.06	92274.88
12	2.72	0.55	66.44	8.48	11.27	12.24	2.08	94484.87
13	2.86	0.63	74.12	8.73	11.46	12.43	2.11	91753.62
14	3.12	0.70	71.40	8.47	12.12	12.01	2.10	95410.59
15	2.95	0.51	71.46	8.55	11.82	12.13	2.10	95066.64
16	3.15	1.19	68.06	8.32	11.97	11.81	2.11	97479.59
17	3.03	0.99	64.56	8.15	10.89	11.97	2.07	97870.75
18	2.96	6.85	55.22	7.93	10.95	11.92	2.04	96543.25
19	2.51	11.12	59.61	7.87	10.57	11.87	2.06	98525.34
20	3.77	1.52	68.05	8.32	10.36	12.32	2.08	93715.32
21	3.06	0.92	81.55	9.00	11.27	12.67	2.08	89595.15
22	2.66	0.59	80.88	8.90	12.00	12.37	2.06	91556.08
23	2.68	0.97	78.44	9.04	11.45	12.66	2.05	88702.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.86	2.54	75.65	8.50	12.11	12.13	2.08	94161.56
最 大 值	3.77	11.25	109.23	9.52	14.14	12.74	2.14	99623.96
發生時間	20	4	5	0	6	0		6
最 小 值	2.51	0.48	55.22	7.71	10.36	11.42	2.02	87550.23
發生時間	19	11	18	6	20	6		0
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.10 %	-0.07 %	-0.01 %		-0.12	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %